



OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA ROZMĚRU 330 x 432 x 90 mm, KRYTÍ IP 40/20, PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI, DVEŘE ROVNÉ, BÍLÉ NA UZAMYKÁNÍ JEDNOTNÝM ZÁMKEM.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3N + PE, AC, 400/230V, 50Hz,

OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 61439 - 3

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě			FORMÁT	4 A4
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE KUCHYNĚ BĚLISKO				DATUM	11/2024
				ÚČEL	DPS
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH: D.1.4.5 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	25/2024
R12.2 + R13.2 - ROZVADĚČE UČEBEN				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.4.5 - E23