TABULKA SVÍTIDEL

Gymnázium Žďár nad Sázavou – rekonstrukce podkroví

OZNAČENÍ	POPIS ZAŘÍZENÍ
A	Vestavné LED svítidlo do SDK, opálový kryt, 55W, IP40, rozměru 595x595x90mm, například Modus IKL 6000A4KO600ND
B	Závěsné svítidlo vč. závěsu, matná ALDP mřížka, 26W, IP20, rozm. 1210X230x52mm, např. Modus LLL3000RM2KVM4ND
C	Závěsné svítidlo vč. závěsu, matná ALDP mřížka, 37W, IP20, rozm. 1210X230x52mm, např. Modus LLL4000RM2KVM4ND
D	Zapuštěné LED svítidlo DOWNLIGHT, plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, 19W, IP54, rozměru d = 210, h = 46mm např. Modus SPMN2000KN4/E190ND
N1	Zapuštěné nouzové LED svítidlo, samostatně napájené 230V, 1W, IP20, svítící při výpadku, autonomní baterie 1h, rozm. 95X95x48mm, např. Modus LOVATO P