

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.
Ing. Pavel Žid
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

čj/zn/č. evid.
398/JF/2017

vystavil/tel.

datum
27.10.2017

Stanovisko QUANTUM, a.s. Vyškov k projektové dokumentaci

Název stavby: „II/360 Trnava - Rudíkov“

Místo stavby: k.ú. Rudíkov, Trnava u Třebíče

Investor: Kraj Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Výše uvedenou stavbou **bude dotčeno** naše plynárenské zařízení. S provedením stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Výše uvedenou stavbou **bude dotčen STL plynovod IPE DN 110 a DN 63**.
2. **Křížení a souběh** kabelu, přípojky vody a kanalizace s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku min. 0,1m.
3. **Výkop v ochranném pásmu 2m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.**
4. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho poškození.
5. **Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář:**
6. **607 593 936, tel.: 602 581 638 o přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby.** Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
7. **Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením.** Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
8. **Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvěte pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.**
9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou firmou QUANTUM,a.s. a pro rozsah prací v ní uvedených. Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.

 **QUANTUM, a.s.**
Brněnská 212
682 01 VYŠKOV
Tel.: 517 343 363-5 Fax: 517 343 366
GSM: 724 703 979
IČO: 25307762 DIČ: CZ25307762

Ing. Jiří Fischer
QUANTUM, a.s.