

Stavba: **Výměna osvětlení VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou**

Místo stavby: **Žďár nad Sázavou**

Investor: **VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, IČ: 48895598, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Stupeň projektu: **Dokumentace pro provedení stavby**

Část: **D.1.4 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika**

Projektant: **Bc. Jiří Kužel, ČKAIT: TE 03 – 0501352**

Číslo zakázky: **63/24**

## **DOPLNĚNÍ**

Vzhledem k realizaci stavby po 1.1.2025 je nutné, jelikož vstoupila v platnost ČSN 33 2130 ed.4, doplnit do obvodů umělého osvětlení proudové chrániče s vybavovacími proudy 30mA typ A.