



OBEC HODICE

Hodice 48 , 589 01 Třešť , okr. JIHLAVA
<http://www.hodice.cz/>

Ing. Robert Juřina
tel. 604 159 283
Palackého 64/9
392 01 Soběslav

Váš dopis zn./ ze dne

15.4.2023

Naše značka :

Hod.359/JBa - 2023

Vyřizuje :

Bakaj

V Hodicích dne :

17.4.2023

Věc: Vyjádření obce Hodice k projektové dokumentaci stavby „III/4069 Hodice průtah“ v úseku k.ú. Hodice.

Obec Hodice nemá námitek proti stavbě „III/4069 Hodice průtah“ v rozsahu a způsobem navrženým v předložené dokumentaci včetně jejího provedení na pozemcích obce č. 2773/3, 2773/10 a 2773/13 v k.ú. Hodice.

Objekty stavby budou napojeny na veřejnou kanalizační síť obce Hodice. Dešťová voda z komunikace svedena do jednotné kanalizace obce a bude vypouštěna do veřejné kanalizační sítě obce Hodice. Provedení napojení nových dešťových vpustí (do kanalizační sítě obce nebo do přilehlé vodoteče) musí být provedeno po předchozí dohodě a způsobem odsouhlaseným správcem kanalizace (pověřeným zaměstnancem obce Hodice).

Výškové usazení jednotlivých vpustí, revizních poklopů kanalizace musí respektovat nivelitu vozovky a jejich usazení musí být provedeno v souladu se současně platnými normami. Výška vozovky musí respektovat současnou nivelitu všech vjezdů do přilehlých nemovitostí.

Opravovaná komunikace je ve střetu s řadem veřejného vodovodu obce Hodice. Stavební práce v ochranném pásmu veřejného vodovodu musí být předem oznámeny Obci Hodice, nesmí nijak narušit trubicí vedení a jeho ochranné vrstvy. V opačném případě musí být postupováno ve spolupráci a dle pokynů pracovníků Obce Hodice. Zaměření vodovodu je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Před zahájením stavby požadujeme uzavřít smlouvu o realizaci související stavby plynovodu a umožnit jeho výstavbu (TZ B1 I).

Provedení stavby musí respektovat zvýšený pohyb chodců z obce do mateřské školy po opravované komunikaci.

Zaměření dotčených sítí ve správě obce Hodice přikládáme do přílohy.

Ing. Josef B a k a j
starosta obce Hodice

Příloha: Zaměření vedení veřejného vodovodu (v elektronické podobě).