



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	OSVĚTLENÍ
401	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	200 lx
402	WC CHLAPCI	200 lx
403	WC DÍVKY	200 lx
404	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	200 lx
405	WC ZAMĚSTNANCI - ŽENY	200 lx
406	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100 lx
407	WC ZAMĚSTNANCI - MUŽI	200 lx
408	CHODBA	—

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU A V PODHLEDU
OSOUEČ 19, 20, 21, 22 - PŘIPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKOVÉ OBVODY
OSOUEČ 26, 26.1 - PŘIPOJIT NA NOVÉ UPRAVENÉ PŘÍVODY
VENTILÁTORY DOPLNIT ČASOVÝM RELÉ

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL

- POHYBOVÉ ČIDLO S DETEKTOREM PŘÍTOMNOSTI NA STROP
- POHYBOVÉ ČIDLO S DETEKTOREM PŘÍTOMNOSTI DO PODHLEDU
- POHYBOVÉ ČIDLO DO PODHLEDU
- VP - VÝVOD 230V PRO PISOÁR S INTEGROVANÝM ZDROJEM
- OSOUŠEČ RUKOU, 230V , 2 kW
- NAPAJEČ ČIDEL AUTOMATICKÝCH BATERIÍ

R1 - 4.NP ROZVADĚČ
DOPLNĚN JISTIČI PRO OSOUŠEČE 26, 26.1
ZAPOJENO ZA CHRÁNIČEM

PŘIPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

NAPÁJEČ ČIDEL BATERIÍ UMYVADEL

KO 125 ZAPUŠTĚNÍ V OBKLADU
PRO OSAZENÍ HLÍDÁNÍ HLADINY

SPOUŠTÍ VENTILÁTOR M2

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný	J. Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	Nádražní 760, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			DATUM	10/2023
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	23/2023
OBSAH: D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 4.N.P - SILNOPROUDÉ ROZVODY					E5