

LEGENDA POPISŮ:

VK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
KK	KULOVÝ KOHOUT, PLNOPRŮTOKOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRAVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINÁM, PN 35
P1	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASEAL GAMA (EI 30)
P2	POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (EI 60)
Fz	FILTR ZÁVITOVÝ, PN 10
Zks	ZPĚTNÁ Klapka SVISLÁ, ZÁVITOVÁ, PLASTOVÝ UZAVÍRACÍ DÍL S TĚSNÍCÍ GUMOU NBR, PN 10
Zkv	ZPĚTNÁ Klapka VOVRONÁVÁ, ZÁVITOVÁ, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ, PN 10
ADV	AUTOMATICKÝ ODVZD. VENTIL
RŠ	REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA VK
PŠ	REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA
TV	TERMOSTATICKÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ:

<div></div>	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ KUCHYŇ – PŘÍVOD, POTR. CU, – 60 C
<div></div>	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ KUCHYŇ – ZPÁTEČKA, POTR. CU, – 50 C
<div></div>	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ JÍDELNA – PŘÍVOD, POTR. CU, – 60 C
<div></div>	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ JÍDELNA – ZPÁTEČKA, POTR. CU, – 50 C
<div>25 + 159</div>	VZT – PŘÍVOD, POTR. CU, – 70 C
<div>25 + 159</div>	VZT – ZPÁTEČKA, POTR. CU, – 50 C

STUPEŇ NASTAVENÍ PŘEDREGULACE UDÁVÁ ČÍSLO ZA POMLČKOU U PŘÍSLUŠNÉ ARMATURY
OTOPNÁ TĚLESA BUDDOU NA ROZVODY UT PŘIPOJENA ROHOVÝM ŠROUBENÍM

POTRUBÍ TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDE VEDENO NAD PODLAHOU A POD STROPEM
– POTRUBÍ BUDE UCHYCENO NA KONZOLÁCH
DALE SVODNÉ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDE VEDENO POD OMÍTKOU

LEGENDA OZNAČENÍ

RADIK	20-603/604-HYG		
	typ	výška	délka
KORALUX LINEAR	KL 1820.0600		
	typ	výška	délka

Akce: SUPŠ Jihlava Rek. stravovacího provozu

Umístění: Hájkova 2917/42, Jihlava - Helenín

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 182/57, 586 01 Jihlava



Proiectura Dana s.r.o.
PROJEKCE - INŽENÝRING - REALIZACE
U tunelu 152, Senohraby 251 66
IČ: 17219787, DIČ: CZ17219787
tel.: +420 734 745 727, info@proiecturadana.cz

Projektant: René Němec

Zodp. projektant: Ing. Michal Nečas

Autor, projektant: Libuše Němcová

NA TUTO DOKUMENTACI SE VZTAHUJÍ AUTORSKÁ PRÁVA, NENÍ URČENA PRO ZHOVOVENÍ KOPÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ SOUHLASU PROIECTURA DANA s.r.o.


Stupeň: DPS

Číslo zakázky: 24056

Část PD: D.1.4.3

Obsah:

Schéma rozvodu



Datum: 12/2024

Měřítko: 1 : 50

Formát: 4x A4

Číslo přílohy:

Paré:

03