

Tabulka výkonů

Zařízení			Specifikace	Umístění	počet (ks)	Elektro			Vytápění (70/50st)	Chlazení (R10a)	Ovládání	Poznámka
č.	Popis					(kW)	(V/Hz)	(kW - celkem)	(kW)	(kW)		
1	VZT rekuperační jednotka	-		pod stropem chodby m.č.1.03	1	2x 1,91	400/50	3,82	2,2	-	vlastní systém MaR, ovladač na zvoleném místě	1,3kPa, 93 l/h; zajistit svod kondenzátu
2	VZT rekuperační jednotka	-		pod stropem skladu m.č.1.04	1	0,34	230/50	0,34	-	-	vlastní systém MaR, ovladač na zvoleném místě	
	El.ohříváč vzduchu	-		pod stropem skladu m.č.1.04	1	3	400/50	3	-	-	pulser + čidlo	
3	Ventilátor - přívod vzduchu	-		pod stropem skladu m.č.1.12	1	0,17	230/50	0,17	-	-	spouštění společně s ventilátorem odtahu + čas.h.	
	El.ohříváč vzduchu	-		pod stropem skladu m.č.1.12	1	2,1	230/50	2,1	-	-	pulser + čidlo	
	Ventilátor - odtah vzduchu	-		pod stropem skladu m.č.1.11	1	0,17	230/50	0,17	-	-	spouštění společně s ventilátorem přívodu + čas.h.	
4	Ventilátor - odtah - ženy	-		pod stropem WC m.č.1.09	1	0,044	230/50	0,044	-	-	spouštění se světly v místnosti	
	Ventilátor - odtah - muži	-		pod stropem WC m.č.1.10	1	0,044	230/50	0,044	-	-	spouštění se světly v místnosti	
5	Ventilátor	-		pod stropem m.č.1.14	1	0,44	230/50	0,44	-	-	spouštění pomocí vlastního 5st regulátoru	