



LEGENDA:

- EL. VÝVOD  
— ROZVADĚČ

POZNÁMKY:

Systém napájení 3NPE 230/400 V, TN-S.  
Nedílnou součástí projektu je technická zpráva.  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

KABELOVÉ TRASY:

Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou, v SDK kostičku, v liště a kostičku žaluzií, viz půdorys. Přechod mezi jednotlivými okny/kostičky žaluzií bude provedeno průvrtem zateplení fasády. Přesné pozice vývodů pro technologiemi musí být při realizaci koordinováno s dodavatelem těchto zařízení. Připojení zařízení bude provedeno profeselektro v souladu s danou profesí.

Projektant:	Technická příloha:	Autorizace:	ATROSYSTEM, spol. s r.o. Kypovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel: 569430475 DIČ: CZ5698654
Vit Zvolánek	Vit Zvolánek	Ing. František Dvořák	PROJEKCE
Místo stavby:	Zadávací číslo:	Adresní číslo:	
Havlíčkův Brod	24-50-911	R/253	
Investor:	Park		
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava			
Stupeň:	Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby		
Stavba:	Datum:		
	květen 2024		
	Číslo výkresu:		
	D.1.4.5.3		
Období:	Měřítko:		
	1:100		