



STÁVAJÍCÍ R-HL-II ROZVADĚČ BUDE UPRAVEN PRO MOŽNOST OSAZENÍ JEDNOMODULOVÝCH JISTIČOCHRÁNIČŮ TYPU A
 PRO NAPOJENÍ NAVRŽENÝCH SPOTŘEBIČŮ, NOVĚ OSAZENÉ PŘÍSTROJE ŘÁDNĚ OZNAČIT PROU SOUSTAVU TN - S
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50 Hz
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
Novotný	Novotný	Novotný	Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	SCHÉMA
D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	1/2025
1.NP ŠKOLA R-HL-II - ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ- ÚPRAVA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU E5