



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
401	CHODBA + SCHODIŠTĚ
402	KABINET
403	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
404	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY
405	WC - DÍVKY
406	WC - ŽENY

1.1	RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 125mm , NAPÁJENÍ 230V/50Hz,IP44 ELEKTRODESIGN RM125 ECOWATT PŘÍKON 65W , PRŮTOK VZDUCHU 380m3/h PŘI 110Pa , PRŮŽNÁ MANŽETA PR.125mm
1.2	KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU 125mm/L=900mm
1.3	MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR , PRŮTOK VZDUCHU 110m3/h, NAPÁJENÍ 230V/50Hz,IP44, PŘÍKON 30W , HMOTNOST 1,1kg, SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU A NAST.DOBĚHEM 2-20min
1.4	ODVODNÍ PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL 100
1.5	KOVOVÁ OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA AL-ELOX - 525x125 mm

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek	Filip Marek		
<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>	<i>F. Marek</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			ČKAIT-1400347	www.stavprojekt.cz
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2 A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIRÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	1/2025
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 04
D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA					
PŮDORYS 4.NP ŠKOLA					