


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, KTERÉ BUDOU NAHRAZENY SVÍTIDLY NOVÝMI
NOVÝ ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU, SVODY K ZÁSUVKÁM
A SPÍNAČŮM VEDENY POD OMÍTKOU
SVÍTIDLA A POHYPOVÁ ČIDLA OSAZENA V PODHLEDU
BEZHALOGENOVÉ KABELOVÉ PŘÍVODY
VEDENÉ V CHODBĚ ULOŽENY V LIŠTĚ BEZHALOGENOVÉ
BEZHALOGENOVÉ KABELY BUDOU V MÍSTNOSTECH NAPOJENY NA KABELY CYKY
PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TYP JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL VIZ. TABULKA SVÍTIDEL



RI 45 - ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ
DOPLNIT DLE VÝKRESU JISTIČOCHRÁNIČÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ (LX)	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	—	—
202	CHODBA	—	—
203	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	200	SDK PLNÝ PODHLED
204	WC - DÍVKY	200	SDK PLNÝ PODHLED
205	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100	SDK PLNÝ PODHLED
206	WC - CHLAPCI	200	SDK PLNÝ PODHLED
207	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	200	SDK PLNÝ PODHLED
208	PŘEDSÍŇ WC - UČITELÉ	200	SDK PLNÝ PODHLED
209	WC - UČITELÉ	200	SDK PLNÝ PODHLED

- TYP SVĚTLA DLE TABULKY SVÍTIDEL
- A - LED SVĚTLO
 - N - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
 - - POHYBOVÉ ČIDLO S PŘÍTOMNOSTÍ
 - ▤ - OSOUEŠEČ RUKOU (NAPOJEN ZE ZDIVA)
 - - ZDROJ ČIDEL ZTI 230V/24V (DODÁVKA ZTI)
 - - VENTILÁTOR 230V

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 186 36 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>	<i>Novotný</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	U Světlé 855/36, 594 01 Velké Meziříčí			FORMÁT	2 A4
HŠ A SOŠŘ VELKÉ MEZIŘÍČÍ REKONSTRUKCE ZTI SVĚTLÁ				DATUM	1/2025
				ÚČEL	DPS
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	1:50
D.1.4.4 - ELEKTRICKÉ ROZVODY				Č.ZAKÁZKY	1/2025
PŮDORYS 2.NP NOVÁ BUDOVA				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU E10