



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
602 00 Brno

HBH Projekt spol. s r.o.

03 -11- 2020

20-08141
č.j. komu:

Ing. DANKOVÁ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-42524/2020/5203/FM

VYŘIZUJE
Ing. Monika Filipková
+420 541 637 450
filipkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 29. 10. 2020

II/405, Zašovice - obchvat

(k.ú. Zašovice; ORP Třebíč; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Dne 13. 10. 2020 jste nám předložili DSP „II/405, Zašovice - obchvat“ zpracovanou společností HBH Projekt spol. s r.o. Investorem je Kraj Vysočina.

Předmětem PD je výstavba nového obchvatu obce Zašovice včetně napojení na stávající silnice, přeložky účelových komunikací a inženýrských sítí, sjezdy na pozemky, přeložka vodovodu, atd.

Součástí stavby je také:

SO 201 Most přes potok PP Radonínského potoka (IDVT 500057771) ve správě Lesy ČR, s.p.

Most je čtyřpolový kolmý. Délka přemostění činí 192,3 m, šířka mostu je 12,6 m. Spodní stavba je tvořena krajními masivními opěrami a 3 vnitřními pilíři. Založení mostu je hlubinné na vrtaných pilotách. Srážková voda na mostě je vedena podél obruby levé římsy k odvodňovačům, ze kterých je voda odváděna podélným svodem k nižší opěře. Za opěrou je podélný svod zaústěn do odvodnění silnice II/152.

SO 381 Úprava meliorací

Budou vytvořeny nové záchytné drény, kterými budou podchyceny stávající sběrné a svodné drény. Drény odvádí vodu do melioračních kanálů nebo do vodotečí.

Srážkové vody z povrchu komunikace budou pomocí příčného a podélného sklonu odtékat do příkopů nebo do okolního terénu. Jsou navrženy šterkové retenčně vsakovací příkopy, které jsou ukončeny vyvedením drenáže nebo vsakovacím místem (uměle prohlubně vyplněné šterkem a doplněné okolní výsadbou) tak, aby nedocházelo k podmáčení silničního tělesa nebo okolních pozemků.

Stavbou dojde k dotčení DVT PP Radonínského potoka (IDVT 500057771) ve správě Lesy ČR, s.p.

Útvar povrchových vod: DYJ_0920 Jihlava od toku Brtnice po vzdutí nádrže Dalešice.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. DVT PP Radonínského potoka (IDVT 500057771) je ve správě Lesů ČR, s.p. a k dané akci je potřeba vyjádření příímého správce.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha: CD