

VÝPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ:


OZNAČ.	PROFIL – DĚLKA (MM)	KS	POZNÁMKA
	I č. 180 – 4200	2	STROPNÍ NOSNÍK;NAD STÁVAJÍCÍM STROPEM ULOŽEN NA NOSNÉ ZDIVO
	I č. 180 ~ 2150	1	STROPNÍ NOSNÍK;PRO VYNESENÍ SLOUPKU KROVU;MEZI STROPNÍ NOSNÍKY I 180
	I č. 180 ~ 2950	1	STROPNÍ NOSNÍK;PRO VYNESENÍ SLOUPKU KROVU;SLOŽEN NA SLOUPEK S1 A DO I 180
	I č. 140 – 1950	2	PŘEKLAD; PŘED OKNEM
	I č. 140 – 2600	4	PŘEKLAD
a	U č. 180 ~ 4700	1	SCHODNICE; ZALOMENÝ PRVEK, ULOŽENA NA NOSNÉ ZDIVO
b	I č. 240 ~ 4700	1	SCHODNICE; ZALOMENÝ PRVEK, ULOŽENA NA NOSNÉ ZDIVO
c	U č. 220 ~ 5750	2	SCHODNICE; ZALOMENÝ PRVEK, VEVARIT DO "b" A "d"
d	I č. 240 ~ 4500	1	PODESTOVÝ NOSNÍK ULOŽEN NA ZDIVU A PŘEKLADU 4 I 140
e	U č. 180 ~ 4500	1	PODESTOVÝ NOSNÍK ULOŽEN NA ZDIVU A PŘEKLADU 4 I 140
f	U č. 180 ~ 3350	2	SCHODNICE; ŠIKMÝ PRVEK
S1	U č. 100 ~ 1600	2	SLOUPEK; NOSNÍKY VZÁJEMNĚ SVARIT OSAZEN NA NOSNÍK "d"

POZNÁMKA:

– DÉLKY VŠECH PRVKŮ NUTNO NAMĚŘIT NA MÍSTĚ!!

- D1** – SCHODIŠŤOVÉ A PODESTOVÉ DESKY TL. 140 MM, BETON C20/25–XC1, VÝZTUŽ SÍŤ KARI Ø6,0–100/6,0–100 – CELKEM 41,0 M², ULOŽENÁ DO PŘÍRUB OCELOVÝCH NOSNÍKŮ;
S1 SÍŤ PŘIVAŘIT K PŘÍRUBÁM OCEL. NOSNÍKŮ
– STUPNĚ SCHODIŠŤ NADBETONOVÁNY Z PROSTÉHO BETONU C 16/20

OCEL S 235

VEDOUCÍ AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 spol. s r.o. JIHLAVA společnost projektových ateliérů Havlíčková 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 567 306 746, fax: 567 310 377 E-mail: projekce@spa.ji.cz	
ING. ARCH.	ING. RAD. SOJKA	ING. RAD. SOJKA		
PETR HOLUB				
MÍSTO, OKRES:	JIHLAVA	JIHLAVA		
INVESTOR :	KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA			
AKCE:			FORMÁT	2 x A4
GYMNÁZIUM JIHLAVA VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU			DATUM	02/2025
			STUPEŇ	DPS
			ZAKÁZKA Č.	2502-03-001
PŘÍLOHA:			MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
KONSTRUKCE HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ			1:50	302