


KONSTRUKCE VOZOVKY V1

ACO 11+ 50/70	Asfaltový beton střednězrný	ČSN EN 13 108-1	50 mm PS-E
Spojovací postřik	asfaltovou emulzí 0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ACL 16+ 50/70	Asfaltový beton hrubozrný	ČSN EN 13 108-1	50 mm PS-E
Spojovací postřik	asfaltovou emulzí 0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129	
MA8 II	Litý asfalt	ČSN EN 13 108-6	30 mm
NAIP	Celoplošná izolace		5 mm
PEČETÍCÍ VRSTVA			
Celkem			135 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY V2

ACO 11+ 50/70	Asfaltový beton střednězrný	ČSN EN 13 108-1	50 mm PS-E
Spojovací postřik	asfaltovou emulzí 0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ACL 16+ 50/70	Asfaltový beton hrubozrný	ČSN EN 13 108-1	50 mm PS-E
Spojovací postřik	asfaltovou emulzí 0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129	
Asfaltový beton hrubozrný		ČSN EN 13 108-1	70 mm ACP 22 50/70
Kamenivo zpevněné cementem		ČSN EN 14227	170 mm SC C8/10
Štěrkodrt		ČSN 73 6126	200 mm
Celkem			540 mm

Stavební materiál				
Stavební část	Konstrukční ocel	Beton	Betonářská výztuž	Předpínací výztuž
Římsy		C30/37-XF4(XD3,XC4)	B500B	
Nosná konstrukce		C30/37-XF2(XD1,XC2)	B500B	
Úložné prahy		C30/37-XF4(XD3,XC4)	B500B	
Podkladní beton		C12/15-X0		
Beton pod dlažby		C25/30-XF3		

OBJEDNATEL	KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33 JIHLAVA	AKCE: II/150 BABICE - OKROUHLICE			
OBEC	BABICE	OBJEKT: SO 201 - MOST ev.č. 150-020			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	PŘÍLOHA: PŘÍČNÉ ŘEZY			
DATUM	03/2014				
FORMÁT	6A4				
STUPEŇ	PDPS				
PROJEKTANT:		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	ING.J.LANDA	KOPIE Č.:	PŘÍLOHA Č.:
 ATELIÉR LIBEREC MRŠTIKOVA 399/2a 460 07 LIBEREC III - JEŘÁB tel.: +420 778 433 313 www.af-cityplan.cz ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		ŘEDITEL ATELIÉRU:	ING.J.EHRENBERGER		2.4.
		VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING.I.BÁLIK		
		VYPRACOVAL:	ING.I.BÁLIK		
		KONTROLA:	ING.D.KŘEMEČEK		
		MĚŘITKO:	1:50	Č. ZAKÁZKY:	13 - 5 - 117
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.					