

**Další technické podmínky**

**Stavba: SO 01 - III/4102 – Čáslavice - Babice**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 4102 km 8,693 – 10,030 a 10,430 – 11,425 Čáslavice - Babice. Cílem této stavby je oprava nevyhovujícího stavu vozovky, která bude provedena recyklací za studena jako subdodávka. Vozovka je navržena v průměrné šířce 5,32 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Staničení: 8,693 – 10,030 a 10,430 – 11,425

Celková délka navržené opravy je:  $1\,337 + 995 = 2\,332,00$  m.

Plocha pro recyklaci:  $7\,086,10 + 5\,323,25 = 12\,409,35$  m<sup>2</sup>

**Technické podmínky:**

Stavba zahrnuje stavební objekty:

**SO 01 silnice III/4102**

Jedná se dle soupisu o tyto práce:

rozpojení (rozfrézování) stávajících vozovkových vrstev při současné reprofilaci sklonů a rovinatosti dle platných ČSN

recyklace za studena na místě RS 0/63 CA; 200 mm dle ČSN 736147 včetně předložení průkazní zkoušky se stanovením receptury a předepsaných zkoušek tloušťky vrstvy, modulu přetvárnosti, rázového modulu a rovinatosti, předpokládané množství hydraulického pojiva je uvažováno 4% a zbytkového asfaltu 2%, srovnávací objemová hmotnost je 2 210 kg/m<sup>3</sup>.

Infiltrační postřik z emulze do 1,00 kg/m<sup>2</sup> s podrcením v množství do 4 kg/m<sup>2</sup> kamenivem frakce 2/4, doprava techniky.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh, projednání a odsouhlasení DIO zajistí zadavatel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.