

LEGENDA:

- HLAVNÍ ROZVADĚČ**  
VYPÍNAČ Č.1 NA ZED. 10A/230V  
VYPÍNAČ Č.10 NA ZED. 10A/230V  
POHYBOVÉ ČIDLO, VENKOVNÍ, 230V  
STOUPACÍ VEDENÍ  
KABELOVÉ TRASY - SILNOPROUD

OZNAČENÍ SVÍTIDEL

SV1A2

OZNAČENÍ SVÍTIDLA

ČÍSLO OKRUHU

OZNAČENÍ SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠNÉHO OVLÁDACÍHO PRVKU

SEZNAM SVÍTIDEL


SYMBOL	POPIS SVÍTIDLA
A1	Přisazené/závěsné technické propojovací svítidlo s nastavením dvou výkonů, IP65, 230V, 31W
A2	Přisazené/závěsné technické propojovací svítidlo s nastavením dvou výkonů, IP65, 230V, 48W
C1	Přisazené celé-objímové svítidlo, IP65, 230V, 21W
B2	Stropní svítidlo s MP difuzorem a nastavením čtyř výkonů na svítidle, IP40, 230V, 24W
D	LED reflektor, IP65, 230V, 50W
NP	Nouzové přisazené svítidlo pro označení úniku, IP65, 230V, 2W

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	POZNÁMKA
102	Kancelář	7,60	
103	Úpravná	3,21	
104	Technická m.	2,90	
105	Úklid	2,02	
106	WC	1,71	
107	Hala dekontaminace	147,85	
108	Přístěšek pro kontejnery	105,46	

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NP sítě 50Hz, 400/230V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM  
- DOPLNJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNICEM

±0,000 = 522,200 m n.m.  
SOUL. SYSTÉM S-JISK / GRID SYSTEM S-JISK.  
VÝSKOVÝ SYSTÉM BV / VERTICAL SYSTEM BV /



SCHEMA / KEY PLAN

OBJEDNATEL / CLIENT

BERANOVÝCH 65  
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  
TEL.: +420 281 097 222  
EMAIL: info@obermeyer.cz

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková  
organizace  
Slovanského bratřev 710  
393 38, Pelhřimov

PROJEKTANT / DESIGNER

VYPRACOVAL / DRAWN BY

KONTROLOVAL / CHECKED BY

BERANOVÝCH 65  
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9  
TEL.: +420 281 097 222  
EMAIL: info@obermeyer.cz

ODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

SCHVÁLIL / APPROVED BY

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

Nemocnice Pelhřimov - Hala a přístěšek odpadového hospodářství  
na pozemku p.č. 1954/8, 1954/9, 1667/3, 1957/4, k.ú. Pelhřimov

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

MĚŘÍTKO / SCALE

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE

POČET A4 / NUMBER OF A4

NÁZEV OBJEKTU / DESIGN PART

S021

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / DESIGN SECTION

D.1.2 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

PŮDORYS 1.NP - SVĚTELNÉ OKRUHY

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110789 \_ DPS \_ D.1.2.5 \_ 2 \_ S021 \_ 7000 \_ 005 \_ 00

ČÍSLO PROJEKTU	STUPEŇ PD	OBCHODNÍ SOUBOR	ČÁST	SO / IO	PROFESNÍ DÍL	DILATACE	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE
PROJECT NO.	STAGE	PACKAGE	CODE	PART	SECTION	DILATATION	DOCUMENT NO.	REV.

KÓPE /  
COPY