OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
E01							

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/HLINÍKOVÉ STĚNY : 4550 x 3250 MM
POŽÁRNÍ ODOLNOST: STĚNA, NADSVĚTLÍKY, BOČNÍ SVĚTLÍKY: EI 60 DP1, DVEŘE EI–S200 30 DP1+C3

!!! NUTNO ZAJISTIT DEMONTOVATELNOST ČÁSTI STĚNY – VIZ PŘILOŽENÉ SCHÉMA !!!

– ROZMĚR AL STĚNY 3187x2800mm MUSÍ UMOŽNIT OPAKOVANÉ ZDEMONTOVÁNÍ PRO NASTĚHOVÁNÍ A VYSTĚHOVÁNÍ STROJE MR (3T)
– TYP KCE DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM Z JEDNOKOMOROVÝCH PROFILŮ, STĚNA SLOŽENÁ Z DVOUKŘÍDLOVÝCH ASYMETRICKÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, BOČNÍCH SVĚTLÍKŮ A NADSVĚTLÍKU

– PODROBNĚJŠÍ ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU

DVEŘE:
– DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ, PROSKLENÉ, OTOČNÉ, LEVÉ, BEZ PRAHU
– O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900+450/2100 MM
– KOVÁNÍ:
  – ROZETOVÉ KOVÁNÍ
  – KLIKA – KLIKA
  – ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU SGHK
  – OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
  – POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ
  – ELEKTROHYDRAULICKÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S FUNKCÍ VOLNÉHO POHYBU OSAZENÝ NA AKTIVNÍM KŘÍDLE
  – VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ

POPIS PROVOZU:
– V BĚŽNÉM STAVU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Z OBOU STRAN MECHANICKY KLIKOU, ZAVÍRAČ NEFUNKČNÍ
– V NOUZOVÉM STAVU NADŘAZENÝ SIGNÁL EPS AKTIVUJE SAMOZAVÍRAČ, KTERÝ DVEŘE PO KAŽDÉM OTEVŘENÍ ZAVŘE

<u>ZASKLENÍ</u>:
– PRŮHLEDNOST – SKLO ČIRÉ
– BEZPEČNOST
  – DVEŘE A BOČNÍ SVĚTLÍKY – NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY – PŘEDCHÁZENÍ ŘEZNÝM RANÁM A ÚRAZŮM V DŮSLEDKU NÁRAZU NA SKLENĚNOU PLOCHU – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 DLE ČSN EN 12600
  – NADSVĚTLÍKY – BEZ POŽADAVKU
– BEZPEČNOSTNÍ ATYPICKÉ POLEPY DVEŘÍ PROSKLENÝCH K PODLAZE A PROSKLENÝCH STĚN – VE VÝŠCE 900 MM (800–1000 MM) A 1500 MM (1400–1600 MM). DVEŘE A STĚNY S ČIRÝM ZASKLENÍM BUDOU OZNAČENY ATYPICKÝM BEZPEČNOSTNÍM POLEPEM, PŘESNÝ VZHLED DLE PD INTERIÉRU, DLE ČSN 73 4001
  – KONTRASTNÍ OZNAČENÍ, MATERIÁL S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ
  – VE VÝŠCE 900 MM A VE VÝŠCE 1500 MM BUDOU PROVEDENY POLEPY
  – POLEPY Z PRUHŮ FÓLIE VÝŠKY 75 MM V PROVEDENÍ JASNĚ VIDITELNÉM OPROTI POZADÍ
  – KONTRASTNÍ OZNAČENÍ STŘÍDAJÍCÍCH SE STEJNĚ VELIKÝCH DÍLŮ 75 X 75 MM
  – BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÍ VZORKU PŘED REALIZACÍ
  – BEZPEČNOSTNÍ POLEPY SOUČÁSTÍ DODÁVKY HLINÍKOVÝCH VNITŘNÍCH STĚN
  – PŘESNÝ VZHLED DLE PD INTERIÉR
    – PŘI NÁVRHU POSTUPOVAT DLE ČSN 73 4001