

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Ve Žďáru nad Sázavou dne 31.3.2025

Složení komise:

Předseda: zástupce investora – Straka Jiří ing

Členové : projektant stavby – Marek Filip
projektant elektro – Novotný Jaroslav
požární preventista – Vařeka Jiř
bezpečnostní technik – Vařeka Jiří

Název objektu: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, rekonstrukce soc. zařízení domova mládeže - dívky

Použité podklady: výkresy stavby, ZTI, VZT a ústní požadavky investora.

Popis objektu: Stávající místnosti sociálních zařízení jsou zděné s obloženými stěnami.

Rozhodnutí:

Na podkladě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed3 +Z1+Z2 pro potřeby posouzení nebezpečí elektrického úrazu, který může nastat při provozu elektrických zařízení byly prostory zařazeny

Šatna WC a chodby – prostory normální

Sprchy a umývárny – AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC4, BD3, BE1, CA1, CB1 – prostor abnormální (zvlášť nebezpečný)

Zdůvodnění:

V prostoru sprch a umývárny se při normálním provozu bude vyskytovat voda na podlaze.

Pro používání přenosných spotřebičů v prostoru umýváren bude zhotoven provozní řád, který bude nedílnou součástí vybavení umýváren. S tímto provozním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni účastníci provozu.

Navržené zařízení musí být v průběhu zkušebního provozu prověřeno a tento písemný doklad musí být před uvedením do trvalého provozu buď potvrzen, nebo opraven.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 31.3.2025