



POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKY NA VNĚJŠÍ FASÁDĚ DEMONTOVAT, PO INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ZNOVU NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ POZICE, NUTNO POUŽÍT KRABICE DO ZATEPLENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA NAD VRATY DEMONTOVAT, PO INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ZNOVU NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ POZICE
- DO HLAVNÍHO ROZVADĚČE OBJEKTU DOPLNIT PŘEPĚTOVOU OCHRANU VE TŘIDĚ LPL IV
- INSTALACI DOPLNIT O JEDNU TŘÍFAZOVOU ZÁSUVKU PRO MOŽNOST NAPOJENÍ SEKČNÍCH VRAT, NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM SEKČNÍCH VRAT
- INSTALACI DOPLNIT O DVA VÝVODY DO KASTLÍKŮ PRO MOŽNOST NAPOJENÍ ROLOVACÍCH VRAT, UMÍSTĚNÍ VÝVODU NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELM ROLOVACÍCH VRAT
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH NA POVRCHU
- ROZVODY PRO VRATA BUDOU NAPOJENY ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE OBJEKTU, KTERÝ BUDE DOPLNĚN O TŘI TŘÍFAZOVÉ JISTIČE 16B/3
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU ZACHOVÁNY

LEGENDA

- HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
- NÁSTENNÉ SVÍTIDLO
- ZÁSUVKA 230V/16A IP20
- ZÁSUVKA 230V/16A IP44
- ZÁSUVKA 400V/16A IP44
- VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ - 1 FÁZE
- VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ - 3 FÁZE
- ROZVODNICE

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina, Projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, č. ČKAIT 1400049		Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cejlle 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com	
Akce : REVITALIZACE AREÁLU CM NÁMEŠT NAD OSLAVOU		Stupeň: DPS	
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		Datum: září 2024	
Výkres : Doplnění elektroinstalace		Formát: 5 x A4	
		Číslo zakázky: c2024063	
		Měřítko : 1:50	
		Kopie č.:	Výkres č.: 01