



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis zn.:

Naše značka: 156/05-2024/PL

Vyřizuje: Ing. Pavla Lopaurová

Telefon: 777 615 215

E-mail: lopaurova@svkzdarsko.cz

Datum: 7.5.2024

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Bohunická 50

619 00 Brno

Věc: Vyjádření SVK Žďársko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“

(investor Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava) (ID stavby 2384)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko souhlasí s navrženým technickým řešením v rozsahu dle projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“ vypracované firmou Stráský, Hustý a partneři s. r. o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno v 11/2023, zak. č. 20087DZS, nečíslované paré, Přeložky splaškové kanalizace, Přeložky vodovodu.

Při realizaci výstavby požadujeme splnit podmínky stanovené naším provozovatelem vodárenských zařízení, jímž je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Žďár nad Sázavou, které byly vyjádřeny v jejím stanovisku č. j. ZR/870-2/2024-Mr ze dne 12.4.2024, jež je přílohou tohoto našeho vyjádření.

Zejména požadujeme, aby stavbu přeložky dozoroval pracovník provozovatele a dále požadujeme uzavření Smlouvy o předání a převzetí přeložky mezi investorem a SVK Žďársko před vydáním stavebního povolení!!

Vzor smlouvy o přeložce lze na vyžádání obdržet v digitální podobě.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
⑦ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Pavla Lopaurová
Projektová a investiční manažerka SVK Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/870-2/2024-Mr
Vyřizuje Mrkos Marek
Tel. +420 566 651 104
Žďár nad Sázavou 12. 4. 2024

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti o vydání stavebního povolení

Dne 14. 3. 2024 požádal SHP SK s.r.o., Bohunická 130/50, 619 00 Brno o stanovisko k projektové dokumentaci „Silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat, 1. část“ a v zastoupení investora Kraje Vysočina o vyjádření k žádosti o vydání stavebního povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 2384)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat, 1. část
Projektant: SHP s.r.o., Bohunická 130/50, 619 00 Brno
Druh dokumentace: Projekt pro stavební řízení - z. č. 20087DZS z 11/2023, nečíslované paré
Přeložky splaškové kanalizace
Přeložky vodovodu
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO 301 Přeložka vodovodu DN 250 v km 0,104 – 0,140

Vodovod z TLT DN 250 tř. C50 ZnAl 400 g/m² 43,98 m

SO 302 Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,460 – 1,560

Vodovod z TLT DN 350 tř. C50 ZnAl 400 g/m² 58,68 m

Vodovod z TLT DN 350 tř. C50 těžká protikoroziní ochrana 95,06 m

Přepojení přípojky z PE 100 RC SDR 11 PN 16 d90 x 8,2 mm 5,00 m

SO 303 Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,660 – 2,040

Vodovod z TLT DN 350 tř. C50 ZnAl 400 g/m² 368,00 m

Vodovod z TLT DN 150 tř. C64 ZnAl 400 g/m² 11,43 m

Přepojení přípojky z PE 100 RC SDR 11 PN 16 d63 x 5,8 mm 50,33 m

1x Š150, 1x vodoměrná a redukční šachta, 1x vzdušnicková šachta, 3x uložení
v ocelové chráničce DN 600 (12m + 3m + 9,7m)

SO 304 Přeložka vodovodu DN 250 v km 2,070

| | |
|---|---------|
| Vodovod z TLT DN 250 tř. C50 ZnAl 400 g/m ² | 77,53 m |
| Přepojení 2 přípojek z PE 100 RC SDR 11 PN 16 d32 x 3,0 mm | 38,64 m |
| Rekonstrukce stávající vodoměrné šachty, 1 x armaturní šachta na chrániče, 1 x uložení v ocelové chrániče DN 500 dl. 30 m | |

SO 311 Přeložka kanalizace DN 400 v km 1,720 – 1,780

| | |
|--|---------|
| Splašková kanalizace z KT DN 400 tř. 160 | 48,88 m |
| 2 x RŠ DN1000 | |

SO 312 Přeložka kanalizace DN 300 v km 2,080

| | |
|--|---------|
| Splašková kanalizace z KT DN 300 tř. 160 | 35,94 m |
| 2 x RŠ DN1200 | |

1.3. Stanovisko k technickému řešení projektu

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Před písemným předáním a převzetím dokončené stavby vodovodu a provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Veškeré doklady uvedené v čl. 3.
2. Stejnopis Dohody o předání a převzetí přeložky mezi investorem a SVK Žďársko.
3. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
4. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
5. Stavební deník - originál.
6. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
7. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
8. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
9. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.
10. Kalibrační protokoly od použitých měřidel - vodovod.
11. Doklady od vodoměrů.

Doporučujeme, aby stavební dozor vykonával pověřený pracovník VAS, divize Žďár n. S.

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat, 1. část“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.

K předání staveniště požadujeme přizvat zástupce provozovatele, VAS, divize Žďár nad Sázavou, oddělení inženýringu po telefonické domluvě s Ing. Kalábovou - tel. 566 651 152.

VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. VASGR/SME/15/2.
12. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.
13. Protokol o zkoušce průchodnosti vodovodního potrubí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

Upozorňujeme: Vlastnictví vodovodu a splaškové kanalizace se po provedení přeložky nemění (zákon 274/2001 Sb. § 24 odst.(3)).

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

VAS, provoz VOD Velké Meziříčí, provoz ČOV Velké Meziříčí
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová

