

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno

### **Vyjádření na akci:**

#### **„Silnice II/360 Velké Meziříčí JV obchvat, 1.část“**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Při této stavbě **dojde** ke střetu s Vedením optické sítě obce Petráveč (OSP), poloha tohoto vedení je zakreslena v příloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

#### **S akcí souhlasíme za těchto podmínek:**

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení OSP je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo OSP tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k OSP.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Kratochvíl, 608 752 783).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě provizorních komunikací, např. SO111 viz. Koordinační situace, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, bude povrch provizorní komunikace v souběhu a v křížení kryt betonovými panely, tak aby nedošlo k poškození HDPE trubek uložených pod touto provizorní komunikací, s min. přesahem krytí 0,9 m na každou stranu.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. krytí 0,9 m a budou umístěny do plastových silnostěnných kabelových žlabů v celé délce nové zpevněné plochy, v případě násypu musejí být žlaby přesaženy na každé straně od paty směrem ven o 2m, a HDPE trubky do ní musejí být vloženy. Dále musí být ve stejné délce jako nově umístěný žlab a ve stejné hloubce vedle, uložená nová vrapovaná chránička HEKAPLAST DN 125 mm – u optických kabelů umístěných v HDPE trubkách musí být provedeno měření optických vláken a to před realizací a následně po dokončení přeložení provézt závěrečné měření OK.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí společnost PETNet, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti PETNet, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.


Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Kratochvíl, 608 752 783). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Pokud by došlo při realizaci ke změně projektu a přiblížení do ochranného pásma vedení OSP, je třeba nás kontaktovat a vytýčit vedení trasy.

Platnost tohoto vyjádření je do 30.4.2025.

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 608 752 783, Bc. Jiří Kratochvíl nebo emailem na [info@petnet.cz](mailto:info@petnet.cz).

V Petrávci dne 5.4.2024



**PETNet** s.r.o.  
FTTH provider  
Petráveč 54, 594 01 Velké Meziříčí  
tel: +420 773 500 054, [info@petnet.cz](mailto:info@petnet.cz)  
IČO: 29298717 DIČ: CZ29298717

.....

Jana Kratochvílová, jednatelka společnosti