

LEGENDA :




- PRIMÁRNÍ OKRUH TČ – PŘÍVOD
- PRIMÁRNÍ OKRUH TČ – VRATNÁ
- HLAVNÍ ROZVOD – PŘÍVODNÍ – Cu POTRUBÍ
- HLAVNÍ ROZVOD – ZPĚTNÉ – Cu POTRUBÍ
- OKRUH OTOPNÁ TĚLESA – PŘÍVOD – Cu POTRUBÍ
- OKRUH OTOPNÁ TĚLESA – ZPĚTNÉ – Cu POTRUBÍ
- OKRUH PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – PŘÍVOD – Cu POTRUBÍ
- OKRUH PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – ZPĚTNÉ – Cu POTRUBÍ
- OKRUH OHŘEV TV – PŘÍVOD – Cu POTRUBÍ
- OKRUH OHŘEV TV – ZPĚTNÉ – Cu POTRUBÍ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ – Cu POTRUBÍ
- ZAŘÁZENÍ REGULACE

POZNÁMKA:

- TEPLOTA TOPNÉ VODY – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – 40/30°C
- TEPLOTA TOPNÉ VODY – OTOPNÁ TĚLESA – 50/40°C
- VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA –15°C
- VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLoty DLE ČSN EN 12831
- OBVODOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0540-2:2011
- VEŠKERÉ ROZVODY ŮT BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007Sb
- ROZVODY PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZDÍVEM V CHRÁNICI (VČETNĚ IZOLACE)
- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

UPOZORNĚNÍ:  
PŘÍPADNÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY POUZE JAKO REFERENČNÍ VÝROBEK  
SPLNJÍCÍ MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD. VEŠKERÉ VÝROBKY JE NA STAVBĚ MOŽNO ZAMĚNIT ZA VÝROBKY S ODPOVÍDAJÍCÍM  
MINIMÁLNÍM STANDARDEM, OVŠEM POUZE ZA SOUHLASU PROJEKTANTA NEBO STAVEBNÍHO DOZORU.

0	02/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RATAJ	ING.KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>ING. MICHAL RATAJ</b> energetický specialista, projektant vytápění Pražská 1114 393 01 Pelhřimov michal.rataj@seznam.cz tel: 723 039 016		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	VELKÉ MEZIRŘÍČÍ	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	VELKÉ MEZIRŘÍČÍ	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RATAJ	ARCH. NÁVRH:	ING.ARCH.KOTOVÁ
NÁZEV AKCE:  <b>VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV – HUMPOLEC</b>				FORMÁT:	4/A4
				DATUM:	02/2025
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	24-016
				MĚŘÍTKO:	-
OBJEKT: S0-01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS KRAJE VYSOČINA		ČÁST: D.1.4-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB A) Zařízení pro vytápění staveb		SOUBOR:	- - -
OBSAH:					
SCHÉMA ZAPOJENÍ - UT				Č.VÝKRESU: <b>1.4A.05</b>	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					