

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PEVNÉ (NAPŘ. SPIRO)
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- IZOLACE PLOŠNÁ KAUKČUKOVÁ S METALICKÝM POVŘCHEM SAMOLEPČÍ TL 15MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLN, TL 20MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODLNOST EI45
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLN, TL 60MM, OCHRANA AL. FOLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVOD
- TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVOD
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

- X - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- X1 - MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- X2 - MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- HH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - HORNÍ HRANA
- SH= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - SPODNÍ HRANA
- OS= VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - OSA POTRUBÍ




POZNÁMKY

Před osazením VZT jednotek budou provedeny výtahné zkoušky do nosných konstrukcí. Způsob kotvení jednotek je nutné konzultovat s hlavním projektantem stavby.
Trasy potrubí VZT budou případně upraveny dle definovaných prostupů viz stavební část. Nutno přizpůsobit stavební části PD.
Veškeré polohy distribučních prvků musí být před osazením odsouhlaseny architektem.
Potrubí, které bude vedeno volně pod stropem bez dodatečného opláštění bude opatřeno barevnou úpravou RAL dle požadavku architekta.
Vzduchotechnické potrubí bude vedeno v instalačním prostoru pod stropem.
Místnosti, které nejsou nuceně větrány ani nemají možnost přirozeného větrání budou odvětrány pomocí stěnových mřížek do navazujících větracích prostor.

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bp
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
±0,000=534,050 m.n.m. Bp

k.ú. HUMPOLEC [649325]

0	04/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.JAKUB RYBÁŘ	ING.JAKUB RYBÁŘ	ING.KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOWA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOWA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	VELKÉ MEZIRČÍ	VYPRACOVAL:	ING.JAKUB RYBÁŘ	AUTOR:	ING.KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	VELKÉ MEZIRČÍ	ZODP.PROJEKTANT:	ING.JAKUB RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	ING.ARCH.KOTOVÁ
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	10/A4
VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV - HUMPOLEC				DATUM:	04/2025
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	24-016
				MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT:	S0-01: VÝJEZDOVÉ STANOVÍSTĚ ZZS KRAJE VYSOČINA	ČÁST:	D.14-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB b) zařízení vzduchotechniky	SOUBOR:	- - -
OBSAH:				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
ŘEZY - VZT				1.4B.05	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					