



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA
101	PLYNOVÁ KOTELNA	13.90
102	CHODBA	12.90
103	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	18.80
104	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	18.90
105	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	19.60
106	SKLAD DROBNÉHO NÁŘADÍ	119.00
107	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1.90
108	ZÁDVEŘÍ	2.90
109	PŘÍRUČNÍ SKLAD	74.70
110	CHODBA	11.00
111	SKLAD BAREV	18.70
112	SKLAD BAREV	18.70
113	RAMPA	10.30
114	SKLAD OLEJŮ	13.30
115	SKLAD OLEJŮ	13.80
116	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	10.90

LEGENDA:

P01.01/N2-III.

Číslo a stupeň požární bezpečnosti požárního úseku

EW15/DP3-C

Požadavek na požární odolnost stavební konstrukce / uzávěru

Požárně dělící konstrukce

40

Únikový východ - směr úniku osob

Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg dle popisu v textové části

Přenosný hasicí přístroj sněhový CO/2 5 kg dle popisu v textové části

Martin Šolc - BEZPO

Požární bezpečnost staveb

Šmolovy 164

IČO 464 42 553

ČKAIT 1400401

Měřítko 1 : 100 ; Formát A3

Revitalizace areálu KSÚSV cestmistrovství  
p.k.č.st.3505, st.5021 a st.5019, K.Ú.Havlíčkův Brod

Výkres požární bezpečnosti staveb 1.NP

Město: Havlíčkův Brod

Kraj: Vysočina