

SO 01 Víceúčelové hřiště

SO 02 Píscité hřiště

P1 SPORTOVNÍ POVRCH – EPDM (celková tl. 413mm)

- ELASTICKÝ POLYURETANOVÝ SPORTOVNÍ JEDNOVRSTVÝ POVRCH Z BAREVNÉHO GRANULÁTU TYPU EPDM
- FRAKCE 1–4MM A POLYURETANOVÉHO POJIVA S PORÉZNÍ VRSTVOU
- POVRCH JE VODOPROPUSTNÝ, JEDNOBAREVNÝ POVRCH – CIHLOVĚ ČERVENÝ

SPORTOVNÍ POVRCH – EPDM	tl. 13mm
ASFALT DRENÁŽNÍ AKO 8	tl. 40mm
ASFALT DRENÁŽNÍ JAKO 16	tl. 40mm
DRŤ 0–4 MM	tl. 30mm
ŠTĚRK 16/32 MM	tl. 120mm
ŠTĚRK 32/63 MM	tl. 170mm

GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. EDef2 35MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

P2 SPORTOVNÍ POVRCH – PLÁŽOVÉ HŘIŠTĚ (celková tl. 600mm)

SPORTOVNÍ PÍSEK ST 52 SPORTTOP	tl. 400mm
GEOTEXTÍLIE 200 G/M2	
DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32	tl. 200mm
GEOTEXTÍLIE 300 g/m2	
PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. EDef2 35MPa DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD	

OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

P4 ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ (tl. 250mm)

BETONOVÁ SKLADEBNÁ DLAŽBA TL.60MM, OBDÉLNÍKOVÁ DLAŽBA, ROZMĚR 200/100 MM tl. 60mm

- BARVA PÍSKOVÁ – UVNITŘ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
- BARVA ŠEDÁ – OKOLNÍ PLOCHY, CHODNÍKY

LOŽNÁ VRSTVA – PODKLAD POD BETONOVOU DLAŽBU, KAMENIVO FRAKCE 4–8 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 30MPa tl. 40MM
ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63 MM, ZHUTNĚNO NA MIN. EDef2 30MPa tl. 150MM
PŮVODNÍ ZEMINA, HUTNĚNA NA MIN. EDef2 30MPa, DOPLNĚNA RÝHAMI S DRENÁŽNÍM POTRUBÍM PRO ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD

OLEMOVÁNÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU – BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ŠÍŘKY 50MM, VÝŠKY 250MM ULOŽENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE (BETON C20/25)

VEŠKERÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT CERTIFIKOVANÉ A PROVEDENÉ ZHOTOVITELEM DLE SYSTÉMOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCE A ODSOUHLASENÉ TD A AD.

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Karel Voldán ČKAIT – 1400477 OBOR: IP00			
VEDOUCÍ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Tomáš Čaha cahatomas@email.cz			
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Čaha cahatomas@email.cz		DATUM:	09/2025
		STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		FORMÁT:	210/297mm
		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť p.č. 1536/9, 1536/12 a 1536/43 v k.ú. Třešť		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.o.1	PARÉ Č.
		MĚŘÍTKO: —	
NÁZEV VÝKRESU: SKLADBY KONSTRUKCÍ			