



DRÁT FeZn 10mm VVÉST V MÍSTECH SVODŮ 3m NAD ÚROVĚŇ TERÉNU
DRÁT BUDE CHRÁNĚN PROTI KOROZI PŘI PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH
NÁTĚREM V DÉLCE NEJMÉNĚ 10cm V BETONU A 20cm NAD POVRCHEM

LEGENDA:

- Vodivé spojení
- SU Univerzální svorka
- FeZn pásěk 30x4
- Vývod pro hromosvod

autorizoval :		LADISLAV ČERVENKA – EPRON			
Ladislav Červenka,DiS.		ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ			
projektant :		Jozefa Gabčíkova 122, Tábor 39003 IČ: 73496685 email: červenka@eleprojeckt.cz mob:775 166 715 tel: 381 231 303			
Ladislav Červenka,DiS.		investor:			
N á z e v a k o e :		Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava			
SOŠ, SOU a ZŠ – Rekonstrukce hřiště SOŠ Třešť p.č. 1536/9, 1536/12 a 1536/43 v k.ú. Třešť					
Objekt:					
p.č. 1536/9, 1536/12 a 1536/43 v k.ú. Třešť					
část: ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:50	č.zak.:		
stupeň: DPPS		datum: 08.2025	formát: 2xA4		
Obsah výkresu : D1.4–ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY PŮDORYS ZÁKLADŮ – UZEMNĚNÍ		č.výkresu	č.paré		
		1			