



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.09	VÝTAH	8,04
3.01	KANCELÁŘ_ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,9
3.02	KANCELÁŘ-EKONOM	25,57
3.03	SCHODIŠTĚ	22,31
3.04	SERVEROVNA	7,48
3.05	DENNÍ MÍSTNOST	14,57
3.06	WC PERSONAL	1,57
3.07	SPRCHA PERSONAL	1,57
3.08	PŘEDSÍN WC PERSONAL	3,23
3.09	MÍSTNOST PRO TERAPEUTA	22,76
3.10	SKLAD	17,52
3.12	OKLADOVÁ KOMORA	1,89
3.13	KANCELÁŘ PSYCHOLOG	17,48
3.14	ŠATNA PERSONAL MUŽI	19,5
3.15	UMÝVÁRNA PERSONAL MUŽI	6,84
3.16	WC PERSONAL MUŽI	1,62
3.17	WC PERSONAL ŽENY	1,62
3.18	WC KLIENTI	3,99
3.19	UMÝVÁRNA PERSONAL ŽENY	6,84
3.20	ŠATNY PERSONAL ŽENY	19,62
3.21	SCHODIŠTĚ	13,11
3.22	SKLAD	12,11
3.23	CHODBA	106,2

Celková plocha [m²]: 377,36

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

PROJEKT EI POUŽE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)  
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V  
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNICEM.

#### LEGENDA:

- A ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600mm, IP20
- AA PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600mm, IP20 (+ RÁMEČEK NA SVÍTIDLO)
- A1 ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 3000K, 3400mm, IP20
- A2 ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 31W, 4000K, 3600mm, IP20
- A3 ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 33W, 4000K, 4000mm, IP20 (+ RÁMEČEK NA SVÍTIDLO)
- AA3 PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 33W, 4000K, 4000mm, IP20 (+ RÁMEČEK NA SVÍTIDLO)
- A5 ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 26W, 4000K, 3800mm, IP44
- B ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 36W, 4000K, 4200mm, IP20
- C ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 18W, 4000K, 1900mm, IP20
- CC ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 18W, 4000K, 1900mm, IP44
- C3 ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 24W, 4000K, 2000mm, IP20
- C4 PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 24W, 4000K, 2000mm, IP40
- D PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 22W, 4000K, 2700mm, IP40
- E PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 25W, 4000K, 3000mm, IP20
- F PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 8W, 3000K, 400mm, IP65
- P PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 28W, 4000K, 4000mm, IP66
- T PRÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 14W, 3000K, 107mm, IP65
- EX1 REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO 35W, 3000K, 4600mm, IP65
- NS NÁSTĚNNÉ „NOČNÍ“ LED SVÍTIDLO, 3W, IP20, (žluté světlo), v=200 mm
- 1-Led LED pásek 24V DC, 14W/m, 4000K, IP67 + zařezávaný hliníkový profil 12mm + zdroj 60W, 230V AC/24V DC, IP20
- N1 ZAPUŠTĚNÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3W, 297lm, IP20 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
- N2 ZAPUŠTĚNÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 3W, 338lm, IP20 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
- N3 PRÍSAZENÉ ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LED 2W, 360lm, IP20 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
- N4 NOUZOVÝ PRÍSAZENÝ SVÍTIDLO LED 2W, 204lm, IP65 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT VČETNĚ PIKTOGRAMU
- NP1 NOUZOVÝ PRÍSAZENÝ SVÍTIDLO LED 2,3W, 141lm, IP65 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT VČETNĚ PIKTOGRAMU
- NP2 NOUZOVÝ PRÍSAZENÝ SVÍTIDLO LED 2W, 204lm, IP65 S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM T=60MINUT
- xxx Lx MINIMÁLNÍ HLADINA OSVĚTLENOSTI
- SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 1, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 5, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 6, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 6, S DOUTNAVKOU, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 7, 10A/250V, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 7, S DOUTNAVKOU, 10A/250V, IP20
- SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 1, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 6, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ DOVOJITÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 6+6, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ, RAŽENÍ 7, 10A/250V, IP44
- PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ NA POVRCH, RAŽENÍ 6, 10A/250V, IP44
- POHYBOVÉ ĎÍDLO 180°, 10A/230V, IP20
- POHYBOVÝ SNÍMAČ, 230V/16A, 180°, IP44
- F FOTOSENZOR K SOUMRAKOVEMU SPÍNAČI (ROZVADĚČ NN)
- SKŘÍŇOVÝ PRÍSAZENÝ ROZVADĚČ NN
- ROZVADĚČ NN
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE SE PŘENÁŠÍ NAHORU
- STOUPACÍ VEDENÍ - ENERGIE PŘÍCHÁZÍ ZDOLA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Svoboda	VYPRACOVAL Radek Zdražil	STAVO THERM PROJEKCE
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava		
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA		STUPEŇ: DPS
D.1.4.1 ELEKTRONSTALACE-SILNOPROUDNÉ ROZVODY		DATUM: 06/2024
VÝKRES: PŮDORYS Podkroví – Osvětlení		ZAK.ČÍSLO: ZK33/27
		MĚŘÍTKO: č.v.
		1:50 D.1.4.1.5