

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ / POVRCH ÚZEMÍ / VZDÁLENOST ŠACHET (m)

Věť parc.č.	Délka	Sklon (%)
46/1	34,6m	2,8%
1163/2	50m	1%

PLOCHY NOVĚ UPRÁVENÉ DLE PROJEKTU

Materiál	Délka (m)
ULTRA SOLID PVC-U DN150, SN8	64,6m
ULTRA SOLID PVC-U DN150, SN8	54,5m

KAPACITA (l/sec, m/sec)

Kapacita
23l/sec - 1,25 m/sec
23l/sec - 1,25 m/sec

Hlavní údaje z kresby:

- Staničení:** 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Nadmořské výšky:**
 - Terén: 546,64, 545,54, 545,80, 545,70, 544,55, 545,60
 - Ústřední: 546,64, 545,95, 544,95, 544,28, 544,81, 544,73
 - Spádní: 545,53, 544,58, 544,39, 544,28, 544,13, 544,31
- Manžoly:** D_{s7}, D_{s8}, D_{s9}, D_{p10}, D_{s11}, S_S – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – KRŘŽENÍ
- Průřezy:** 34,6m, 19m, 11m, 50m
- Profilové údaje:** HĺBKOA VÝKOPU, KÓTA ULOKZENÍ POTRUBÍ, KÓTY NIVELETY, KÓTY TERÉNU
- Referenční výška:** ±0,00 = 546,00
- Detaily:** 2x U-ILO 15m3 – PROPOJENÉ U DNA NADRŽI, propojení

$$\pm 0,00 = 546,00$$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MARTA KYNCLOVÁ		VYPRACOVAL: MARTA KYNCLOVÁ		MARTA KYNCLOVÁ projektová činnost ve výstavbě 582 35 LUCIE 188	
OBEC: VĚŽ		KRAJ: VYSOČINA		IČO:86679597 ČKAIT:0700977	
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA,ŽIŽKOVA 1882/57, JIHLAVA					
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA S0.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍPOJKY IS PŘÍPOJKA VODY A KANALIZACE				STUPENĚ:	DPS
				DATUM:	6/2024
				ZAK.ČÍSLO:	23_508/1
KANALIZACE DEŠŤOVÁ,PODĚL.ŘEZ 17–20				MĚŘITOKO 1:100	C.V. 4.