

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

stavební úřad

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod



Havlíčkův Brod
Městský úřad
Stavební úřad

Č.j.: MHB_ST/1530/2023/soch
JID: 18118/2024/muhb

Havlíčkův Brod, dne 23.2.2024
Vyřizuje: Ing. Sochor Libor, 569 497 210, Isochor@muhb.cz

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Havlíčkův Brod, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.12.2023 podal **Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA: LŮŽKOVÝ OBJEKT **Věž č.p. 1**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 46/1, parc. č. 50, 1163/2, 1175, 1178, 1190 v katastrálním území Věž.

Stavba obsahuje: Novostavbu lůžkového objektu sloužícího pro provoz Domova ve Věži. Kapacita: 17 míst - 3 oddělené komunity klientů. Budova je navržena jako zděná dvoupodlažní s podkrovím využitým pro zázemí personálu. Zastřešení sedlovou střechou o výšce hřebene 12,61 m od podlahy I. NP, sklon střechy 43 °, krytina cihlová pálená taška. Půdorysný rozměr budovy 56,75 x 10,25 m, zastřešené jednopodlažní stání pro osobní automobily 10,64 x 6,72 m. V I. NP je navrženo 5 pokojů s koupelnou, kancelář, společenská místnost s kuchyňkou, kuřárna, místnost pro návštěvy, šatna, místnost pro švadlenu, čistící místnost, výtah, kotelna, příjem špinavého prádla, prádelna, mandl, sklady, hygienické zázemí, úklidová komora, komunikační prostory, zádveří, úklidová místnost, výtah, kryté stání pro 3 automobily, místnost náhradního zdroje a úpravny vody, ve II. NP 10 pokojů s koupelnou, 2 společenské místnosti, denní a noční místnost personálu, ošetřovna, hygienické zázemí, úklidová komora, komunikační prostory, výtah, sklady, centrální koupelna a terasa, v podkroví kanceláře, serverovna, místnost pro terapeuta, sklady, hygienické zázemí, šatny, úklidová komora, komunikační prostory, výtah. Vytápění i ohřev teplé vody tepelným čerpadlem vzduch-voda, otopná soustava dvoutrubková s podlahovým vytápěním. Bivalentní zdroj tepla - elektrokotel. Napojení vodovodu a splaškové kanalizace na přípojky řešené v územním řízení, dešťové vody z části nového objektu a části sávajícího objektu svedeny přes retenční nádrže 2 x 16 000 l (užitková voda z nádrží bude čerpána pro využití v prádelně a na splachování WC) s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace v parku. Napojení elektrické energie z pilířku v oplocení u jižního rohu areálu. Součástí stavby jsou i areálové zpevněné pojezdové plochy z kamenných odseků (včetně 6 parkovacích stání - 2 pro ZTP osoby, 2 pro elektromobily, 1 kolmé a 1 podélné parkovací stání) z velkoformátové kamenné dlažby a rekonstruovaná parkovací plocha podél JZ strany areálu o 12 kolmých parkovacích stání (betonová vegetační dlažba). Stávající objekty v místě stavby na pozemku stp.č. 46/1 (hospodářská stavby v jihovýchodním rohu pozemku, kryté přístřešky, garáž, dřevník, zahradní domek, skleník, zpevněné plochy) budou odstraněny.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost STAVOTHERM – PROJEKCE, spol. s r. o. (Ing. Pavel Křehlík, ČKAIT 1400050), Prokopa Holého 4305, 580 01 Havlíčkův Brod 1; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název podnikatele stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením realizace stavby a jeho název vyznačí na štítku, který obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení.
5. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit u správců a vlastníků podzemních sítí jejich vytyčení a dodržovat podmínky vlastníků či správců sítí. Jsou to zejména:
 - Podzemní vedení nn společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (sdělení č.00102042903 ze dne 20.11.2023, vyjádření č001140198856 ze dne 5.12.2023 a č.001140198252 ze dne 5.12.2023).
 - STL plynovodní přípojky společnosti GasNet, s.r.o. (stanovisko 5002931009 ze dne 24.11.2023).
 - Sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (vyjádření č.j.:328674/23 ze dne 20.11.2023).
 - Vodovod a kanalizace Obce Věž (stanovisko ze dne 11.12.2023).

Je třeba dodržet vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními a dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, zejména ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení.
6. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod č.j.:MHB_OZP/2694/2023/Km ze dne 11.12.2023:

Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):

 - *Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením dle článku § 7 odst. 1 zákona a článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navázce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a tuto skutečnost je třeba zapracovat do dokumentace stavby,*

Vyjádření z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona):

 - *Upozorňujeme na povinnost vzniklé odpady soustřeďovat odděleně, dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, demoličními a stavebními tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady lze předat pouze oprávněným subjektům v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona. Původce musí mít na předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěnou písemnou smlouvu pro odpovídající množství odpadu před jeho vznikem.*
 - *Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon nevztahuje (ust. § 2 odst. 1 písm. e) zákona).*
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako správního orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti odpadového hospodářství, č.j.:MHB_OZP/2677/2023/So ze dne 13.12.2023:
 - *Odboru ŽP budou do 30 dnů od odstranění staveb doloženy kopie dokladů o předání odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo,*

- IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.*
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako orgánu státní správy na úseku památkové péče, č.j.:MHB_OZP/761/2023/RB-4 ze dne 4.12.2023:
 - *Panely budou v jednolitém barevném provedení (tzn. bez lesklých/stříbrných rámu).*
 9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, jako orgánu ochrany veřejného zdraví, č.j.:KHSV/29220/2023/HB/EPID/Dvl ze dne 6.12.2023:
 - *Před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku z provozu Domova ve Věži po realizaci nové budovy, a to včetně dopravy na parkovacích plochách ve dvorní části objektu, v denní a noční době. Měření bude provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby objektu parc.č. 46/1 k.ú. Věž (jihovýchodní fasáda, viz. výpočtový bod č. 2 v akustické studii „Domov ve Věži – nová budova“. Akustika Brod s.r.o., červen 2022).*
 - *Okna obytných místností musí vykazovat nejméně hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti $R_w \geq 30$ dB (viz. požadavek akustické studie „Domov ve Věži - nová budova“. Akustika Brod s.r.o., červen 2022). Při realizaci stavby je nutné požadovat od výrobce, popř. dodavatele výplní otvorů garanci požadovaných minimálních hodnot vzduchové neprůzvučnosti, a to pro celé okno včetně rámu. Doklady o dodržení těchto požadavků budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy před vydáním kolaudačního souhlasu.*
 - *Před uvedením stavby do trvalého provozu bude předložen krácený laboratorní rozbor z nové části vodovodního rozvodu a dále doklady na materiály a výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.*
 10. Před uvedením stavby do provozu je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod.
 11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina č.j.KRPJ-58396-7/ČJ-2022-161606 ze dne 13.11.2023:
 - *Úprava provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.*
 - *Pro omezení provozu při stavbě má povinnost zhotovitel stavby požádat o stanovisko Policie ČR, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát k přechodnému dopravnímu značení.*
 12. Budou dodrženy připomínky ze stanoviska NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.062230026 ze dne 12.12.2023:
 - *Venkovní schodiště – oboustranné madlo*
 - *Parkoviště inva – doložit, že navržená dlažbasoučinitel smykového tření nejméně 0,5. Výškové rozdíly max. 20 mm, úhel kluzu 10 – (kamenné odseky – dle tabulek hodnoty nesplňují)*
 - *Varovné pásy //vs// žulová velkoformátová dlažba – oddělit min 250 mm rovinnou dlažbou bez skosených hran – varovné pásy vizuálně kontrastní.*
 - *Schodiště - oboustranné madlo + nástupní stupeň v rameni vždy kontrastní.*
 - *WC inva – vybavení dle 396/2009, nutné ele. signalizace ve dvou výškách, dveře madlo (platí i pro koupelny).*
 - *Doplnit informační systém budovy.*
 - *Prosklené části pod parapetem – nerozbitné sklo.*
 - *Účast na předkolaudační prohlídce.*
 13. Zajištění systému hospodaření s dešťovými vodami musí být provedeno tak, aby při nedostatečném množství dešťové vody nepřesáhlo napouštění z vodovodního řádu hodnotu 0,5 m³ pitné vody za 1 hodinu. Bude osazeno podružné měření spotřeby upravené dešťové vody pro určení množství odváděné vody do splaškové kanalizace.
 14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:

- Geometrické zaměření stavby.
- Dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při provádění stavby došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení.
- Souhlasné stanovisko k užívání stavby Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, Odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako výkonného orgánu státní správy na úseku památkové péče, Odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod, Odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. a Obce Věž.
- Revizní zprávy elektroinstalace, hromosvodu, výtahu a doklady o provedených zkouškách vodovodu, kanalizace, ústředního vytápění a vzduchotechniky.

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 112 odst. 1 stavebního zákona:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1

Domov ve Věži, příspěvková organizace, Věž 1, 582 56 Věž

ZAS Věž, a.s., Věž 118, 582 56 Věž

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442, 140 00 Praha 4-Michle

Odůvodnění:

Dne 13.12.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MHB_ST/948/2022/Ve dne 31.8.2022. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 13.12.2023 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.1.2024.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník doložil:

- Projektovou dokumentaci, kterou vypracovala společnost STAVOTHERM – PROJEKCE, spol. s r. o., Prokopa Holého 4305, 580 01 Havlíčkův Brod 1 (autorizace - Ing. Pavel Křehlík, ČKAIT 1400050).
- Koordinované závazné stanovisko č.j.: HSJI-4402-3/HB-2023 ze dne 17.1.2023 Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, jako orgánu ochrany veřejného zdraví, č.j. KHSV/29220/2023/HB/EPID/Dvl ze 6.12.2023.
- Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod č.j.:MHB_OZP/2694/2023/Km ze dne 11.12.2023.
- Závazné stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako správního orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti odpadového hospodářství, č.j.:MHB_OZP/2677/2023/So ze dne 13.12.2023.
- Závazné stanovisko Odboru rozvoje města Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako výkonného orgánu státní správy na úseku památkové péče, č.j.:MHB_ORM/761/2023/RB-4 ze dne 4.12.2023.
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce, jako dotčeného orgánu příslušného dle zákona o hospodaření energií, č.j.:SEI-2985/2023 ze dne 29.11.2023.

- Stanovisko Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina č.j.KRPJ-58396-7/ČJ-2022-161606 ze dne 13.11.2023
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.062230026 ze dne 12.12.2023.
- Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin Obecního úřadu Věž, jako orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny, č.j.:676/2023/OVěž ze dne 6.12.2023.
- Souhlasy vlastníka pozemku parc.č. 1190 (ZAS Věž, a.s.) s provedením stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona.

Podmínky z vyjádření a závazných stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Správci sítí veřejné technické infrastruktury vydali stanoviska k existenci těchto sítí a k práci v ochranných pásmech sítí. Dle předložených stanovisek se v místě stavby nacházejí podzemní vedení nn společnosti ČEZ Distribuce, a.s., STL plynovodní přípojky společnosti GasNet, s.r.o., sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., vodovod a kanalizace Obce Věž. Požadavky na dodržení podmínek ochrany sítí zahrnul stavební úřad souhrnně do podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci neuplatnili žádné návrhy a námitky ani se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 správního řádu je v písemném vyhotovení rozhodnutí nutno uvést všechny účastníky řízení. Okruh účastníků stavebního řízení stanovil stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. S ohledem na charakter stavby a účinků jejího provozu dospěl k závěru, že účastníkem územního řízení jsou: Kraj Vysočina (účastník řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona - *stavebník*), ZAS Věž, a.s. (účastník řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu a § 109 písm. c) stavebního zákona – *vlastník pozemku, na které má být provedena změna*), MONETA Money Bank, a.s., Domov ve Věži, příspěvková organizace (účastníci řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu a § 109 písm. d) stavebního zákona – *osoby mající ke stavbě nebo pozemku, na kterých se má záměr uskutečnit právo odpovídající věcnému břemenu*), Obec Věž, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Marie Brigantová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, GasNet, s.r.o., Vladislav Róth, Eva Róthová, Jiří Blaha (účastníci řízení dle § 27 odst.2 správního řádu a dle § 109 písm. e) stavebního zákona - *vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno – vlastník stavby naproti západní fasády stavby, ve které se budou provádět stavební úpravy*).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v potřebném počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Libor Sochor
vedoucí stavebního úřadu



OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Obdrží:

navrhovatel - stavebník

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

další účastníci

Domov ve Věži, příspěvková organizace, IDDS: 3jmmadq

ZAS Věž, a.s., IDDS: udjg4dv

MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk

Obec Věž, IDDS: 2n3avw5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Marie Brigantová, Věž č.p. 63, 582 56 Věž

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Vladislav Róth, Věž č.p. 64, 582 56 Věž

Eva Róthová, Věž č.p. 64, 582 56 Věž

Jiří Blaha, Věž č.p. 66, 582 56 Věž

dotčené orgány

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS, IDDS: 5uvbfub

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: nttaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, odd.památkové péče, IDDS: 5uvbfub

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, IDDS: 5uvbfub

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IDDS: hq2aev4

Obecní úřad Věž, orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, IDDS: 2n3avw5