



| LEGENDA DOMÁCÍHO ROZHLASU | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ústředna domácího rozhlasu |
| | Mikrofonní stanice - přivodní kabel systémový sběrný B2ca s1 d1 a1 (P30-R / PH30-R) |
| | Reproduktor DR zónový - přivodní kabel PRAFidur 2x2.5 B2ca s1 d1 a1 (P30-R / PH30-R) |
| | Reproduktor DR šikový, nástěnný - přivodní kabel PRAFidur 2x2.5 B2ca s1 d1 a1 (P30-R / PH30-R) |
| | Reproduktor DR šikový, nástěnný (venkovní) - přivodní ka. PRAFidur 2x2.5 B2ca s1 d1 a1 (P30-R / PH30-R) |
| | kabelový rozvodový systém DR vedený s funkcí integritou při požáru P30-R / PH30-R B2ca s1 d1 a1 |
| PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) | |
| | optický kabel systému EPS s funkcí integritou při pož. 30 minut (P30-R, PH30-R) B2ca s1 d1 MM 08V, 50/125 |

Poznámky:
-Vlastní provedení viz technická zpráva.
-Realizace slaboproudých systémů bude provedena dle příslušných platných vyhlášek, norem ČSN a návodů od výrobců systémů.
-Tato projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby nenahrazuje dodavatelem dle dílenskou projektovou dokumentaci.

| Tabulka místností | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Číslo | Název | Plocha [m²] |
| 2.01 | TERASA | 62,14 |
| 2.02 | KOUPELNA č.6 | 5,47 |
| 2.03 | POKOJ č.6 1L | 12,29 |
| 2.04 | CHODBA | 5,46 |
| 2.05 | POKOJ č.7 1L | 12,06 |
| 2.06 | KOUPELNA č.7 | 6,46 |
| 2.07 | SCHODIŠTĚ | 22,51 |
| 2.08 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST č.2 | 29,72 |
| 2.10 | DENNÍ A NOČNÍ MÍSTNOST PERSONÁL | 16,48 |
| 2.12 | WC PERSONÁL | 1,72 |
| 2.13 | PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL | 2,14 |
| 2.14 | OKLIDOVÁ KOMORA | 1,57 |
| 2.15 | OŠETŘOVNA | 13,6 |
| 2.16 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 5,69 |
| 2.17 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 5,69 |
| 2.18 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST č.3 | 26,4 |
| 2.19 | SCHODIŠTĚ | 12,95 |
| 2.20 | CHODBA | 39,16 |
| 2.21 | CHODBA | 59,92 |
| 2.22 | POKOJ č.8 2L | 20,44 |
| 2.23 | KOUPELNA č.8 | 6,78 |
| 2.24 | POKOJ č.9 1L | 12,24 |
| 2.25 | KOUPELNA č.9 | 6,9 |
| 2.26 | KOUPELNA č.10 | 6,82 |
| 2.27 | POKOJ č.10 1L | 12,07 |
| 2.28 | KOUPELNA č.11 | 7 |
| 2.29 | POKOJ č.11 2L | 20,19 |
| 2.30 | POKOJ č.12 1L | 12,07 |
| 2.31 | KOUPELNA č.12 | 6,99 |
| 2.32 | KOUPELNA č.13 | 6,71 |
| 2.33 | POKOJ č.13 1L | 12,16 |
| 2.34 | POKOJ č.14 1L | 12,25 |
| 2.35 | KOUPELNA č.14 | 6,9 |
| 2.36 | CENTRÁLNÍ KOUPELNA | 13,63 |
| 2.37 | POKOJ č.15 1L | 13,3 |
| 2.38 | KOUPELNA č.15 | 6,9 |

Celková plocha [m²]: 524,77

±0,00 =546,00

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Svoboda | VYPRACOVAL Karel Svoboda | STAVO THERM PROJEKCE | |
| OBEC: VĚŽ | KRAJ: VYSOČINA | | |
| INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava | | STUPEŇ: | DPS |
| DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA | | DATUM: | 5/2024 |
| D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE–DOMÁCÍ ROZHLAS | | ZAK.ČÍSLO: | 21 013/2 |
| VÝKRES: PŮDORYS 2.NP | | MĚŘITKO: | č.v. 1:100 D.1.4.7.3 |