



NORMY:
Soustava napětí
230/400V AC 50Hz TN-C-S
Ochrana před poruchou
Automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 Ed.3.
DC strana 2-1000V / IT

±0,00 =546,00		<div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. PAVEL KŘEHLÍK		JIŘÍ PROVAZNIK	
OBEC: VĚŽ		KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava			
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA		STUPĚŇ:	DPS
SO.01 LŮŽKOVÝ OBJEKT		DATUM:	6/2024
D.1.4.8 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – FOTOVOLTAIKA		ZAK.ČÍSLO:	21_013/3
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	Č.v.
ROZMÍSTĚNÍ PANELŮ NA STŘEŠE		1:100	D1.4.8.4