0 10 20 30 40 50 m

VÝKRES C.2 - 1



detail č.1

protlak hl. min. 1,0 m
PE 125x7 mm, délka 16 m

v souběhu s kabelem VO,
min. vzdálenost 0,1 m

křížení s kabelem EG.D
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

protlak hl. min. 1,2 m
PE 125x7 mm, délka 9 m

překop živičného povrchu
kabelovod uložen v AROT 110x5,0 mm
hloubka 1,0 m
délka 22 m

v souběhu s vedením CETIN,
min. vzdálenost 0,1 m

překop dlážděného vjezdu
kabelovod uložen v
AROT 140x5,0 mm
hloubka 1,0 m
délka 12 m

křížení s kabelem EG.D, CETIN a VO
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

bod napojení
nové trasy na úsek č. 4 od Strměchy
OKOS

188 858 190/1 199/1 193/1 118/16 327 191 111/1 858/1 118/2 857 108/1 189 855/24 855/11 839/1 841/1 56 855/8 277/1 854/11 87 853/17 853/9 837/2 832/12 285 854/7 854/9 204/2 854/10 204/1 91/4 832/13 915/1 832/21 839/2 915/11 915/12 832/18 832/20 834/5 53