

0 10 20 30 40 50 m

VÝKRES C.2-1-3

překop v živičném povrchu
min. vzdálenost křížení s vodovodem a kanalizací
SMJ - 0,2 m
AROT 110x5,0 mm, min. hloubka 1,2 m, délka 24 m

křížení s kabelem VN - EG.D
min. vzdálenost křížení 0,3 m
kabelovod uložen v kabelovod uložen
v AROT 110x5,0 mm, délka 2 m

křížení s vodovodem SMJ
min. vzdálenost křížení 0,2 m
kabelovod uložen v kabelovod uložen v AROT
110x5,0 mm, délka 3 m

křížení s vedením CETIN
min. vzdálenost křížení 0,3 m
kabelovod uložen v kabelovod uložen v AROT
110x5,0 mm, délka 2 m

SOUHLASÍME SE STAVEBNÍM ZÁMĚREM :
Nákupní centrum Jihlava, s.r.o., Pontassievska 918/1
66902 Znojmo