



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Jaroslav Zadina
Číslo jednací: 633/2024
E-mail/telefon: zadina@smj.cz / 567 553 176
V Jihlavě dne: 21.10.2024

Deke, s.r.o.
Jan Vítů
Hruškové Dvory 49
586 01 Jihlava
jan.vitu@deke.cz

Silnice II-602 kabelovod Jihlava-Pelhřimov – úsek č.1. - vyjádření pro povolení stavby

Předložená projektová dokumentace řeší pokládku optické sítě, její zemní části. V Jihlavě je nápojným místem kabelová komora společnosti M-soft, spol. s r.o., Jihlava a úsek končí v označeném místě před kruhovým objezdem – směr Telč, Pelhřimov napojení na stávající kabelovod. Napojení nového kabelovodu na stávající bude provedeno v nově uložených ochranných boxech OKOS. Část tohoto úseku v délce 358 m bude realizována v čase probíhající stavební činnosti při budování nového komunikačního napojení (OC AVENTIN – stavebník – Nákupní centrum Jihlava, s.r.o., Znojmo). Tato část je označena v Koordináčním situačním výkresu a dotčení inž. sítí není v této PD řešeno, bude součástí PD stavebníka komunikačního napojení. Stavba bude provedena zejména bezvýkopovou technologií v těsné blízkosti zpevněné části silnice (krajnice) s průběžným vkládáním prvků kabelovodu (HDPE trubky).

Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 112216, 58601 Jihlava

Při realizaci shora uvedené stavby dojde vzhledem k jejímu rozsahu ve velké míře ke střetu/kolizi:

- 1) S vodovodními řady a vodovodními přípojkami (**výkopy, protlaky = souběhy a křížení**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 2) S hlavními řady a přípojkami splaškové kanalizace (**výkopy, protlaky = souběhy a křížení**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 3) **Upozorňujeme investora**, že v navrhované trase kabelů se mohou vyskytovat vodovodní a kanalizační přípojky v majetku jiných vlastníků, které neprovozuje SMJ.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava **nemají námitek** k projektové dokumentaci a záměru výše uvedené stavby **při dodržení následujících podmínek**:

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné**.

1. Upozorňujeme však, že dle právě dokončovaného Generelu zásobování pitnou vodou, je v místech stavby plánována trasa přírodního vodovodního řadu DN 300 mm, který bude nutnou investicí pro rozvojovou plochu Horní Kosov – Buková. **Tyto akce musí být prostorově koordinovány, neboť pro zajištění rozvoje v lokalitě Horní Kosov je vybudování přírodního vodovodního řadu jedinou možností.**
2. **Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)**

Navrhovaná stavba se dotkne vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování SMJ a zasáhne do jejich ochranných pásem, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení.** Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací konkrétního úseku.**

Kontakt pro vytyčení:

- ⇒ Petr Němec, ☎: +420 704 641 530, e-mail: nemecp@smj.cz
- ⇒ Jan Vlk, ☎: +420 704 641 543, e-mail: vlk@smj.cz

3. K objednavce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace

4. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, **INVESTOR** (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díle) oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) SMJ termín zahájení stavby (technik pro vyjádření Jaroslav Zadina, 704 641 536; zadina@smj.cz).
5. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
6. Po dokončení výkopů a protlaků, které budou křížit vodovodní a kanalizační přípojky v majetku statutárního města Jihlavy a v provozování společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. INVESTOR vyzve pověřeného pracovníka SMJ k provedení kontroly: technika pro vyjádření Jaroslav Zadina, 704 641 536, zadina@smj.cz. O provedené kontrole bude sepsán výstupní protokol s výsledkem bez závad, který bude v kopii předán zúčastněnému pracovníkovi SMJ.
7. Pokud by mělo dojít ke kolizi s vodovodem a kanalizací zajistí INVESTOR vypracování dodatku technické dokumentace/projektu, který bude SMJ zaslán/předán k vyjádření.
8. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu a kanalizace je INVESTOR povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je INVESTOR povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
 - a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu a kanalizaci vč. souvisejících objektů
 - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. k ohrožení technického stavu.
9. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu vzniklého přímo či nepřímo činností stavby provede INVESTOR sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
 - Vodovod i kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na havarie@smj.cz (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat
 - Vodovod: +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na havarie@smj.cz

INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho subdodavatelů.

Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

10. V křížení kabelového rozvodu s vodovodem a kanalizací bude dodržena minimální vzdálenost od vodovodu a kanalizace (dle DN a hloubky uložení potrubí vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. §23), u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržen úhel křížení 90°- 60°.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

Marek Hurda
Vedoucí technik-vyjádření

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava