



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

PŘÍSTROJE

- POKOJOVÝ TERMINÁL RT-07D IP
- SLUŽEBNÍ TERMINÁL ST-07V IP + EL. ZÁMEK ELV
- POKOJOVÝ TERMINÁL RT-07V IP
- ZÁSUVKA PACIENTA ZP-01DT.2
- VOLACÍ ŠŇŮRA S TLAČÍTKEM VS-01.5
- TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ EC-07 IP
- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ EB-07 IP
- SIGNALIZAČNÍ SVĚTLO LED-CL
- ZNAČKA POSPOJENÍ
- VOLNÝ VÝVOD KABELU PRO EL.ZAŘÍZENÍ
- ANTISTATICKÁ PODLAHA VODIVĚ PŘÍPOJENÁ
VODIČEM CY6 V MIN. 4 BODECH K MET
- PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU PE+PA
- ROZVADĚČ SILNOPROUDU
- Kabel UTP cat.5e

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03				FORMÁT	2 x A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT SO 03 (GYNEKOLOGIE)				STUPEŇ	DPS	
ČÁST 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.5. DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 13	
				DATUM	11 / 2025	

OBSAH DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ - SCHÉMA	MĚŘITKO -	ČÍSLO VÝKRESU 1.4.5.2.02	REVIZE
--	--------------	------------------------------------	--------

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.