



ATYPICKÁ ROZVODNICE Z NEREZOVÉHO PLECHU, ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA, KRYTÍ IP 44/20  
 PŘÍVOD VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI. OTOČNÉ SPÍNAČE VČETNĚ KONTROLKY ZAPNUTÍ.  
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50 Hz  
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61 439 - 3

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 185 35 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	9/2025
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL A SVAŘOVNY SO 01 - VÝDEJNA JÍDEL				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č.ZAKÁZKY	10/2022
OBSAH: D.1.4.4 ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
D50 OVLÁDACÍ PANEL TECHNOLOGIE					D1.4.4 - E4