






-  PROSTOROVÝ TERMOSTAT
-  HYDROSTAT
-  POHYBOVÉ ČIDLO
-  TLAČÍTKOVÝ OVLAĐAČ
-  VYPÍNAČ

PROPOJOVACÍ KABELY SLABOPROUDÉ BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI SILNOPROUDÝMI ROZVODY SE SVODY K OVLAĐAČŮM POD OMÍTKOU
SLABOPROUDÝ ROZVOD ULOŽEN S OSTATNÍMI SLABOPROUDÝMI ROZVODY VE VZDÁLENOSTI MIN. 20 CM OD SILOVÝCH ROZVODŮ, SVODY K OVLAĐAČŮM ULOŽENY V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽÍ BUDOU UPŘESNĚNY VÝVODY PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNY PROPOJOVACÍMI KABELY POTŘEBNÝMI PRO UPRAVENÉ OSAZENÍ SPOTŘEBIČŮ.
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČŮ BYLO PŘEVZATO Z PROJEKTU VZT

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou IČO 185 35 381	
Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný	Jaroslav Novotný		
J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný	J.Novotný		
INVESTOR	Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 586 01 Jihlava			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě			DATUM	9/2025
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL A SVAŘOVNY SO 01 - VÝDEJNA JÍDEL				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č.ZAKÁZKY	10/2022
OBSAH: D.1.4.4 ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
VZT - SCHÉMA ZAPOJENÍ EL. ROZVODŮ					D1.4.4 - E5