



Legenda:

- zásuvka nebo dvouzásuvka na 230V – rezerva nad pracovní plochou
- zásuvka na 230V, příkon 0,5kW (pokud není uvedeno jinak)
- vypínač na 400V
- vývod na 400V
- vývod ze země na 400V
- vývod na 230V
- vývod ze země na 230V
- vypínač na 230V
- zásuvka na 400V
- zásuvka na PC

Poznámka:

- veškeré vývody musí být z kabelu CYSY nebo H07RN-F a mít volný konec min. 2500 mm
- u digestoře bude vyveden vypínatelný vývod na osvětlení 1 kW

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTRLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	Ing. Karel Pilař	Ing. Karel Pilař		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>	<i>K.Pilař</i>	<i>K.Pilař</i>		
INVESTOR	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava			FORMÁT 4A4 DATUM 9/2005 ÚČEL DPS MĚŘÍTKO 1:75 Č.ZAKÁZKY 15/2025 ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU 5	
MÍSTO STAVBY	Petrovice u Nového Města na Moravě				
Střední odborná škola Nové Město na Moravě REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL A SVAŘOVNY SO 01 - VÝDEJNA JÍDEL					
OBSAH: D.2.1 - TECHNOLOGIE KUCHYNĚ					
Zadání požadavků na profese - elektroinstalace					