



LEGENDA

- - - - - FeZn 30/4
- - - - - FeZn Ø 10
- - - - - AlMgSi Ø 8
- HROMOSVODOVÁ SVORKA
- NA STŘEŠE NEREZ, V ZEMI FeZn
- 👁️ SZN v=1,8m + OCHR. ÚHELNÍK
- ⚡ ZEMNÍČÍ TYČ ZT2,0s - 2m SE SVORKOU
- č.10 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- 3xŠO 1. ČÍSLO
- 2. UZEMNĚNÍ
- 3. ZEMNÍČÍ PÁSEK

POZNÁMKA

- VNĚJŠÍ OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1, LPS IV
- VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY A KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE PROPOJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU
- SVODY JSOU NAVRŽENY VODIČEM AlMgSi Ø 8 NA PODPĚRÁCH PV1p-30 NA POVRCHU, PŘIPOJENY JSOU NA OCELOVOU KONSTRUKCI STŘECHY POMOCÍ SVOREK SPN
- VŠECHNY SPOJE V ZEMI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI, NAPŘ. PLASTOVOU SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU.
- PŘECHODY ZE ZEMĚ DO BETONU A ZE ZEMĚ NA VZDUCH CHRÁNIT PROTI KOROZI NAPŘ. PLASTOVOU SMRŠŤOVACÍ MANŽETOU (VIZ ČSN 332000-5-54 - příloha NK)
- ZEMNÍČÍ PÁSEK ULOŽIT DO ZEMĚ V HL. 60cm, VE VÝKOPU KOLEM ZÁKLADŮ OBJEKTU, KONCE ZEMNÍČÍHO PÁSKU PŘIPOJIT NA DVOJICI ZEMNÍČÍCH TYČÍ POMOCÍ SVORKY SSN, HORNÍ KONEC TYČE BUDE ULOŽEN V HLOUBCE 0,6m POD POVRCHEM

Vypracoval: Bc. Adam Novák		mobit: 732 498 049		mail: novakadamc@gmail.com	
Zodp. proj.: Ing. Zbyněk Pecina				Ing. Zbyněk Pecina	
Akce: ZASTŘEŠENÍ SKLÁDKY INERTNÍHO POSYPU STŘEDISKA JEMNICE				Projektování el. zařízení Fögnerova 8, Jihlava mobit: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz	
Vnější ochrana před bleskem				Stupeň: DpPS	
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace se sídlem KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA				Datum: říjen 2020	
Výkres: STŘECHA - OCHRANA PŘED BLESKEM				Formát: 10 x A4	
				Číslo zakázky: a632020	
				Měřítko: 1:50	
				Kopie č.: Výkres č.: 1	