

**Závazné podmínky pro zpracování harmonogramu akce
Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce VZT**

- Harmonogram musí respektovat požadavky provozu a bezpečnosti Nemocnice Pelhřimov
- po dokončení montážních prací v jednotlivých předaných místnostech, musí být bezodkladně v přímé návaznosti provedena výmalba, úklid a předání prostoru do užívání Nemocnici Pelhřimov. Přesné doregulování a zprovoznění proběhne v termínech odsouhlasených uživateli dotčených prostor.
- Hlučné práce musí být prováděny mimo dobu nočního klidu, tj. mimo dobu 19:00 hod 7:00 hod
- před zahájením prací bude provedena úprava rozvodu VZT, aby bylo zajištěno průběžné větrání prostor uvnitř dispozice (bez možnosti přímého větrání).

Chlazení

- úprava chlazení a jeho odzkoušení a zprovoznění proběhne nejpozději do 30.4.2016.

VZT

Harmonogram prací odsouhlasí vedení Nemocnice Pelhřimov – musí z něho být jasný termín prováděných prací a jejich rozsah.

1.NP – oddělení nukleární medicíny (VZT 2)

- práce lze provádět od pátku 16:00 hod do neděle do 19:00 hod
- po skončení víkendových prací musí být oddělení uklizeno a VZT musí být uvedena do provozu tak, aby následující týden mohlo oddělení plně poskytovat služby pacientům.
- Nutno počítat s tím, že zdravotnická zařízení není možné z dotčených prostor vystěhovat. Seznam těchto místností viz Příloha č.1.
- Zařízení je třeba zabezpečit před poškozením a prachem.

2.NP – prostory ambulancí

- lze uvolňovat vždy po jedné ambulanci na cca 2 dny. Další ambulance může být uvolněna po uvedení do provozu předcházející.
- seznam viz Příloha č.2

Urgentní příjem

- rozsáhlejší stavební zásah – toto pracoviště musí být na nezbytně nutnou dobu přesunuto do jiných prostor – přesně časově ohraničit (nemocnice předpokládá dobu 1-2 týdny)
- seznam místností viz Příloha č.3

Detašované pracoviště RDO

- toto pracoviště musí být na nezbytně nutnou dobu přesunuto do jiných prostor – přesně časově ohraničit (nemocnice předpokládá dobu 1-2 týdny)
- nutno počítat s tím, že zdravotnická zařízení není možné z dotčených prostor vystěhovat. Seznam těchto místností viz Příloha č.4

- Zařízení je třeba zabezpečit před poškozením a prachem.

MaR

- instalace a zprovoznění musí probíhat tak , aby nedošlo k ohrožení pacientů a personálu Nemocnice Pelhřimov.

Příloha č.1

Seznam místností PAM 1.NP ONM - VZT2

4.01.04.1.20		ERGOMETRIE
4.01.04.1.22		VYŠETŘOVNA I
4.01.04.1.25		VYHODNOCENÍ
4.01.04.1.26		Ovladovna
4.01.04.1.26b		VYŠETŘOVNA II
4.01.04.1.27		VYŠETŘOVNA III
4.01.04.1.33		APLIKACE
4.01.04.1.33b		APLIKACE B
4.01.04.1.34		EVIDENCE - INFO.

Výměnu vzduchu na oddělení ONM nelze zajistit jinak, než pomocí VZT2

Příloha č.2

Seznam místností PAM 2.NP ambulance - VZT3

4.01.04.2.25		VYŠETŘOVNA
otevírací okna		
4.01.04.2.22		VYŠETŘOVNA
otevírací okna		
4.01.04.2.18		SÁDROVNA
otevírací okna		
4.01.04.2.19		VYŠETŘOVNA
otevírací okna		
4.01.04.2.15		VYŠETŘOVNA
otevírací okna		
4.01.04.2.12		VYŠETŘOVNA (ODBORNÁ AMB.)
otevírací okna		

Výměnu vzduchu v těchto místnostech lze zajistit jiným způsobem

Příloha č.3

Seznam místností PAM 2.NP_urgentní příjem - VZT3

4.01.04.2.01 Lékař	dosud není VZT - otevírací okna
4.01.04.2.02 Lékař	dosud není VZT - otevírací okna
4.01.04.2.06 ŠOKOVÁ MÍSTNOST	

V místnosti 4.01.04.2.06 - ŠOKOVÁ MÍSTNOST nelze výměnu vzduchu zajistit jinak, než pomocí VZT3

Příloha č.4

Seznam místností PAM 2.NP_RDO - VZT3

4.01.04.2.39 VYVOLÁNÍ
4.01.04.2.40 SVĚTLÁ KOMORA
4.01.04.2.43 OVLADOVNA

Výměnu vzduchu ve středním traktu 2NP nelze zajistit jinak, než pomocí VZT3

V Jihlavě 29.2.2016

