


**IS engineering**  
**s.r.o.**

**Došlo: 25 -03- 2014**

**Podpis:**

  
313/14

IS engineering s. r. o.  
provozovna č. 000778118  
8. března 4812/2a  
586 01 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: TR/1508/2014-On

Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.

Tel.: 568899162

Datum: 18. 3. 2014

**Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS, a. s.**

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč venkov

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Jan Urbánek ml.

Tel.: 568 899 134, e-mail: urbanek@vastr.cz

**„II/390 Budišov - průtah“, k. ú. Budišov**

Investor: Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice II/390 - průtah městysem Budišov. Rekonstruovaný úsek je vymezen intravilánem obce a je dlouhý 2 540 m.

Stav. objekt SO101 – Silnice II/390

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| · úsek „1“- km 0,000-0,430, délka úseku 430 m | recyklace na místě za studena   |
| · úsek „2“-km 0,430-0,530, délka 100 m        | výměna obrusné vrstvy           |
| · úsek „3“-km 0,530-1,195, délka 665 m        |                                 |
| · úsek „4“-km 1,195-1,690, délka 495 m        | nová konstrukce vozovky         |
| · úsek „5“-km 1,750-2,340, délka 590 m        | výměna živičných vrstev vozovky |
| · úsek „6“-km 2,340-2,600, délka 260 m        | dvouvrstvé zesílení vozovky     |

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

**Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:**

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace – Radek Veselý, tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklapy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklapy požadujeme osadit mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklapy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci předložit protokol o jeho funkčnosti.



6. Dále požadujeme výměnu všech poškozených částí zařízení v naší správě. Pokud dojde k jejich poškození v průběhu výstavby, pak bude oprava či výměna hrazena z prostředků investora stavby, kterou bylo poškození způsobeno.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího lince potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5m od vnějšího lince potrubí. V ochranném pásmu se nesmějí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoli činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizace v případě jejich opravy.
8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození zařízení v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink VAS a.s. Třebíč – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka provozu VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska VAS, a.s. divize Třebíč.

**Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.**

VODARENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Soběšická 820/156, 638 01 Brno  
divize Třebíč  
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč  
23



**Ing. Jarmila Kašková**

vedoucí technického útvaru divize Třebíč