



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, Jihlava
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová

TEL: 950291108

E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

7.10.2014

Č.j.:HSJI- 4609-2/ZR-2014

Počet listů: 1

Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:

Sklad inertních materiálů

Místo stavby:

Velké Meziříčí, ul. Františky Stránecké, parc.č. 3813/2

Stavebník - investor:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

Předložený druh dokumentace: Podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení

PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. Olga Kalábová, ČKAIT - 1400415, PBŘ ze dne 9/2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedené **podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** předložené dne 1.10.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko


Novostavba skladu inertních posypových směsí bude jednopodlažní objekt s otevřeným průčelím a třemi skladovacími boxy. Objekt tvoří nosný železobetonový stavebnicový systém do výšky 4,6 m a od této výšky je opláštěn trapézovým plechem. Ocelová konstrukce střechy bude krytá trapézovým plechem. Celý objekt tvoří jeden požární úsek. V prostoru skladu budou osazeny 3 ks PHP s min. hasící schopností 21A.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka