

BUILDINGcentrum - HSV, s. r. o.
Karlovo náměstí 169/88
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/4469/2014-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 16. 10. 2014

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na akci: „Sklad inertních materiálů“, p. č. 3813/2, k. ú. Velké Meziříčí

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Lubošem Hradem, zakázkové číslo 6 024 14 (datum 07/2014, datum aktualizace projektu dne 15.10.2014 - zasláno na e-mail semrinc@vaszr.cz) řeší výstavbu tří zastřešených skladovacích boxů na posypové materiály s kapacitou 3 x 150 m³ (dále jen stavba).

V rámci stavby je řešeno rozšíření areálové oddílné dešťové kanalizace s napojením na stávající kanalizační přípojku pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40. Dle předložené projektové dokumentace v rámci stavby dochází k navýšení hydraulického zatížení stávající stoky jednotné kanalizace ve správě VAS o 1,8 l/s.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Sklad inertních materiálů“

2.1. Před zahájením realizace stavby musí být nejprve provedeno vytýčení stávající vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40. Za vytýčení stávající vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40 je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. Bude-li to technicky možné zajistí Vám na objednávku vytýčení vodovodní přípojky útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

2.2. Požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodní přípojky pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40 v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizační přípojky pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40 v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

2.3. Případné poškození stávající vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Františky Stránecké č. p. 40 způsobené stavbou „Sklad inertních materiálů“ hradí investor.

2.4. Montážní práce kanalizační přípojky - vnitřní oddílné dešťové kanalizace výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Klimeše (telefon: 566 523 921, 602 705 554) (upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu):

2.4.1. Ke kontrole napojení nově budované vnitřní oddílné dešťové kanalizace na stávající kanalizační přípojku pro nemovitost č. p. 40 */v místě napojení musí být osazena revizní šachta dle projektu ŠS 03/*. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz *formulář č. 2.1.* – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí o odstranění závad. VAS upozorňuje, že do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenáže a trativody.

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Sklad inertních materiálů“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

podmínkou souhlasu VAS s užíváním stavby je aktualizace stávající smlouvy OM č. 93009-40 (na dodávku pitné vody, na odvádění odpadních a srážkových vod) uzavřené mezi výše uvedeným investorem a VAS. Kontaktní osoba z VAS – Ing. Miroslava Pitrunová (telefon 566 651 151, e-mail pitrunova@vaszr.cz).

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude dále obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou



Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- Formulář č. 2.1. (*VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>*)

Na vědomí

VAS, útvar zákaznických služeb – Ing. Pitrunová

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí + SW EVP ID stavby 4469

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc

Formulář č. 2.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby kanalizační přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž kanalizační přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

- ☐ ANO
- ☐ NE
- Změny: -
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.

