

SEZNAM PŘÍLOH:

D.3. VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- D.3.1. VYJÁDŘENÍ K PD – KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, ODBOR ŽP
– Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
– Vyjádření k PD
– Rozhodnutí o udělení výjimky
- D.3.2. VYJÁDŘENÍ K PD – KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, ODBOR DOPRavy A SH
- D.3.3. VYJÁDŘENÍ K PD – MÚ HUMPOLEC, ODBOR ŽP A PAMÁTKOVÉ PĚČE
– Závazné stanovisko k nemovité kulturní památce ve stupni DSP
– Vyjádření k projektové dokumentaci DUR
– Vyjádření k faktorům pro vynětí ze ZPF
– Vyjádření k projektové dokumentaci DSP
– Reakce projektanta na vyjádření k projektové dokumentaci DSP
– Odpověď na reakci projektanta
– Závazné stanovisko k nemovité kulturní památce ve stupni PDPS
- D.3.4. VYJÁDŘENÍ K PD – MÚ HUMPOLEC, ODBOR DOPRavy A SH
- D.3.5. VYJÁDŘENÍ K PD – OBEC ŽELIV
- D.3.6. VYJÁDŘENÍ K PD – LESY ČR, S.P.
- D.3.7. VYJÁDŘENÍ K PD – POVODÍ VLTAVY S.P.
- D.3.8. VYJÁDŘENÍ K PD – POLICIE ČR, DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PELHŘIMOV
- D.3.9. VYJÁDŘENÍ K PD – HZS KRAJE VYSOČINA, ÚO PELHŘIMOV
- D.3.10. VYJÁDŘENÍ K PD – KHS V JIHLAVĚ, ÚP PELHŘIMOV
- D.3.11. VYJÁDŘENÍ K PD – VUSS PARDUBICE
- D.3.12. VYJÁDŘENÍ K PD – REGIONÁLNÍ STŘEDISKO VOJENSKE DOPRavy OLOMOUC
- D.3.13. VYJÁDŘENÍ K PD – TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S.
- D.3.14. VYJÁDŘENÍ K PD – VODAK HUMPOLEC, S.R.O.
- D.3.15. VYJÁDŘENÍ K PD – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S NPÚ 11.3.2013
- D.3.16. VYJÁDŘENÍ K PD – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ TECHNICKO DOKUMENTAČNÍ KOMISE PD VE STUPNI DUR 9.12.2013
- D.3.17. VYJÁDŘENÍ K PD – ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ KONCEPTU DSP 6.5.2013
- D.3.18. VYJÁDŘENÍ K PD – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ TECHNICKO DOKUMENTAČNÍ KOMISE PD VE STUPNI DSP 30.5.2014
- D.3.19. VYJÁDŘENÍ K PD – ZÁPIS Z JEDNÁNÍ TECHNICKO DOKUMENTAČNÍ KOMISE PD VE STUPNI PDPS 20.10.2014

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	<i>Cerný</i>	 <p>FÖRSTEROVÁ č.p. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ</p>
ZPRACOVÁL:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	<i>Jan Bursa</i>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	<i>Jan Bursa</i>	
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: PELHŘIMOV	OBEC: ŽELIV	
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVÁ 57, 587 33 JIHLAVA			STUPEŇ: PDPS
AKCE:			ZAK.Číslo: 0709-12-3
II/129 ŽELIV – MOST EV. Č. 129-007 A 129-008			ARCHIVNÍ Číslo: 0709
OBJEKT: D.	DOKLADOVÁ ČÁST		DATUM: 7-8/2014
OBSAH:	VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI		FORMÁT: A4
			MĚŘÍTKO: –
			ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.3.

10. 04. 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 Odbor životního prostředí
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

DS

MDS projekt s. r. o.
 Försterova 175
 566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky/ze dne
 5. 4. 2013

Číslo jednací
 KUJI 24284/2013
 OZP 61/2013 Vav

Vyřizuje/telefon
 Ing. Lucie Vávrová
 564 602 511

V Jihlavě dne
 9. dubna 2013

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“) po posouzení záměru

„II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008“

podaného dne 5. 4. 2013 firmou MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto zastupující investora Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000).

Odůvodnění:

Předmětem záměru je oprava stávajících mostních objektů ležících těsně za sebou na silnici číslo II/129 v rozsahu jejich částečných demolicí a výstavby nových částí mostů. Záměr se nachází v k. ú. Želiv a Bolechov. U mostního objektu ev. č. 129-008, který převádí danou komunikaci přes vodní tok Želivka v ř. km. 52,168, bude vyměněna nosná konstrukce na stávajících opérách. U mostního objektu ev. č. 129-007, který převádí danou komunikaci přes inundační území Želivky a je bez stálého průtoku, bude provedena rekonstrukce se zachováním stávající nosné klenbové konstrukce. Součástí akce je uvedení dotčených ploch výstavbou do původního stavu. Podkladem pro posouzení vlivu záměru na výše uvedenou lokalitu, byla žádost podaná výše uvedeným žadatelem s přiloženou projektovou dokumentací.

Ve vzdálenosti cca 1300 m (vzdušnou čarou) jihozápadně od záměru leží evropsky významná lokalita „Trnava“ s označením CZ 0613334. Jedná se o jednu z významných lokalit trvalého výskytu vydry říční pro oblast Vysočiny. Lokalita může být ohrožena zásahy do toku a znečištěním vody, samotný předmět ochrany pak nezákonním pronásledováním.

Ve vzdálenosti 5200 m (vzdušnou čarou) severně od záměru leží evropsky významná lokalita „Želivka“ s označením CZ 0214016. Lokalita je významná výskytem kuřičky hadcové, bolena dravého a netopýra černého a je ohrožena především významnými změnami prostředí.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽP KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽP KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a předmět jejich ochrany, o vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), aktuální stav předmětu ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL a plány péče pro zvláště chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz/>). Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemek, na kterém je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci).

Vzdálenost ostatních EVL od daného záměru, jejich předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na ostatní EVL a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona) a nelze proti němu podat odvolání.

Toto stanovisko, vztahující se k výše jmenovanému konkrétnímu záměru na území Kraje Vysočina, má neomezenou platnost za předpokladu zachování výše uvedených parametrů a činností.

**Ing. Jan Joneš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí**

11.04.2013

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 Odbor životního prostředí
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

datovou schránkou

MDS projekt s.r.o.
 Försterova 175
 566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky/ze dne
 12-0709-3

Číslo jednací¹
 KUJI 24280/2013
 OZP 13/2013/Vac/44

Vyřizuje/telefon
 Mgr. Vacková
 564 602 508

V Jihlavě dne
 10. 4. 2013

Vyhádření k projektové dokumentaci II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008

Dne 5. 4. 2013 byla na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP KrÚ Kraje Vysočina), doručena žádost o vyhádření k projektové dokumentaci stavby „II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008“. Projekt řeší problematiku opravy dvou stávajících mostních objektů ležících těsně za sebou na silnici číslo II/129 v k. ú. Želiv. U mostního objektu ev. č. 129-008, který převádí danou komunikaci přes vodní tok Želivka v ř. km 52,168, bude vyměněna nosná konstrukce na stávajících opérách. U mostního objektu ev. č. 129-007, který převádí danou komunikaci přes inundační území Želivky a je bez stálého průtoku, bude provedena rekonstrukce se zachováním stávající nosné klenbové konstrukce. Projektová dokumentace řeší opravy stávajících mostních objektů v rozsahu jejich částečných demolicí a výstavby nových částí mostů.

OŽP KrÚ Kraje Vysočina jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů po posouzení záměru sděluje následující:

V předmětném úseku řeky Želivka jsou evidováni zvláště chránění živočichové - kriticky ohrožený velevrub malířský a silně ohrožený velevrub tupý. Z tohoto důvodu nelze bez výjimky k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů záměr provádět. O výjimku může požádat investor nebo jím zplnomocněná osoba v dostatečném časovém přestihu před realizací na OŽP KrÚ Kraje Vysočina.

Mgr. Dana Vacková, v. r.
 úředník odboru životního prostředí

20. 05. 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 Odbor životního prostředí
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 34922/2013 OZP 539/2013/Vac/4

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen OŽP KrÚ Vysočina), jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních (dále jen „zákon o ochraně přírody“)

povoluje dle ust. § 56 odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody

Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů stanovených v § 50 zákona o ochraně přírody k zásahu do přirozeného vývoje kriticky ohroženého **velevrubu malířského** (*Unio pictorum*) a silně ohroženého **velevrubu tupého** (*Unio crassus*) z důvodu demolice silničního mostu přes řeku Želivku v k. ú. Želiv (záměr „II/129 Želiv – most ev. č. 129-007 a 129-008“).

Zároveň se pro uvedenou činnost stanovují podmínky takto:

1. V období od 1. 3. do 30. 5. (v období rozmnožování ryb přenášejících juvenilní stádia velevrubů) je zakázán jakýkoli zásah do vodního toku včetně vlastní demolice mostu.
2. Před započetím prací v toku (vlastní demolice mostu, pojezdy techniky, vyklízení sutě ap.) bude proveden odbornou osobou, která bude předem schválena OŽP KrÚ Vysočina, průzkum řečiště min. 70 m od předmětného mostu směrem po toku a 30 m proti toku a nalezení mlži budou sesbíráni a přemístěni na vhodné místo dle uvážení odborné osoby (nejlépe výše proti toku).
3. Záchranný transfer bude zdokumentován a zpráva o transferu bude podána do 14 dnů od ukončení transferu na OŽP KrÚ Vysočina.
4. Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku pohonnými látkami, mazivy či jinými látkami nebezpečnými vodám.
5. Během vlastní demolice mostu budou sutě a části mostu napadané do koryta řeky vždy nejpozději do 2 dnů z koryta odstraněny.

Toto rozhodnutí má platnost do 31. 12. 2016.

Odůvodnění

Podáním žádosti firmou MDS PROJEKT, s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zastupující na základě předložené plné moci investora, kterým je Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, bylo dne 12. 4. 2013 ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno

řízení ve věci žádosti o udělení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů dle § 50 zákona o ochraně přírody, velevrubu malířského a tupého, kteří se vyskytují v toku Želivky. Důvodem žádosti je havarijní stav silničního mostu, který musí být demolován (čímž bude zasaženo do koryta toku) a nahrazen novým.

Správní orgán přezkoumal žádost, a protože měla předepsané náležitosti, dne 23. 4. 2013 oznámil zahájení řízení známým účastníkům. Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 zákona o ochraně přírody jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona, pokud v téze věci nerohodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení obec Želiv. Dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody byla ve stejném termínu o zahájení řízení informována občanská sdružení, která o toto u zdejšího správního orgánu požádala. Dle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Nikdo se za účastníka řízení nepřihlásil ani se k podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil. Protože byl OŽP KrÚ Vysočina toho názoru, že shromáždil v řízení o výše uvedené žádosti dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci, uvedeným dopisem ze dne 23. 4. 2013 současně umožnil účastníkům řízení uplatnit svá práva před vydáním rozhodnutí, zejména ve smyslu § 36 odstavce 3 správního řádu právo vyjádřit se k jeho podkladům (a činit další úkony a návrhy ve smyslu § 36 a § 38 správního řádu). Dne 15. 5. 2013 obdržel správní orgán sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Humpolec, že souhlasí s vydáním výjimky bez připomínek a nebude vydávat závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí je žádost a projektová dokumentace zpracovaná firmou MDS PROJEKT, s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938. Podklady pro rozhodnutí jsou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽP KrÚ Vysočina mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti je předpokládat i u obdobného případu jedinečného. A dále má OŽP KrÚ Vysočina za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na uvedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Správní orgán při své úvaze možného ovlivnění velevrubů vycházel z dostupných odborných materiálů, záměr konzultoval i s českými odborníky – malakology. Správní orgán je s lokalitou obeznámen.

Oba druhy velevrubů patří mezi náročné obyvatele našich vod, vyžadující vysokou kvalitu vody, přirozenou dynamiku říčního koryta a přirodě blízký stav rybích společenstev. K přenosu juvenilních stádií, tzv. glochidií, vyžadují přítomnost ryb jako je střevle potoční nebo vranka obecná, na kterých cizopasí. Velevrub tupý je silně ohrožený druh dle § 48 zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, v posledním znění a je též součástí příloh Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (*druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany apod.*). Velevrub malířský je kriticky ohrožený druh. Dle § 50 zákona o ochraně přírody je kromě jiného zakázáno zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. Dle § 56 zákona o ochraně přírody lze udělit výjimku, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody (což oprava resp. bezpečnost silničního mostu zajisté je) a za podmínek uvedených v § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody. Záměr by sice mohl mít v době realizace nepříznivý vliv na předmětné druhy, ke zmírnění těchto negativních dopadů byly však ve výroku rozhodnutí stanoveny podmínky. Především dle podmínky č. 2 je nutné provést odbornou osobou (např. malakologem RNDr. Lubošem Beranem, s kterým byl záměr konzultován) záchranný transfer velevrubů, aby při demolici mostu nedošlo k jejich usmrcení. Při vlastních pracích je nezbytné zabránit zákalu vody v toku v jarním období (podmínka č. 1), kdy se rozmnожují ryby přenášející

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne
0708-12-3/ 19.11.2013Číslo jednací¹
KUJI 86722/2013
OZP 86/2013 GoVyrizuje/telefon
Jaroslav Gottfried
564 602 510V Jihlavě dne
2. ledna 2014

II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008 - sdělení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o EIA“)

Dne 19. 11. 2013 byla doručena žádost o vydání stanoviska z hlediska zákona o EIA k záměru II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008. Předložená žádost (podaná datovou schránkou společností MDS projekt s.r.o., IČO 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto) obsahuje dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“).

Podle Průvodní zprávy jde o stavbu v nezastavěném území obce, řešící obnovu dvou stávajících mostních objektů. Stavba bude provedena na pozemcích v katastrálních územích Želiv a Bolechov, mimo zastavěné území obce. Stavba vyžaduje dočasný a trvalý zábor pozemků, nálezejících do zemědělského půdního fondu - do jednoho hektaru (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Most 129-007 je nemovitou kulturní památkou. Stavba vyžaduje kácení dřevin. Dočasně, během stavby, dojde ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. Bude dodržen limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku s korekcí přihlížející k denní a noční době. Mostní objekt 129-007 je veden nad inundačním korytem vodního toku Želivka, mostní objekt 129-008 je veden nad vodním tokem Želivka.

U stávajících mostů bude podle Souhrnné technické zprávy provedena jejich demolice ve vymezeném rozsahu a následná výstavba nových mostů. Stavba bude etapizována. Součástí akce je i úprava komunikace v délce 90 metrů tak, aby došlo k plynulému napojení mostu na stávající komunikaci (dojde k minimální výškové úpravě nivelety, aby byla splněna podmínka minimálního podélného sklonu 0,5% na mostě ev. č. 129-008) a obnova propustku pod sjezdem z komunikace II/129. Další částí stavby je dočasné dopravní opatření (stavební objekt SO 001) za účelem vybudování dočasného stavebního objektu k převedení místní a dálkové dopravy po samostatných objízdných trasách. Kategorie komunikace a mostů zůstane zachována

(odpovídají kategorii S7,5/50). Budou splněny podmínek dotčených orgánů (ohlášení stavebních prací na dopravní inspektorát, svolání první kontrolní prohlídky stavby za účasti NPÚ ÚOP v Telči atd.) Dojde k převedení dopravy z prostoru komunikace (samostatný stavební objekt SO 001). Stavba proběhne v jedné stavební sezoně, předpokládá se, že to bude v roce 2015, doba trvání se uvažuje 8 měsíců.

Likvidace odpadů, vznikající vlivem stavby a následného provozu nejsou v předložené dokumentaci řešeny, doporučujeme doplnění dokumentace o tuto kapitolu.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava (dále jen „OŽP KrÚ Kraje Vysočina“), jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal k záměru II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008 stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 9. 4. 2013 pod č. j. KUJI 24284/2013 OZP 61/2013 Vav, kde se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000).

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona o EIA uvádí, že předložená DÚR **neobsahuje záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, tudíž nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

Odůvodnění:

Dle výše uvedeného stanoviska dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Oprava mostů a komunikace bude provedena ve stávajícím rozsahu, nedojde k jejich rozšíření, ani ke změně parametrů (šíře, návrhová rychlosť), nejde tedy o záměr dle přílohy č. 1, kategorie II, bod 9.1 (novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy - záměry neuvedené v kategorii I) k zákonu o EIA.

Ing. Jaroslav Gottfried
úředník odboru životního prostředí

D.3.2. I.

30. 04. 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

MDS PROJEKTs.r.o.
Fürsterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Váš dopis značky/ze
05. 04. 2013

Číslo jednací¹
KUJI 24529/2013 – ODSH-K

Vyřizuje/telefon
Ing. Petr Kovář/238

V Jihlavě dne
25. 04. 2013

Vyjádření k akci: II/129 - Želiv most ev.č. 129-007 a 129-008

K Vaší žádosti o vyjádření k projektu k výše zmíněné akci sdělujeme následující:

A) Uvedeným úsekem dle nám dostupných informací v současné době provozuje veřejnou linkovou osobní dopravu vnitrostátní (dále VLOD) tento dopravce:

ICOM transport a.s., Jiráskova 78, 587 32 Jihlava, tel. 567 300 568

Upozorňujeme, že v období do termínu realizace stavby může dojít ke změnám v dopravní obsluze, spočívajících jak ve změnách vedení linek a spojů, tak i dopravců, kteří předmětným úsekem provozují VLOD.

B) Dopravní obsluhu zastávek „**Želiv, Bolechov, rozc.1.0**“ a „**Želiv, „klášter**“ bude možno po dobu uzavírky dočasně přemístit na zastávku „**Želiv, „rest. Na Želivce**“.

Dopravní obsluha VLOD **Bolechova**, který je místní částí Želiva, může být taktéž zajištěna **přiměřeným způsobem formou závleku** z Želiva v závislosti na skutečných frekvenčních pravidelných cestujících na zastávce „**Želiv, Bolechov, rozc.1.0**“. Podmínkou zmíněné varianty dopravní obsluhy je umožnění bezpečného otočení autobusu VLOD na místní komunikaci v Bolechově s dostatečně zpevněným povrchem.

C) Objízdnou trasu pro VLOD je možno akceptovat – **dle návrhu zadatele**.

D) Navrhujeme, aby zhotovitel akce v dostatečném časovém předstihu před úplnou uzavírkou (minimálně 40 dnů) písemně informoval zdejší dopravní úřad o termínech stavebních prací z důvodu umožnění včasného zapracování změn do jízdních řádů VLOD a jejich následného zveřejnění.

Zhotovitel díla vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování cestující veřejnosti o výše uvedené dočasné změně.

S pozdravem

**Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství**

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, Humpolec 396 22

Č.j. ŽP/15495/13/Kc/1595/2013

Humpolec 2.9. 2013

Oprávněná úřední osoba: ing.Kocman
tel: 565/518180

Spis.znak: 411.1

Skartační znak:A/10

Závazné stanovisko k opravě silničního mostu ev.č. 129-007, na pozemcích parc.č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv nemovité kulturní památce

Účastníci řízení (dle §27 odst.1 správního řádu):

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený na základě plné moci společností MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon“) a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení §11 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, a ve znění §25 vyhl.MV ČR č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, po provedeném správním řízení na základě žádosti Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o., IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska k opravě silničního mostu ev.č.129-007 na parcelách č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, inundačního mostu, nemovité kulturní památky, a po písemném odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, Čj.: NPÚ-372/39931/2013 z 2.8.2013, vydává podle ustanovení §14 odst.1 zákona toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Realizace opravy silničního mostu ev.č. 129-007, na pozemcích parc.č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, nemovité kulturní památky prohlášení Ministerstvem kultury pod Čj.: MK 29855/2013 z 24.6.2013, dle podaného návrhu Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného společností MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, a jím předložené části projektové dokumentace „II/129 – ŽELIV – MOST EV.Č. 129-007 A 129-008, OBJEKT: C.2 SO 201 – MOST ev.č. 129-007“, zprac. MDS Projekt 1.4.2013 pod zak.č. 0709-12-3: - Průvodní zpráva, Podélný a příčný řez mostu – č.přílohy C.2.X, Koordinační situace – č.přílohy B.3, půdorys mostu – č.přílohy C.2.X. , spočívajících zejména v těchto pracích:

- doplnění zdiva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu, přizdění šíkmých křídel, potrhaných trhlinami s výměnou kamenných říms křídel, odvodnění mostu pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do paty svahů okolo šíkmých křídel mostu, odvodnění povrchu nové vozovky na mostě skluzy za šíkmými křídly do pat svahů, zpevnění strmých svahů geomřížemi a georohožemi s ozeleněním svahů, podél stávajících poprsních zdí vytvoření železobetonových základů skrytých pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem, stávající železobetonové části poprsních zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms, obnova živčného krytu vozovky na mostě a na předmostí v nezbytně nutném rozsahu, je z hlediska památkové péče přípustná při splnění těchto podmínek:

1. Nové poprsní zídky budou kamenné, způsob zdění a materiál bude provedením odpovídat současným dochovaným historickým částem stavby.
2. Případné návrhy změn, doplnění či úpravy projektu či návrh změny a další stupně, též úpravy při realizaci prací, investor předem předloží orgánu státní památkové péče spolu s novou žádostí o vydání závazného stanoviska k takovýmto úpravám či změnám prací.
3. Vlastník kulturní památky bude svolávat kontrolní prohlídky stavby za účasti zhotovitele, zástupce místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče a odborné organizace státní pam.péče NPÚ ÚOP v Telči. První kontrolní prohlídka bude svolána před zahájením stavby, jedna z prohlídek bude zaměřena na kontrolu provádění vyzdívek poprsních zídek, poslední prohlídka bude svolána po dokončení stavby před finálním předáním a uvedením stavby do provozu.
4. Ze stavebních prací bude pořizována průběžná fotodokumentace odhalovaných a rozebíraných konstrukcí, dokumentovány budou technologické postupy a případné stavebně technické a stavebně historické detaily stavby. Dokumentace stavební obnovy bude doložena správnímu orgánu státní památkové péče do konce kalendářního roku kdy k realizaci prací došlo

Odůvodnění:

Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákona), obdržel dne 14.5.2013, žádost Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska k opravě silničního mostu ev.č.129-007 na parcelách č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, inundačního mostu, nemovité kulturní památky. Žádost neobsahovala náležitosti podání. Nová žádost na základě upozornění byla doložena dne 24.5.2013.

Uvedeny jsou tyto závady:

Kamenné opěry jsou provlhlé, spárování je popraskané a vypadává. Ve spárách jsou zakořeněny porosty vegetace. Spárou mezi klenbou a opěrami dochází k průsakům vody. Spárování zdiva křídel opěr je opraskané a vypadává, ve spárách jsou zakořeněny porosty trav a keřů. V křídlech jsou četné trhliny. V patách křídel dochází k rozvolňování kamenných prvků – křídla jsou nestabilní. Nosná konstrukce je provlhlá, omítka je mokrá s mapami, je popraskaná a odpadává. Trhliny jsou zvodnělé s krasovými jevy a ikrustacemi. Zdivo pod omítkou je mokré a degraduje. Mezi nosnou konstrukcí a opěrami dochází k průsakům, ve spáře jsou inkrustace a krasové jevy. Beton říms je zvětralý, s odlámanými hranami. Povrch je obrostlý mechy a lišejníky.

Navrženy jsou tyto práce:

Předmětná stavební akce je částečná rekonstrukce a částečná přestavba inundačního mostu. Účelů stavební akce je několik:

- 1) Zvýšení zatížitelnosti mostu a současné prodloužení životnosti mostu.
- 2) Odvodnění povrchu komunikace a tím zamezení prosakování vody skrz nosnou konstrukci klenby.
- 3) Zlepšení zádržného systému na mostě dle v současnosti platných norem.
- 4) Na žádost NPÚ navrácení části mostu do stavu původního před necitlivou rekonstrukcí v minulosti.

Konkrétně se jedná o doplnění zdiva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu. Přizdění šíkmých křídel, která jsou v současnosti potrhána trhlinami s výměnou kamenných říms křídel. Odvodnění mostu bude provedeno pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do paty svahů okolo šíkmých křídel mostu. Povrch nové vozovky na mostě bude odvodněn skluzy za šíkmými křídly do pat svahů. Strmé svahy budou zpevněny geomrižemi a georohožemi s ozeleněním svahů. Podél stávajících poprsních zdí budou vytvořeny železobetonové základy skryté pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem. Stávající železobetonové části poprsních zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms. S rekonstrukcí mostu souvisí i obnova živčného krytu vozovky na mostě a na předmostí

v nezbytně nutném rozsahu. Konkrétnější informace ohledně rekonstrukce mostu lze získat z přiložených segmentů projektové dokumentace.

Žádost byla doplněna částmi PD „II/129 – ŽELIV – MOST EV.Č. 129-007 A 129-008, OBJEKT: C.2 SO 201 – MOST ev.č. 129-007“, zprac. MDS Projekt 1.4.2013 pod zak.č. 0709-12-3: - Průvodní zpráva, Podélný a příčný řez mostu – č.přílohy C.2.X, Koordianční situace – č.přílohy B.3, půdorys mostu – č.přílohy C.2.X.

Dále byla doložena plná moc k zastupování žadatele firmou MDS projekt s.r.o.

Správní orgán MěÚ přípisem Čj.: ŽP/8702/13/Kc/1595/2013 dne 29.5.2013 požádal Národní památkový stav, úz. odborné prac.v Telči (dále jen NPÚ) o vydání odborného vyjádření dle §14 odst.6 a 7 zákona. Městský úřad v Humpolci se následně dozvěděl od NPÚ ÚOP v Telči a MK ČR, že existuje nesoulad informací o rozsahu prohlášení inundačních mostů v k.ú. Želiv v záplavovém území řeky Želivky, a z tohoto důvodu probíhá nové řízení o prohlášení věci za kulturní památku a to mostu ev.č. 129-007. Z důvodu předběžné otázky bylo vedené řízení přerušeno přípisem Čj.: ŽP/11713/13/1595/2013 z 27.6.2013.

Dne 22.7.2013 správní orgán obdržel rozhodnutí Ministerstva kultury v předmětné věci o prohlášení objektu mostu za kulturní památku. Na základě tohoto dokumentu správní orgán obdržel dne 8.8.2013 k podání odborné vyjádření NPÚ Čj.: NPÚ-372/39931/2013 ze dne 2.8.2013. Národní památkový ústav ve svém odborném vyjádření uvádí, že navržené práce jsou z hlediska odborné organizace státní pam.péče možné a lze je realizovat podle předložených podkladů bez poškození zájmů památkové péče, bez dalších podmínek.

O pokračování řízení správní orgán žadatel informoval přípisem Čj.: ŽP/14159/2013/Kc/1595/2013 ze dne 13.8.2013. Vzhledem ke skutečnostem, že žadatel neuvedl okruh účastníků řízení, správní orgán dále odstranil nedostatky podání na základě zhotovených výpisů z Katastru nemovitostí. Účastníky řízení v daném případě jsou i majitelé nemovitostí na kterých se stavba nachází a kteří jsou ve svých právech dotčeni.

S ohledem na uvedené správní orgán dopisem Čj.: ŽP/14679/13/Kc/1595/2013 ze dne 19.8.2013, v souladu s §47 odst.1. správního řádu, seznámil jemu známé účastníky řízení s podklady pro vydání závazného stanoviska. Současně účastníkům řízení umožnil nahlížení do spisu dle §38 odst.1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům řízení v souladu s §36 odst.3 správního řádu. K předmětnému řízení se žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil a proto má správní orgán, že k uvedeným nemá námitek.

Podklady pro vydání závazného stanoviska (spis č.1595/2013) tvoří:

- Žádost, včetně příloh
- Rozhodnutí MK Čj.: MK 29855/2013 OPP
- Odborné vyjádření NPÚ Čj.: NPÚ-372/39931/2013 z 2.8.2013
- Výpis z KN, pořízený správním orgánem
- Snímek katastrální mapy (EN) + ortofotomapa
- Přípis MěÚ Humpolec Čj.: ŽP/ 14679/2013/Kc/1595/2013 z 19.8.2013

Navržená oprava silničního mostu ev.č. 129-007, podle žadatelem předloženého návrhu, dle názoru správního orgánu státní památkové péče MěÚ Humpolec, je z hlediska památkové péče přípustná při plnění podmínek obsažených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V předmětném případě se jedná o most, postavený v souboru tří mostů s náspem přes údolí řeky Želivky z konce 19.století. Technické řešení obsahovalo soustavu tří samostatných obloukových mostů. Středový most, kterým trvale protéká řeka, byl v roce 1935 nahrazen mostem ze železobetonových trámů. Opravy dvou krajních, inundačních (rozlivových) mostů proběhly v roce 1965 a 1990, krajní směrem k obci pak ještě v roce 2005. S ohledem na nejednotnost rozsahu prohlášení došlo k samostatnému prohlášení mostu ev.č. 129-007 za kulturní památku na základě návrhu NPÚ rozhodnutím Ministerstva kultury v roce 2013.

Předmětná oprava dle žádosti řeší prodloužení životnosti a zlepšení zádržného systému. Dle technické zprávy a vyjádření NPÚ byl celkový návrh řádně předjednán a na základě jednání se zástupci NPÚ navrženo namísto stávajících železobetonových poprsních zídek provedení

kamenných, se zakrytím řezanými kamennými kvádry, kotvenými do poprsních zídek. Přesný způsob kotvení kamenných zídek má být upřesněn v dalším stupni PD dle možností dodavatele stavby a dle požadavků NPÚ. Dle půdorysu mostu je nová kamenná poprsní římsa navržena z řezaných kamenných kvádrů, kotvených do poprsní zídky, římsy křídel jsou navrženy z řezaných kamenných kvádrů, kotvených do částečně přezděných stávajících křídel.

Vzhledem ke skutečnosti, že při zásazích do hmoty stávajících konstrukcí mostu může dojít k nepředvídaným zjištěním, a případným požadavkům na změnu původně stanoveného řešení (jak je i v PD citováno, taktéž další stupeň PD může řešit úpravy konstrukcí které jsou nezbytné předem odsouhlasit správním orgánem státní památkové péče), je požadováno svolávání kontrolních prohlídek stavby v průběhu realizace tak, aby bylo možné na případná zjištění reagovat a řešit citlivě a včasné případné nutné změny prací, též dokumentaci stavbu objektu a prací orgány státní pam.péče jako doplňující dokument k objektu a jeho stavebnímu vývoji. Jedna kontrolní prohlídka by měla být zaměřena na kontrolu provádění vyzdívky kamenné poprsní zídky pro kontrolu kvality prováděných prací a možné korekce případných chyb tak, aby práce byly řemeslně řádně provedeny a byl vizuálně zachován způsob a charakter úprav vůči celkovému výrazu hmot historických konstrukcí. Poslední kontrolní prohlídka je požadována ke kontrole kvality a provedení vlastních oprav před jejich finálním předáním tak, aby bylo možné včasné případné korigovat výsledné dokončení díla. Současně je požadováno předložení žádosti o závazné stanovisko na případné změny či úpravy projektu.

Podmínka dokumentace postupu obnovy je stanovena pro zajištění dokumentace stavu odhalovaných konstrukcí a jejich stavebně historických detailů po očistění pro uchování informací o podobě a vývoji stavby od jejích počátků, bude současně sloužit i jako podklad pro další případné úpravy. Dokumentace obnovy stavebních konstrukcí by měla současně obsahovat použité technologie obnovy.

Při svém rozhodování správní orgán SPP vycházel ze zjištěných skutečností, jednání se zainteresovaným stranami, předchozích konzultací a jednání se zástupci žadatele, a odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Telči. Vzhledem k tomu, že nebyly do současné doby vzeseny žádné další připomínky či jiné návrhy pro správní řízení, rozhodl orgán státní památkové péče v uvedené žádosti tak, jak je shora citováno.

Vzhledem k tomu, že navržené práce, které jsou předmětem tohoto závazného stanoviska orgánu státní památkové péče, podléhají opatření či rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním rádu, je toto závazné stanovisko vydáno dle §149 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správního řádu“).

Upozornění:

Případné změny či jiné práce nad rámec úprav, které byly předmětem tohoto řízení a vydaného závazného stanoviska je třeba předem projednat a realizovat až po vydání nového závazného stanoviska k takovýmto pracím.

Poučení o opravném prostředku:

Toto závazné stanovisko není dle §149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. V případě nesprávnosti nebo rozporu s právními předpisy je možno dle §149 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odvolat v následném řízení dle stavebního zákona.

Rozdělovník

Účastníci řízení: (do DS)

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účastníci řízení: (na dodejku pouze do vlastních rukou)

- Fiala Miloslav, nar.dne 3.5.1947, Příčná 934, 285 22 Zruč nad Sázavou
- Mottlová Marie, nar.dne 9.6.1956, Jetřichovská 740, 395 01 Pacov
- Přikrylová Eliška, nar.dne 25.6.1945, Malovcova 1080, 395 01 Pacov

Na vědomí:

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- Městský úřad Humpolec, OD a SH
- Obec Želiv
- Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč

Vypraveno dne: 2.9.2013

D 3.3 II.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍSTĚ
VTELČI

Městský úřad HUMPOLEC		čís. dopor.
Došlo:	- 8. 08. 2013	Vyřizuje <i>Kc</i>
Čís. j.	<i>14159/13</i>	Ukl. značek

Váš dopis čj. | ze dne
ŽP/8702/13/Kc/1595/2013
29. 5. 2013

Naše čj.
NPÚ - 372/39931/2013
Vyřizuje | tel.
Mgr. Brychtová, DIS/
608 302 231

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a
památkové péče

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

Spisový znak
820.1 V Telči dne
2. 8. 2013

**Vyjádření podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění.**

Želiv, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, evid. č. mostu 129-007, na parcelách č. 288/1
dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN v k. ú. Želiv, zapsán jako nemovitá kulturní
památka v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918, oprava silničního inundačního mostu.

Vážení,

dne 30. 5. 2013 jsme obdrželi vaši žádost o písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče společně s projektovou dokumentací a kopíí žádosti vlastníka o vydání závazného stanoviska ve věci oprava silničního mostu u Želivi. Předmětný most je zapsán nemovitou kulturní památkou v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918. Projektová dokumentace: „II/129 želiv – most ev. Č. 129-007 a 129-008“, vyprac.: MDS PROJEKT, Försterova 175, Vysoké Mýto, zak. č. 0709-12-3, archiv. č. 0709, datum: 01-04/2013.

Přechod říšské silnice přes řeku Želivku pod Želiví byl minimálně do 40. let 19. století pouze brodem. Později, zhruba okolo poloviny 19. století, byla řeka Želivka přemostěná pouze jedním samostatným mostem. Silniční násep přes údolí řeky je součástí soustavy přemostění toku řeky Želivky až od třetí čtvrtiny 19. století (od cca roku 1880). Přemostění sestávalo celkem z trojice samostatných obloukově zaklenutých mostů. Dva krajní byly inundační a prostřední mostní těleso přímo přes Želivku bylo širší a mělo větší rozpon. Původní most přes řeku byl úzký a byl často poškozovaný protékající vodou, zejména v době jarních tání a nevyhovoval také svojí únosnosti ani zvýšeným bezpečnostním nárokům po něm přecházející a vyvijející se komunikace. Byl proto nahrazený mostem dřevěným na svislých kamenných podpěrách a ten v roce 1935 mostem ze železobetonových trámů. Archivně doložené opravy inundačních mostů proběhly v roce 1965 a 1990. Poslední doložená oprava mostu směrem k Želivi byla provedena v roce 2005, což dokládaje text „12.8.2005 J.Z.M.N.J.K.“ na betonovém prahu pod patou mostního oblouku.

Kamenné inundační mosty u Želivi, o jednom mírně stlačeném oblouku z lomového kamene, mají průčelní prstence z kamenných kvádrů, čela z lomového kamene,

hrany z lomových kvádrů a oboustranná křídla z lomového kamene, sahající od úrovně přilehlého terénu až ke koruně přecházející vozovky. Vzepětí mostních oblouků je cca 270 cm a šířka oblouků je cca 760 cm. Celková délka mostu v úrovni vozovky je cca 11,6 m. Konstrukční tloušťka klenby je cca 65 - 85 cm. Okraje vozovky mostů jsou ukončené novodobými oboustrannými betonovými římsovými prahy, mírně vystupujícími nad její niveletu. Odvodnění povrchu původní vozovky kamennými půlkruhovými chrliči již dnes není, z důvodu zvýšení nivelety procházející vozovky, funkční.

Popis současného stavu objektu s uvedením závad:

„Kamenné opěry jsou provlhlé, spárování je popraskané a vypadává. Ve spárách jsou zakořeněny porosty vegetace. Spárou mezi klenbou a opěrami dochází k průsakům vody. Spárování zdiva křidel opěr je popraskané a vypadává, ve spárách jsou zakořeněny porosty trav a keřů. V křidlech jsou četné trhliny. V patách křidel dochází k rozvolňování kamenných prvků – křídla jsou nestabilní. Nosná konstrukce je provlhlá, omítka je mokrá s mapami, je popraskaná a odpadává. Trhliny jsou zvodnělé s krasovými jevy a inkrustacemi. Zdivo pod omítkou je mokré a degraduje. Mezi nosnou konstrukcí a opěrami dochází k průsakům, ve spáře jsou inkrustace a krasové jevy. Beton říms je zvětralý, s odlámanými hranaři. Povrch je obrostlý mechy a lišejníky.“

Předpokládaný rozsah stavebních prací:

„Předmětem stavební akce je částečná rekonstrukce a částečná přestavba inundačního mostu. Účelů stavební akce je několik:

- 1) Zvýšení zatížitelnosti mostu a současné prodloužení životnosti mostu.
- 2) Odvodnění povrchu komunikace a tím zamezení prosakování vody skrz nosnou konstrukci klenby.
- 3) Zlepšení zádržného systému na mostě dle v současnosti platných norem.
- 4) Na žádost NPÚ navrácení částí mostu do stavu původního před necitlivou rekonstrukcí v minulosti.

Konkrétně se jedná o doplnění zdiva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu. Přezdění šikmých křidel, která jsou v současnosti potrhána trhlinami s výměnou kamenných říms křidel.

Odvodnění mostu bude provedeno pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do pat svahů okolo šikmých křidel mostu. Povrch nové vozovky na mostě bude odvodněn skluzem za šikmými křídly do pat svahů. Strmé svahy budou zpevněny geomřížemi a georohozžemi s ozeleněním svahů.

Podél stávajících poprsních zdí budou vytvořeny železobetonové základy skryté pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem.

Stávající železobetonové části poprsních zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms.

S rekonstrukcí mostu souvisí i obnova živčného krytu vozovky na mostě a na předmostích v nezbytně nutném rozsahu.

Konkrétnější informace ohledně rekonstrukce mostu lze získat z přiložených segmentů projektové dokumentace.“

K žádosti vám sdělujeme:

D 3. 3. VIII.

Po ověření situace na místě samém, prostudování předložené projektové dokumentace a za současného stavu poznání dotčeného území a mostu konstatujeme, že navržené práce jsou z hlediska odborné organizace státní památkové péče možné a podle předložených návrhů je možné realizovat obnovu mostu bez dalších podmínek ze strany památkové péče.

Odvodnění:

Předmětný most je zapsán nemovitou kulturní památkou v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918. Kamenné inundační mosty představovaly v minulosti, kdy vodní toky byly pouze minimálně regulované, jedinou úpravu výrazně zvyšující propustnost silničního náspu uzavírajícího údolí v době zvýšeného průtoku vody říčním korytem. Zejména při povodních či při každoročním tání sněhu, kdy docházelo k rozlití vody a k zatopení říční nivy. Dvojice inundačních mostů se dochovala bez větších novodobějších zásahů ve stavu, odpovídajícímu době jejich výstavby. Představuje dobové technické řešení odvodnění říční nivy po uzavření údolí silničním náspem.

Postup obnovy mostu je navržen vhodně s ohledem k nemovité kulturní památce, práce jsou navrženy v souladu s principy památkové péče. Návrh na obnovu mostu byl předem konzultován s pracovníkem NPÚ, ÚOP v Telči. Většina požadavků ze strany státní organizace památkové péče byly zavedeny do projektové dokumentace a respektovány ze strany investora. K navržené opravě inundačního mostu je přistupováno citlivě s ohledem na historické a architektonické hodnoty mostu.

Obecně platí, že optimalizace stavebnětechnického stavu musí být prováděna se zřetelem k památkovým hodnotám objektu. Stavební úpravy nenaruší historické a architektonické hodnoty inundačního mostu u Želivi pohledově ani provozně. Důležité je případné nevhodné zásahy v rámci úprav rehabilitovat a práce provést kvalitně, odborně kvalifikovaným způsobem s důrazem na kvality architektonicko-estetické.

Žádné jiné úpravy, které nebyly předmětem tohoto řízení, nebudou prováděny bez předchozího souhlasného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče.

Toto vyjádření je podkladem pro vydání Závazného stanoviska/ Rozhodnutí orgánu státní památkové péče, kterým je Městský úřad Pelhřimov.

S pozdravem


Mgr. Bc. Tomáš Vích
vedoucí odboru péče o památkový fond



Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Č.j.:ŽP/20663/13/Kc,Sd, Šb, Tk/73/2013

Spisový a skartační znak: 246.6-V/5

Vyřizuje:Ing. František Kocman, M. Sidorenková, Z. Trnka , V. Šubrtová
Telefon / e-mail.: 565 518 180 / frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175

56601 Vysoké Mýto

V Humpolci 19.12. 2013

Vyjádření k PD na akci: „II/129 Želiv, most event.č. 129-007, 008-DUR“

Dne 20.11. 2013 byla na MěÚ Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče doručena žádost o vyjádření k PD na akci: „**„II/129 Želiv, most event.č. 129-007, 008-DUR“**“. Stavební akce řeší obnovu stávajících mostních objektů. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný.

Odbor ŽP a PP MěÚ Humpolec vydává po posouzení následující vyjádření:

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství

Za úsek odpadového hospodářství dáváme vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Akce je možná za podmínky, že se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s výše citovaným zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Vyjádření za úsek vodního hospodářství

K předloženému projektu vydáváme jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

- 1) Realizace navrženého záměru je možná.
- 2) Souhlas podle § 17 vodního zákona. Byl vydán Městským úřadem Humpolec, pod č.j.: ŽP/12515/13/Tk s.z. 1981/2013, ze dne 12.07.2013.
- 4) Na vodním toku Želivka, je vyhlášeno záplavové území.
- 5) Vodní tok je součástí ochranného pásmá II. stupně vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce.
- 6) Před zahájení stavby bude vypracován a vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán stavby. Havarijní plán bude vypracován podle vyhlášky MZE č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění.
- 7) Pro stavbu bude vypracován povodňový plán.
- 8) Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

Vyjádření za úsek lesního hospodářství

Platí předchozí vyjádření Č.j.:ŽP/6156/Kc,Sd,Št,Šb/73/2013 ze dne 3.5.2013. K akci „ II/129 Želiv-most event. Č. 129-007 a 129-008“ byl vydán souhlas s dotčením lesních pozemků podle § 14, odst.2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů Č.j.: ŽP/20769/13/Št s.z.3577/2013 ze dne 2.12.2013. Žádost týkající se odnětí lesních

pozemků byla již na MěÚ Humpolec podána, přičemž správní řízení o této žádosti správní orgán vzhledem k chybějícím podkladům přerušil a na doplnění podkladů žádostí.

Vyjádření za úsek ochrany ZPF:

Městský úřad Humpolec, odbor ŽP a PP jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydává následující vyjádření podle § 15 odst. i) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Akce se zájmů ochrany ZPF dotýká realizací výše uvedeného záměru. Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF byl našim úřadem vydán dne 03.12.2013 pod č.j. /ŽP/20529/13/Šb s.z. 3408/2013.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny

K předložené dokumentaci pro územní řízení dáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Předmětný záměr stavební akce se dotýká zájmů ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany vzrostlých dřevin rostoucích mimo les, dále lesa, údolní nivy a vodního toku jako významného krajinného prvku dle §3 odst.1 písm.b) zákona (dále jen „VKP“), zásahu do krajinného rázu dle §12 zákona a zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů.

S vydáním územního rozhodnutí lze souhlasit za těchto podmínek:

1. Plnění podmínek platného závazného stanoviska k zásahu do VKP a krajinného rázu, vydaného pod Čj.: ŽP/13855/13/Št/2991/2013 z 9.10.2013.
2. V případě kácení dřevin v souvislosti se stavbou bude nejdříve před stavebním řízením předloženo platné povolení ke kácení dřevin v souladu s §8 zák.č. 114/1992 Sb., u dřevin nad stanovenou velikost a umístění dle vyhl.č. 189/2013 Sb.
3. Projekt pro stavební povolení bude obsahovat způsob zajistění ochrany dřevin v okolí stavby proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".
4. K zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů budou dodrženy podmínky stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽP.
5. Projekt pro stavební povolení bude předložen k vyjádření.

Doručený návrh PD pro územní rozhodnutí neobsahuje Dendrologický posudek s návrhem úprav zeleně a náhradní výsadby.

Vyjádření za úsek památkové péče

Za úsek památkové péče k uvedenému záměru stavby vydáváme vyjádření podle §29 odst.2 písm.e) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Předmětná akce se dotýká v případě opravy mostu ev.č. 129-007 nemovité kulturní památky a jejího prostředí.

Pro realizaci prací bylo vydáno závazné stanovisko pod Čj.: ŽP/15495/13/Kc/1595/2013 z 2.9.2013, které zůstává pro územní i stavební řízení v platnosti.

V případě změny rozsahu projektu či prací na mostě ev.č. 129-007 a v jeho okolí je nutné požádat o nové závazné stanovisko dle §14 odst.1 zákona.

Dále upozorňujeme, že v případě zásahů do terénu mimo stávající těleso náspu v souvislosti s navrženou stavbou je investor povinen dodržovat ustanovení o archeologických nálezech v souvislosti s realizací stavby - zajistit plnění ustanovení §23 odst.6 zák.č. 20/1987 Sb. a §176 zák.č.183/2006 Sb. a ust. §21 až §23 zákona č.20/1987 Sb.

Ing. František Kocman
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Dále obdrží: - MěÚ Humpolec, stavební úřad

Digitálně podepsal Ing. František
Kocman
Datum: 19.12.2013 10:13:32 +01:00




**Stanoviško Odboru životního prostředí Města Humpolec
k výpočtu vynětí ze ZPF související s akcí
„II-129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008“**

Faktory životního prostředí, které negativně ovlivňují odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů dle Části B přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

k.ú. Želiv		Faktor životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF. Část B přílohy k zákonu ČNR č.334/1992 Sb.		Důvod ke snížení základní sazby odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Část C přílohy k zákonu ČNR č.334/1992 Sb							
Parcela číslo dle PK.	Parcela číslo dle PK.	Skupina faktorů	Charakteristika faktorů negativně ovlivňující odnětí půdy ze ZPF	Ek. váha vlivu	a) Spady z prům. exhalací	b) Úniky pevných nebo tekutých toxicích látek	c) Ropnými látkami	d) Vodní nebo větrnou erozí	Zeměd. půda nacházející se v zastaveném území	Zeměd. půda v ekolog. zaostávajících územích a v pohraničních územích	Koeficient
267/1	267/16	3, C									
288/1	285	3, C		10,5							
288/1	295	3, C		10,5							

k.ú. Bolechov		Faktor životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF. Část B přílohy k zákonu ČNR č.334/1992 Sb.		Důvod ke snížení základní sazby odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Část C přílohy k zákonu ČNR č.334/1992 Sb							
Parcela číslo dle PK.	Parcela číslo dle PK.	Skupina faktorů	Charakteristika faktorů negativně ovlivňující odnětí půdy ze ZPF	Ek. váha vlivu	a) Spady z prům. exhalací	b) Úniky pevných nebo tekutých toxicích látek	c) Ropnými látkami	d) Vodní nebo větrnou erozí	Zeměd. půda nacházející se v zastaveném území	Zeměd. půda v ekolog. zaostávajících územích a v pohraničních územích	Koeficient
85	3, C			10,5							



D 3.3. XII

Připomínky:

J

Datum: 10.4.2010

Podpis:

.....
.....

Kontakt:

565 578 783

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a památkové péče

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Č.j.: MUHU/4461/2014/Kc,Sd,Ma s.z. ŽP/763/2014

Spisový a skartační znak: 246.6-V/5

Vyřizuje: Ing. Kocman, M. Sidorenková

Telefon / e-mail.: 565 518 180 / frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

V Humpolci 9.4. 2014

Vyjádření k doplněné projektové dokumentaci na akci: „II/129 Želiv-Most event.č. 129-007 a 129-008“

Dne 11.3.2014 byla na MěÚ Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče doručena žádost o vyjádření k doplněné projektové dokumentaci na akci: „**II/129 Želiv-Most event.č. 129-007 a 129-008**“. Projektová dokumentace řeší opravy stávajících mostních objektů v rozsahu jejich částečných demolicí a výstavby nových částí mostů.

Odbor ŽP a PP MěÚ Humpolec vydává po posouzení následující vyjádření:

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství

Za úsek odpadového hospodářství dáváme vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. Akce je možná za podmínky, že se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s výše citovaným zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

Vyjádření za úsek vodního hospodářství

K předloženému projektovému **návrhu** vydáváme jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:

- 1) Realizace navrženého záměru je možná.
- 2) Upozorňujeme, že na vodním toku Želivka je vyhlášeno záplavové území. Vodní tok řeky Želivky, je součástí ochranného pásmá II. stupně vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce.
- 3) Před zahájení stavby bude vypracován a vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán stavby. Havarijní plán bude vypracován podle vyhlášky MZE č.450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. Viz. rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, čj.: ŽP/12515/13/Tk s.z. 1981/2013, ze dne 12.07.2013.
- 4) Před zahájení stavby, bude pro celou stavbu vypracován povodňový plán. Tento plán bude konzultován se správcem toku a předložen vodoprávnímu úřadu na vědomí.
- 5) Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona

Vyjádření za úsek lesního hospodářství

K akci „II/129 Želiv-most event. Č. 129-007 a 129-008“ byl vydán souhlas s dotčením lesních pozemků podle § 14, odst.2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon) pod č.j. ŽP/20769/13/Št s.z.3577/2013 ze dne 02.12.2013. Jelikož dojde k záboru lesních pozemků musí dojít k dočasnému nebo trvalému odnětí lesních pozemků.

K dočasnému a trvalému odnětí pozemků PUPFL bylo vydáno rozhodnutí pod Č.j.: MUHU/4459/2014/Ma s.z. ŽP/1063/2014 dne 26. 3.2014, k upravenému doloženému harmonogramu bude vydána změna tohoto rozhodnutí.

Vyjádření za úsek památkové péče

Za úsek památkové péče k uvedenému záměru stavby vydáváme vyjádření podle §29 odst.2 písm.e) zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Oprava mostu ev.č. 129-007 se dotýká zájmů státní památkové péče – nemovité kulturní památky.

K akci nadále platí závazné stanovisko, vydané MěÚ Humpolec, OŽP a PP, pod Č.j.: ŽP/15495/13/Kc/1595/2013 z 2.9.2013.

Upozorňujeme, že v případě jakýchkoliv změn je povinností majitele požádat o nové závazné stanovisko k takovýmto změnám.

V případě zásahů do terénu dále platí povinnosti investora stavby dodržovat ustanovení §21-23 zák.č. 20/1987 Sb., v platném znění. V případě zjištění přítomnosti archeologických nálezů v souvislosti s realizací stavby, zajistí plnění ustanovení §23 odst.6 zák.č. 20/1987 Sb. a §176 zák.č.183/2006 Sb.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny

K předložené části dokumentace dáváme předběžnou informaci dle §90 odst.17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Projekt neobsahuje dendrologický posudek, tento nebyl k žádosti ani později dodán. Projekt neobsahuje projekt ozelenění - sadových úprav, jako nahradu ekologické újmy a ke zmírnění zásahu do krajinného rázu, uvedené požadujeme doplnit..

K akci nadále platí naše předchozí vyjádření a závazné stanovisko k zásahu do VKP a krajinného rázu (Č.j.: ŽP/13855/13/Št s.z. 2991/2013 z 9.10.2013).

V případě požadavků na kácení dřevin je třeba požádat o povolení ke kácení a tato předložit ke stavebnímu řízení. Rozsah povoleného kácení bude s příslušným odkazem vyznačen a uveden v PD.

V případě přípravy a realizace stavby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin v souladu s ust.č.7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". Postup zajištění ochrany dřevin není v PD uveden ani specifikován.

Kompletní doplněný a upravený projekt pro stavební řízení předložte k vyjádření.

Ing. František Kocman
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Dále obdrží: - MěÚ Humpolec, OD a SH
Přílohou pro investora: - formulář hlášení dle §22 odst.2 zák.č.20/1987 Sb.

Digitálně podepsal Ing. František
Kocman
Datum: 10.04.2014 07:55:00 +02:00

Ing. František Kocman
Městský úřad Humpolec
 odbor životního prostředí a památkové péče
 Horní náměstí 300
 396 22 Humpolec

Vaše značka / Your reference

Naše značka / Our reference
CE 6.6.2014 -2

Datum / Date
6.6.2014

Reakce na Vaše vyjádření ke stavební akci: II/129 Želiv - Most ev.č. 129-007 a 129-008

Dobrý den,

dne 9.4.2014 jsme od Vás obdrželi „**Vyjádření k doplněné projektové dokumentaci na akci: „II/129 Želiv - Most ev.č. 129-007 a 129-008“** pod č.j. MUHB/4461/2014/Kc,Sd,Ma a s.z. ŽP/763/2014. Touto cestou bychom chtěli reagovat na Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny, jehož autorem je pan Ing. František Kocman.

Vážený pane inženýre,

Projekt, který jste obdrželi s původní žádostí, obsahoval dendrologický posudek. Bohužel vzhledem k velikosti dendrologického posudku byl tento odeslán pomocí internetového uložiště a odkaz k jeho stažení Vám byl odeslán. Později jsem z dendrologického posudku odebral část fotodokumentace, čímž došlo k redukci velikosti souboru, tento redukovaný posudek jsem Vám odeslal emailem. Redukovaný dendrologický posudek příkládáme znova k tomuto dopisu.

Dendrologický posudek obsahuje projekt ozelenění – sadových úprav, jako náhradu ekologické újmy a ke zmírnění zásahu do krajinného rázu. Náhradní výsadba v dendrologickém posudku byla navržena na základě povolení ke kácení ze dne 6.12.2013 vydaném Obecním úřadem v Želivě. Dendrologický posudek ještě nebyl aktualizován na základě změny rozhodnutí povolení ke kácení ze dne 3.6.2014, protože to ani není v tuto chvíli podstatné.

Na Vaši žádost byl popis náhradních výsadeb doplněn přímo do Průvodní zprávy dokumentace do odstavce 16.1. Na základě projednání dokumentace s objednatelem stavební akce (Krajský úřad Kraje Vysočina – Odbor dopravy a silničního hospodářství) jsme se dohodli, že nemůžeme nechat náhradní výsadbu v dokumentaci tak, jak je v současnosti v dendrologickém posudku navržená.

Výsada nevyhovuje požadavku Policie ČR, protože výsada nesplňuje minimální odstup od koruny silnice pozemní komunikace. Dále navržená výsada je v rozporu s ustanovením zákona 89/2019 Sb. Občanský zákoník §1017 odstavec (1), protože navržená výsada je ve vzdálenosti menší než 3,0m od hranic pozemků. S ohledem na tyto skutečnosti jsou v současnosti po obci Želiv požadovány nové, vyhovující pozemky pro náhradní výsadbu. Dle mých informací jste Vy osobně v kontaktu se zástupci obce Želiv, kteří s Vámi požadovanou náhradní výsadbu konzultují. Tímto Vás žádám, abyste obci Želiv pomohl najít takové řešení, které bude vyhovující všem a nebude v rozporu s platnými normami a zákony, vychází z toho, že Vy se v dané problematice pravděpodobně orientujete ze všech zúčastněných nejlépe. Až se tento problém vyřeší, tak bude dendrologický posudek i dokumentace aktualizována.

Co se týče Vašeho předchozího vyjádření a závazného stanoviska k zásahu do VKP a krajinného rázu (č.j. ŽP/13855/13/Št s.z. 2991/2013 z 9.10.2013), tak projekt toto vyjádření respektuje. Pouze bych Vám chtěl touto cestou zároveň okomentovat Vaše podmínky v odstavci 2.2.1. Alejová dosadba dřevin podél komunikace II/129 není v výše uvedených důvodů možná. Dub letní označený číslem 57 dle dendrologického průzkumu je určen ke kácení a o povolení

www.mdsprojekt.cz

skáčení tohoto stromu bylo požádáno. Důvody ke kácení tohoto stromu dále platí a byly předloženy. Dub letní označený číslem 104 dle dendrologického průzkumu již není určen ke kácení. Projekt byl upraven tak, aby strom nemusel být kácen.

O povolení ke kácení bylo požádáno a rozhodnutí o povolení ke kácení máme již k dispozici, přesněji máme povolení ke kácení z 6. prosince a změnu rozhodnutí povolení ke kácení z 3. června 2014. Toto rozhodnutí v současné době rozporujeme z důvodů uvedených výše. Obě povolení ke kácení včetně odpovědi obci Želiv Vám přikládám jako přílohu. Rozsah v přílohotové části PD.

Způsob zajištění ochrany stávajících dřevin v souladu s ust. § 7 zákona a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů a porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ byl do dokumentace doplněn. Postup ochrany se nachází v kapitole 16.2. v průvodní zprávě.

Přílohy:

- 1) Redukovaný dendrologický posudek (bez fotodokumentace)
- 2) Povolení ke kácení dřevin z 6. prosince 2013
- 3) Změna rozhodnutí povolení ke kácení dřevin z 3. června 2014
- 4) Odpověď obci Želiv na Povolení ke kácení dřevin
- 5) Průvodní zpráva projektové dokumentace

S přátelským pozdravem
Ing. František Černík
projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 6.6.2014

Razítko a podpis:

 MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a památkové péče

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Č.j.:MUHU/11332/2014/Kc s.z. ŽP/763/2014

Spisový a skartační znak: 246.6-V/5

Vyřizuje: Ing. Kocman

Telefon / e-mail.: 565 518 180 / frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

V Humpolci 16.7. 2014

Sdělení k přípisu zn CE 6.6.2014-2 , doručenému 20.6.2014 k akci: „II/129 Želiv-Most evid.č. 129-007 a 129-008“

Dne 20.6.2014 byl na MěÚ Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče doručen přípis zn. CE 6.6.2014-2 ve věci akce: „**II/129 Želiv-Most evid.č. 129-007 a 129-008**“, dále současně dendrologický průzkum,kopie rozhodnutí ObÚ Želiv, kopie žádosti na ObÚ o stanovení nových podmínek pro výsadbu, průvodní zpráva projektu. Projektová dokumentace řeší opravy stávajících mostních objektů v rozsahu jejich částečných demolicí a výstavby nových částí mostů.

V přípise mmj. uvádíte:

- - přikládáte redukovaný dendrologický průzkum obsahující projekt ozelenění – sadových úprav, navrženém dle povolení ke kácení, ještě bez aktualizace,
- popis náhradních výsadeb byl doplněn do průvodní zprávy dokumentace do odstavce 16.1., tato však dle dohody s OD a SH KUJI není možná – nevyhovuje požadavku Policie ČR a §1017 odst.1 občanskému zákoníku, bylo požádáno o obec Želiv o nové stanovení pozemků pro náhradní výsadbu, žádáte abychom pomohli najít vhodné řešení aby nebylo v rozporu s platnými normami a zákony,
- PD respektuje vydané stanovisko ke krajinnému rázu (dále rozvedeno),
- ke kácení sdělen postup a přiloženy kopie rozhodnutí,
- způsob zajistění ochrany stávajících dřevin je uveden v kp.16.2. v průvodní zprávě.

Odbor ŽP a PP MěÚ Humpolec vydává následující vyjádření:

K akci nadále zůstává v platnosti naše předchozí vyjádření Č.j.:MUHU/11332/2014/Kc s.z. ŽP/763/2014 ze dne 9.4.2014.

Za úsek ochrany přírody a krajiny sdělujeme následující:

Ke způsobu zajistění ochrany dřevin při stavební činnosti, uvedené v přiloženém podkladu (průvodní zpráva, kp.t.16.2. na str.26-27) nemáme připomínek.

Vzhledem k avizovaným problémům s výsadbou a jejím řešením doporučujeme do č.l.16.1 průvodní zprávy např. uvést, že rozsah kácení odpovídající povolení a specifikace náhradní výsadby jako náhrada ekologické újmy a zmírnění negativního dopadu na krajinný ráz je řešena v samostatné části PD - (uvést kde a po předložení žádostí a vydání změn rozhodnutí, stanovisek, atp. doplnit v souladu s vydanými platnými povoleními, rozhodnutími a závaznými stanovisky).

Ve věci řešení náhrady ekologické újmy a požadavku na pomoc při určení výsadeb sdělujeme, že správní orgán není oprávněn projektovat a posuzovat soulad s jinými předpisy a normami v návrhovém řízení, posuzuje pouze adekvátnost řešení ve vztahu k zákonu v jeho příslušnosti. S ohledem na uvedené vás vyzýváme k předložení řádného návrhu, splňujícího veškeré požadavky spojené s kácením a umístěním výsadeb za navrženou ekologickou újmu v řešeném území, případně zadejte odborné firmě která se tímto zabývá. V daném případě doporučujeme

najít vhodné řešení po dohodě např. s majiteli pozemků a Obcí Želiv, Policií ČR (z doloženého není zjevné zda jste žádali vlastníky o souhlas a máte jejich negativní vyjádření, pokud nemáte, pak doporučujeme požádat o souhlas a pouze v případě že nebudou tito souhlasit řešit jiné varianty, též nám není znám důvod nemožnosti řešení výsadeb dle vyjádření Policie ČR – např. řešení odstupů či instalací svodidel atp.). Následně aktualizujte příslušné části PD a předložte k odsouhlasení či změně vydaných dokumentů. Pro snazší orientaci v mapových podkladech (mapy KN a mapy pozemků ve zjednodušené evidenci) zasíláme soutisk map a výpisů majitelů dle současných údajů vámí řešené výsadby současné a části rozvolněného současného stromořadí ve směru od mostů k obci Želiv, které je též v majetku Kraje Vysočina. Jako vzorové a příkladné považujeme např. projekční řešení úpravy komunikace kraje Vysočina v úseku Kejžlice- Světlá n. Sázavou s výsadbami vzrostlých dřevin, vč. instalací částí svodidel, atp., nebo např. v nedávné době vyprojektované a povolené řešení též komunikace v úseku Kejžlice-Čejov.

V příloze zasíláme soutisky map ortofoto a PK s orientačním vyznačením vzdáleností hranice pozemku od komunikace v majetku Kraje Vysočina nebo Obce Želiv, též informace z KN o majitelích komunikací a pozemků v jejich blízkosti.

V případě požadavků na změnu vyjádření či závazných stanovisek a rozhodnutí podejte úplné podání ve smyslu zákona a správního řádu s jasnou definicí požadavku změny, důvodu, nového návrhu včetně příslušných podkladů.

Ing. František Kocman
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Digitálně podepsal Ing. František
Kocman
Datum: 16.07.2014 13:38:44 +02:00

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, Humpolec 396 22

Č.j. MUHU/18059/2014/Kc s.z. ŽP/2691/2014

Humpolec 14.10.2014

Oprávněná úřední osoba: ing.Kocman

tel: 565/518180

Spis.znak: 411.1

Skartační znak:A/10

ROZHODNUTÍ

Závazné stanovisko k opravě silničního mostu ev.č. 129-007, na pozemcích parc.č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv nemovité kulturní památce, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č. 15653/3-5918

Účastníci řízení (dle §27 odst.1 správního řádu):

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákona“) a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení §11 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, a ve znění §25 vyhl.MV ČR č.388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, po provedeném správním řízení na základě žádosti Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o., IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska k opravě silničního mostu ev.č.129-007 na parcelách č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, inundačního mostu, nemovité kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č. 15653/3-5918, a po písemném odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, Čj.: NPÚ-372/63589/2014 z 10.9.2014, vydává podle ustanovení §14 odst.1 zákona toto

závazné stanovisko

Realizace opravy silničního mostu ev.č. 129-007, na pozemcích parc.č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř.č. 15653/3-5918, dle podaného návrhu Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, a jím předložené části projektové dokumentace pro realizaci stavby „II/129 – ŽELIV – MOST EV.Č. 129-007 A 129-008, OBJEKT: SO 201 – Most ev.č. 129-007, stupeň: PDPS“, zprac. MDS Projekt s.r.o. v červenci až srpnu 2014 pod zak.č. 0709: - Průvodní zpráva, Technická zpráva, Půdorys mostu, Podélný a příčný řez mostu, Detaily, spočívajících zejména v těchto pracích:

- doplnění zdíva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu, přizdění šikmých křídel, potrhaných trhlinami s výměnou kamenných říms křídel, odvodnění mostu pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do paty svahů okolo šikmých křídel mostu, odvodnění povrchu nové vozovky na mostě skluzy za šikmými křídly do pat svahů, zpevnění strmých svahů geomřížemi a georohozemi s ozeleněním svahů, podél stávajících poprsních zdí vytvoření železobetonových základů skrytých pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem, stávající železobetonové části poprsních

zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms, obnova živčného krytu vozovky na mostě a na předmostí v nezbytně nutném rozsahu, je z hlediska památkové péče připustná při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde v průběhu prací ke zjištění nových skutečností, které ovlivňují koncepci či rozsah realizace obnovy, budou nové postupy a skutečnosti, reagující na nová zjištění a požadované změny, předloženy majitelem kulturní památky spolu s novou žádostí o vydání závazného stanoviska k takovýmto pracím a úpravám.
2. Vlastník kulturní památky bude svolávat kontrolní prohlídky stavby za účasti zhotovitele, zástupce místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče MěU Humpolec a odborné organizace státní pam. péče NPÚ UOP v Telči. První kontrolní prohlídka bude svolána před zahájením stavby. Na této prohlídce bude též dohodnut harmonogram dalších kontrolních dnů, které budou v dostatečném předstihu oznamovány. Jedna z prohlídek bude zaměřena na kontrolu provádění vyzdívek poprsních zídek. Poslední prohlídka bude svolána po dokončení stavby před finálním předáním a uvedením stavby do provozu.
3. Ze stavebních prací bude pořizována průběžná fotodokumentace odhalovaných a rozebíraných konstrukcí, dokumentovány budou technologické postupy a případné stavebně technické a stavebně historické detailey stavby. Dokumentace stavební obnovy, včetně jednoho vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, bude doložena správnímu orgánu státní památkové péče a odborné organizaci NPÚ ÚOP v Telči do konce kalendářního roku kdy k realizaci prací došlo.

Odůvodnění:

Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, v platném znění (dále jen zákona), obdržel dne 6.8.2014 žádost Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupeného na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto o vydání závazného stanoviska k opravě silničního mostu ev.č.129-007 na parcelách č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN, k.ú.Želiv, inundačního mostu, nemovité kulturní památky dle doložené části PD pro realizaci stavby.

Uvedeny jsou tyto závady:

Kamenné opěry jsou provlnlé, spárování je popraskané a vypadává. Ve spárách jsou zakořeněny porosty vegetace. Spárou mezi klenbou a opěrami dochází k průsakům vody. Spárování zdíva křídel opěr je opraskané a vypadává, ve spárách jsou zakořeněny porosty trav a keřů. V křídlech jsou četné trhliny. V patách křídel dochází k rozvolňování kamenných prvků – křídla jsou nestabilní. Nosná konstrukce je provlnlá, omítka je mokrá s mapami, je popraskaná a odpadává. Trhliny jsou zvodené s krasovými jevy a inkrustacemi. Zdivo pod omítkou je mokré a degraduje. Mezi nosnou konstrukcí a opěrami dochází k průsakům, ve spáře jsou inkrustace a krasové jevy. Beton říms je zvětralý, s odlámanými hranami. Povrch je obrostlý mechy a lišejníky.

Navrženy jsou tyto práce:

Předmětná stavební akce je částečná rekonstrukce a částečná přestavba inundačního mostu. Účelů stavební akce je několik:

- 1) Zvýšení zatížitelnosti mostu a současné prodloužení životnosti mostu.
- 2) Odvodnění povrchu komunikace a tím zamezení prosakování vody skrz nosnou konstrukci klenby.
- 3) Zlepšení zádržného systému na mostě dle v současnosti platných norem.
- 4) Na žádost NPÚ navrácení části mostu do stavu původního před necitlivou rekonstrukcí v minulosti.

Konkrétně se jedná o doplnění zdíva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu. Přizdění šíkmých křídel, která jsou v současnosti potrhána trhlinami s výměnou kamenných říms křídel. Odvodnění mostu bude provedeno pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do paty svahů okolo šíkmých křídel mostu. Povrch nové vozovky na mostě bude odvodněn skluzovými křídly do pat svahů. Strmé svahy budou zpevněny geomrižemi a georohozemi s ozeleněním svahů. Podél stávajících poprsních zdí budou vytvořeny železobetonové základy skryté pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem. Stávající železobetonové části poprsních

zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms. S rekonstrukcí mostu souvisí i obnova živičného krytu vozovky na mostě a na předmostí v nezbytně nutném rozsahu. Konkrétnější informace ohledně rekonstrukce mostu lze získat z přiložených segmentů projektové dokumentace.

Doložena byla projektová dokumentace pro realizaci stavby „II/129 – ŽELIV – MOST EV.Č. 129-007 A 129-008, OBJEKT: SO 201 – Most ev.č. 129-007, stupeň: PDPS“, zprac. MDS Projekt s.r.o. v červenci až srpnu 2014 pod zak.č. 0709, obsahující: - Průvodní zprávu, Technickou zprávu, Půdorys mostu, Podélný a příčný řez mostu, Detaily. Součástí části „Detaily“ je: - detail železobetonové římsy; Dilatační spára v římse na mostě; Detail kraje základu římsy; Dilatační spára základu římsy; Kotvení římsy na mostě do vývrtu; Kamenné kvádry na poprsní zídce; řez šikmým křídlem; Revizní objekt rubové drenáže ve svahu.

Správní orgán MěÚ přípisem Č.j.: MUHU/14324/2014/Kc s.z. ŽP/2691/2014 z 13.8.2014 požádal Národní památkový stav, úz. odborné prac.v Telči (dále jen NPÚ) o vydání odborného vyjádření dle §14 odst.6 a 7 zákona. Odborné vyjádření NPÚ Č.j.: NPÚ-372/63589/2014 ze dne 10.9.2014 k řízení výše uvedenému MěÚ Humpolec obdržel dne 11.9.2014.

Národní památkový ústav ve svém odborném vyjádření uvádí, že navržené práce jsou z hlediska odborné organizace státní památkové péče možné a podle předložených návrhů je možné realizovat obnovu mostu za dodržení podmínek ze strany památkové péče:

- 1) Pokud dojde v průběhu prací ke zjištění nových skutečností, které ovlivní koncepci či rozsah realizace obnovy, budou postupy a skutečnosti, reagující na nová zjištění, zahrnuty do dalšího stupně záměru obnovy, který bude posouzen v novém řízení.
- 2) Vlastník památky bude po dohodě s realizátorem prací dle potřeby svolávat kontrolní dny, na něž budou přizváni zástupci orgánu a odborné organizace státní památkové péče. Ještě před zahájením stavebních prací bude investorem svolán vstupní kontrolní den, kterého se zúčastní prováděcí firma a pracovníci památkové péče. Na tomto KD bude dohodnut harmonogram dalších kontrolních dnů. Termíny kontrolních dnů budou zúčastněny oznameny v dostatečném předstihu. Veškeré práce budou ve všech fázích realizace průběžně řádně a dostatečně dokumentovány. Zvláště odhalované a rozebírané vrstvy, technologické postupy a případně stavebně-technické a stavebně-historické detaily stavby. Dokumentace stavební obnovy bude doložena správnímu orgánu státní památkové péče a odborné organizaci státní památkové péče do konce kalendářního roku kdy k realizaci prací došlo.

Účastníky řízení v daném případě dle výpisu z KN a kopie katastrální mapy jsou i vlastníci pozemků na nichž stavba mostu stojí, tj. i pozemku ve zjednodušené evidenci č. PK 285 – kde dle PD na pozemku stojí část mostu a to jeho západní křídla, a organizace pověřená hospodařením se svěřeným majetkem kraje. S ohledem na uvedené správní orgán v daném případě správní orgán za žadatele definoval okruh účastníků řízení (podaná žádost neobsahovala okruh účastníků řízení).

S ohledem na uvedené správní orgán dopisem Č.j. MUHU/16574/2014/Kc s.z. ŽP/2691/2014 ze dne 23.9.2014, v souladu s §47 odst.1. správního řádu, seznámil jemu známé účastníky řízení s podklady pro vydání závazného stanoviska. Současně účastníkům řízení umožnil nahlízení do spisu dle §38 odst.1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům řízení v souladu s §36 odst.3 správního řádu. K předmětnému řízení se žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyjádřil a proto má správní orgán, že k uvedeným nemá námitek.

Podklady pro vydání závazného stanoviska tvoří:

- Žádost, včetně příloh
- Odborné vyjádření NPÚ
- Výpis z KN, pořízený správním orgánem
- Snímek katastrální mapy (EN) + ortofotomapu
- Přípis MěÚ Humpolec Č.j. MUHU/16574/2014/Kc s.z. ŽP/2691/2014 ze dne 23.9.2014

Navržená oprava silničního mostu ev.č. 129-007, podle žadatelem předloženého návrhu, dle názoru správního orgánu státní památkové péče MěÚ Humpolec, je z hlediska památkové péče přípustná při plnění podmínek obsažených ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V předmětném případě se jedná o most, postavený v souboru tří mostů s náspelem přes údolí řeky Želivky z konce 19. století. Technické řešení obsahovalo soustavu tří samostatných obloukových mostů. Středový most, kterým trvale protéká řeka, byl v roce 1935 nahrazen mostem ze železobetonových trámů. Opravy dvou krajních, inundacích (rozlivových) mostů proběhly v roce 1965 a 1990, krajní směrem k obci pak ještě v roce 2005. S ohledem na nejednotnost rozsahu prohlášení došlo k samostatnému prohlášení mostu ev.č. 129-007 za kulturní památku na základě návrhu NPÚ rozhodnutím Ministerstva kultury v roce 2013.

K akci bylo pro stupeň pro stavební řízení vydáno závazné stanovisko MěÚ Humpolec pod Č.j. ŽP/15495/13/Kc/1595/2013 dne 2.9. 2013.

Předmětná oprava dle žádosti řeší prodloužení životnosti a zlepšení zádržného systému. Dle technické zprávy a vyjádření NPÚ byl celkový návrh rádně předjednán a na základě jednání se zástupci NPÚ navrženo namísto stávajících železobetonových poprsních zídek provedení kamenných, se zakrytím řezanými kamennými kvádry, kotvenými do poprsních zídek. Dle půdorysu mostu je nová kamenná poprsní římsa na vržena z řezaných kamenných kvádrů, kotvených do poprsní zídky, římsy křídel jsou navrženy z řezaných kamenných kvádrů, kotvených do částečně přezděných stávajících křídel, způsob řešení je v části PD „Detaily“.

Požadavky na řešení nové vyzdívky kamenných poprsních zídek co se týká charakteru zdění, materiálového řešení a od souhlasení vzorku zdění před jeho plošným provedením, vnesené v předchozím závazném stanovisku byly zohledněny a jsou dále v doložené části PD zakotveny na str. 9, 10 a 18 předložené technické zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že při zásazích do hmoty stávajících konstrukcí mostu může dojít k nepředvídaným zjištěním, a případným požadavkům na změnu původně stanoveného řešení (jak je i v PD citováno, taktéž další stupeň PD může řešit úpravy konstrukcí které jsou nezbytné předem od souhlasit správním orgánem státní památkové péče), je požadováno svolávání kontrolních prohlídek stavby v průběhu realizace tak, aby bylo možné na případná zjištění reagovat a řešit citlivě a včasné případné nutné změny prací, též dokumentaci stavbu objektu a prací orgány státní památkové péče jako doplňující dokument k objektu a jeho stavebnímu vývoji. Jedna kontrolní prohlídka by měla být zaměřena na kontrolu provádění vyzdívky kamenné poprsní zídky pro kontrolu kvality prováděných prací a možné korekce případných chyb tak, aby práce byly řemeslně rádně provedeny a byly vizuálně zachovány způsob a charakter úprav vůči celkovému výrazu hmot historických konstrukcí. Poslední kontrolní prohlídka je požadována ke kontrole kvality a provedení vlastních oprav před jejich finálním předáním tak, aby bylo možné včasné případně korigovat výsledné dokončení díla. Současně je požadováno předložení žádosti o závazné stanovisko na případné změny či úpravy projektu, pokud by k takovým mělo dojít, a to před jejich realizací.

Podmínka dokumentace postupu obnovy je stanovena pro zajištění dokumentace stavu odhalovaných konstrukcí a jejich stavebně historických detailů po očistění pro uchování informací o podobě a vývoji stavby od jejích počátků, bude současně sloužit i jako podklad pro další připadné úpravy. Dokumentace obnovy stavebních konstrukcí by měla současně obsahovat použité technologie obnovy.

Při svém rozhodování správní orgán SPP vycházel ze zjištěných skutečností, jednání se zainteresovaným stranami, předchozích konzultací a jednání se zástupci žadatele, a odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Telči. Vzhledem k tomu, že nebyly do současné doby vneseny žádné další připomínky či jiné návrhy pro správní řízení, rozhodl orgán státní památkové péče v uvedené žádosti tak, jak je shora citováno.

Vzhledem k tomu, že navržené práce, jsou řešeny jako zpřesnění projektu pro fázi projektu pro realizaci stavby, na projekt pro stavební povolení je vydáváno stavební povolení MěÚ Humpolec, OD a SH, je toto stanovisko vydáváno samostatně formou rozhodnutí.

Upozornění:

Případné návrhy změn, doplnění či úpravy projektu či návrh změn při realizaci prací, investor předem předloží orgánu státní památkové péče spolu s novou žádostí o vydání závazného stanoviska k takovýmto úpravám či změnám prací. Bez povolení změn nelze případné změny rozsahu a způsobu řešení realizovat.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení §81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat dle §83 odst.1 správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním, učiněným u Městského úřadu Humpolec. Podle §82 odst.1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle §82 odst.2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a ke které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopsis. Podané odvolání má v souladu s ustanovením §85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)

ing.František Kocman
vedoucí odboru životního prostředí a památkové péče

Rozdělovník

Účastníci řízení: (do DS)

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený na základě plné moci společnosti MDS projekt s.r.o. , IČ: 274 87 938, Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účastníci řízení: (na dodejku pouze do vlastních rukou)

- Fiala Miloslav, nar.dne 3.5.1947, Příčná 934, 285 22 Zruč nad Sázavou
- Mottlová Marie, nar.dne 9.6.1956, Jetřichovská 740, 395 01 Pacov
- Kunstová Pavlína, nar.dne 11.4.1971, Chýnovská 484, 39156 Tábor Měšice

Na vědomí:

- Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- Městský úřad Humpolec, OD a SH
- Obec Želiv
- Národní památkový ústav, ÚOP v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč

Vypraveno dne: 15.10.2014

D 3.3. XXIV



Datová schránka: 6gfbxd, Město Humpolec, Horní náměstí 300,
39622 Humpolec, CZ

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Odborné vyjádření - rekonstrukce silničního mostu ev.č. 129-007, Želiv
ID zprávy: 223991147
Typ zprávy: Doručená datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.9.2014 v 9:19:36

Odesílatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha 1, CZ
ID schránky: 2cy8h6t
Typ schránky: PO

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: NPU-372/63589/2014
Naše spisová značka: NPU-372/63589/2014
Vaše číslo jednací: MUHU/14324/2014/Kc
Vaše spisová značka: ŽP/2691/2014/
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fiktí zakázáno: Ne

Městský úřad HUMPOLEC		čís. dopor.
Došlo: 11. 09. 2014		Vyřizuje <i>ke</i>
Čís.:	16574/14	Příl.
		Ukl. znak <i>2691/2014</i>

411.1-AJLO

Přílohy:

Inundační most u želivi II.pdf (199,91 kB)



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr. Bc. Tomáš Vícha
Datum: 10.09.2014 23:40:14

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍSTĚ
V TELČI

Městský úřad Humpolec

Odbor životního prostředí a
památkové péče

Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Váš dopis čj. | ze dne
MUHU/14324/2014/Kc
13. 8. 2014

Naše čj.
NPÚ-372/63589/2014

Vyřizuje | tel.
Mgr.Brychtová,DiS/
608 302 231

Spisový znak
820.1

V Telči dne
10. 9. 2014

Vyjádření podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Želiv, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, evid. č. mostu 129-007, na parcelách č. 288/1 dle KN (285 dle PK) a 1244 dle KN v k. ú. Želiv, zapsán jako nemovitá kulturní památka v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918, rekonstrukce silničního inundačního mostu.

Vážení,

dne 14. 8. 2014 jsme obdrželi vaši žádost o písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče společně s projektovou dokumentací a kopí žádosti vlastníka o vydání závazného stanoviska ve věci rekonstrukce silničního mostu u Želivi. Předmětný most je zapsán nemovitou kulturní památkou v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918. Projektová dokumentace: „II/129 želiv – most ev. č. 129-007 a 129-008“, vyprac.: MDS PROJEKT, Försterova 175, Vysoké Mýto, zak. č. 0709-12-3, archiv. č. 0709, datum: 7-8/2014.

Přechod říšské silnice přes řeku Želivku pod Želiví byl minimálně do 40. let 19. století pouze brodem. Později, zhruba okolo poloviny 19. století, byla řeka Želivka přemostěná pouze jedním samostatným mostem. Silniční násep přes údolí řeky je součástí soustavy přemostění toku řeky Želivky až od třetí čtvrtiny 19. století (od cca roku 1880). Přemostění sestávalo celkem z trojice samostatných obloukově zaklenutých mostů. Dva krajní byly inundační a prostřední mostní těleso přímo přes Želivku bylo širší a mělo větší rozpon. Původní most přes řeku byl úzký a byl často poškozovaný protékající vodou, zejména v době jarních tání a nevyhovoval také svojí únosnosti ani zvýšeným bezpečnostním nárokům po něm přecházející a vyvíjející se komunikace. Byl proto nahrazený mostem dřevěným na svislých kamenných podpěrách a ten v roce 1935 mostem ze železobetonových trámů. Archivně doložené opravy inundačních mostů proběhly v roce 1965 a 1990. Poslední doložená oprava mostu směrem k Želivi byla provedena v roce 2005, což dokládaje text „12.8.2005 J.Z.M.N.J.K.“ na betonovém prahu pod patou mostního oblouku.

Kamenné inundační mosty u Želivi, o jednom mírně stlačeném oblouku z lomového kamene, mají průčelní prstence z kamenných kvádrů, čela z lomového kamene, hrany z lomových kvádrů a oboustranná křídla z lomového kamene, sahající od úrovně přilehlého terénu až ke koruně přecházející vozovky. Vzepětí mostních oblouků je cca 270 cm a šířka oblouků je cca 760 cm. Celková délka mostu v úrovni vozovka je cca 11,6 m. Konstrukční tloušťka klenby je cca 65 - 85 cm. Okraje vozovky mostů jsou ukončené novodobými oboustrannými betonovými římsovými prahy, mírně

3) Veškeré práce budou ve všech fázích realizace průběžně řádně a dostatečně dokumentovány. Zvláště odhalované a rozebírané vrstvy, technologické postupy a případně stavebně-technické a stavebně-historické detailey stavby. Dokumentace stavební obnovy bude doložena správnímu orgánu státní památkové péče a odborné organizaci státní památkové péče do konce kalendářního roku kdy k realizaci prací došlo.

Odůvodnění:

Předmětný most je zapsán nemovitou kulturní památkou v ÚSKP pod r. č. 15653/3-5918. Kamenné inundační mosty představovaly v minulosti, kdy vodní toky byly pouze minimálně regulovalené, jedinou úpravu výrazně zvyšující propustnost silničního náspu uzavírajícího údolí v době zvýšeného průtoku vody říčním korytem. Zejména při povodních či při každoročním tání sněhu, kdy docházelo k rozlití vody a k zatopení říční nivy. Dvojice inundačních mostů se dochovala bez větších novodobějších zásahů ve stavu, odpovídajícímu době jejich výstavby. Představuje dobové technické řešení odvodnění říční nivy po uzavření údolí silničním náspem.

Ad. 1 - V průběhu přípravy obnovy nelze většinou postihnout veškerou problematiku předmětného objektu. Během prací tedy často dochází ke zjištěním nových skutečností, které následně ovlivňují koncepci nebo i rozsah realizace obnovy. Je však nutné tyto nové postupy a skutečnosti zahrnout do dalšího stupně záměru obnovy a ten posoudit v novém správním řízení, aby byl zajištěn správný postup obnovy, užité materiály a nebyl poškozen památkové chráněný objekt.

Ad. 2 - Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyně z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy. Přítomnost orgánu státní památkové péče je žádoucí, aby v případě sporů mohl být zajištěn další postup ve prospěch zachování hodnot kulturní památky.

Ad. 3 – V rámci takového velké obnovy je důležité zajistit dokumentaci stavu konstrukcí a jejich stavebně-historických detailů pro uchování informací o podobě a vývoji stavby.

Postup obnovy mostu je navržen vhodně s ohledem k nemovité kulturní památce, práce jsou navrženy v souladu s principy památkové péče. Návrh na obnovu mostu byl předem konzultován s pracovníkem NPÚ, ÚOP v Telči. Většina požadavků ze strany státní organizace památkové péče byly zavedeny do projektové dokumentace a respektovány ze strany investora. K navržené opravě inundačního mostu je přistupováno citlivě s ohledem na historické a architektonické hodnoty mostu. Obecně platí, že optimalizace stavebnětechnického stavu musí být prováděna se zřetelem k památkovým hodnotám objektu. Stavební úpravy nenaruší historické a architektonické hodnoty inundačního mostu u Želivi pohledově ani provozně. Důležité je případné nevhodné zásahy v rámci úprav rehabilitovat a práce provést kvalitně, odborně kvalifikovaným způsobem s důrazem na kvality architektonicko-estetické.

Žádné jiné úpravy, které nebyly předmětem tohoto řízení, nebudou prováděny bez předchozího souhlasného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče. Toto vyjádření je podkladem pro vydání Závazného stanoviska/ Rozhodnutí orgánu státní památkové péče, kterým je Městský úřad Humpolec.

S pozdravem

Mgr. Bc. Tomáš Vícha
vedoucí odboru péče o památkový fond

vystupujícími nad její niveletu. Odvodnění povrchu původní vozovky kamennými půlkruhovými chrliči již dnes není, z důvodu zvýšení nivelety procházející vozovky, funkční.

Popis současného stavu objektu s uvedením závad:

„Kamenné opěry jsou provlnhlé, spárování je popraskané a vypadává. Ve spárách jsou zakořeněny porosty vegetace. Spárou mezi klenbou a opěrami dochází k průsakům vody. Spárování zdiva křídel opěr je popraskané a vypadává, ve spárách jsou zakořeněny porosty trav a keřů. V křídlech jsou četné trhliny. V patách křídel dochází k rozvolňování kamenných prvků – křídla jsou nestabilní. Nosná konstrukce je provlnhlá, omítka je mokrá s mapami, je popraskaná a odpadává. Trhliny jsou zvodené s krasovými jevy a inkrustacemi. Zdivo pod omítkou je mokré a degraduje. Mezi nosnou konstrukcí a opěrami dochází k průsakům, ve spáře jsou inkrustace a krasové jevy. Beton říms je zvětralý, s odlámanými hranami. Povrch je obrostlý mechy a lišejníky.“

Předpokládaný rozsah stavebních prací:

„Předmětem stavební akce je částečná rekonstrukce a částečná přestavba inundačního mostu. Účelů stavební akce je několik:

- 1) Zvýšení zatížitelnosti mostu a současné prodloužení životnosti mostu.
- 2) Odvodnění povrchu komunikace a tím zamezení prosakování vody skrz nosnou konstrukci klenby.
- 3) Zlepšení zádržného systému na mostě dle v současnosti platných norem.
- 4) Na žádost NPÚ navrácení části mostu do stavu původního před necitlivou rekonstrukcí v minulosti. Konkrétně se jedná o doplnění zdiva a spárovací hmoty nosné konstrukce mostu. Přezdění šikmých křídel, která jsou v současnosti potrhána trhlinami s výměnou kamenných říms křídel.

Odvodnění mostu bude provedeno pomocí systému celoplošné plovoucí izolace s odvodněním rubovou drenáží do pat svahů okolo šikmých křídel mostu. Povrch nové vozovky na mostě bude odvodněn skluzy za šikmými křídly do pat svahů. Strmé svahy budou zpevněny geomřížemi a georohožemi s ozeleněním svahů.

Podél stávajících poprsních zdí budou vytvořeny železobetonové základy skryté pod úrovní vozovky, do kterých budou kotveny nové železobetonové římsy s ocelovým mostním svodidlem.

Stávající železobetonové části poprsních zdí budou ubourány a poprsní zdi budou vyzděny na původní výšku s osazením kamenných říms.

S rekonstrukcí mostu souvisí i obnova živčného krytu vozovky na mostě a na předmostích v nezbytně nutném rozsahu.

Konkrétnější informace ohledně rekonstrukce mostu lze získat z přiložených segmentů projektové dokumentace.“

K žádosti vám sdělujeme:

Po ověření situace na místě samém, prostudování předložené projektové dokumentace a za současného stavu poznání dotčeného území a mostu konstatujeme, že navržené práce jsou z hlediska odborné organizace státní památkové péče možné a podle předložených návrhů je možné realizovat obnovu mostu za dodržení podmínek ze strany památkové péče:

- 1) Pokud dojde v průběhu prací ke zjištění nových skutečností, které ovlivňují koncepci či rozsah realizace obnovy, budou postupy a skutečnosti, reagující na nová zjištění, zahrnutý do dalšího stupně záměru obnovy, který bude posouzen v novém správním řízení.
- 2) Vlastník památky bude po dohodě s realizátorem prací dle potřeby svolávat kontrolní dny, na něž budou přizváni zástupci orgánu a odborné organizace státní památkové péče. Ještě před zahájením stavebních prací bude investorem svolán vstupní kontrolní den, kterého se zúčastní prováděcí firma a pracovníci památkové péče. Na tomto KD bude dohodnut harmonogram dalších kontrolních dnů. Termíny kontrolních dnů budou zúčastněným oznámeny v dostatečném předstihu.

Městský úřad Humpolec

ODBOR DOPRAVY A SH

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č.j.: ODSH/6127/12/Pr/71/2013

V Humpolci 29.4.2013

Vyjádření k PD : II/129 Želiv – most ev.č. 129-008- 1.část

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH, jako příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) podle zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů nemá k předložené PD připomínek. DSP bude zpracována podle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb § 2 písm. h) + DIO uzavírky a objížďky.

Ing. Pavel Prchal
vedoucí odboru dopravy a SH

Obdrží:
MDS projekt s.r.o
Fürsterova 175
Vysoké Mýto
IČ 27487938

Digitálně podepsal Ing Pavel Prchal
Datum: 29.04.2013 13:21:51 +02:00

25. 04. 2013

D. 3. 5.

O b e c Ž e l i v

ŽELIV 320, PSČ 394 44, e-mail: ouzeliv@obeczeliv.cz, tel. 565581164

V Želivě 25.4.2013

Čj.: OUŽ/118/2013/stav.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

Věc : „II/129 Želiv – most ev. číslo 129-007, most ev. č. 129/008“ – vyjádření

Obec Želiv byla seznámena s projektovou dokumentací sloužící ke správnímu řízení na akci „II/129 Želiv – most ev. číslo 129-007, most event. č. 129/008“ v k. ú. Želiv a nemá k ní připomínek.

Karel Chmel
starosta

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LESNÍ SPRÁVA PELHŘIMOV

Humpolecká 2165, 393 01 Pelhřimov, tel. +420 956191111, fax +420 565323569, ls191@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

**MDS projekt s.r.o.
Ing. František Černík
Forsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ 191/264/2013	SPISOVÁ ZNAČKA 13.4.	DATUM 15.4.2013
VYŘIZUJE Hraníčková	TELEFON 956 191 106	GSM 724 524 233	FAX 565 323 569

Dobrý den.

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci **II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008**. Vzhledem k tomu, že se předmětná akce dotkne parcely pozemkového katastru č. 313 v katastrálním území Želiv, na kterou se vztahuje zákon 428/2012 Sb. o církevních restitucích, necítíme se být kompetentní se v této záležitosti vyjadřovat.

Projektovou dokumentaci Vám tedy vracíme a doporučujeme Vám kontaktovat Kanonii premonstrátů v Želivě.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Pelhřimov
Humpolecká 2165, 393 01 Pelhřimov

[04]

Ing. Rudolf Švec
lesní správce LS Pelhřimov



Přílohy:

- dle textu



POVODÍ VLتAVY

POVODÍ VLتAVY

státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLتAVY
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
0708-12-3 / 11.2013

NAše ZNAČKA
162/2014-242/Ma

MDS projekt spol. s r.o.

Ing. František ČERNÍK

Försterova 175

566 01 VYSOKÉ MÝTO

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Marušák/257099212

DATUM

2.1.2014

Ing. Mrkva/31885031

věc: II/129 Želiv - rekonstrukce silničního mostu ev.č. 119-0072 a přestavba silničního mostu ev.č. 129-008 přes Želivku v ř. km 51,168 - vyjádření správce povodí a správce toku

Obec: Želiv

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-02-069

K.ú.: Želiv, Bolechov

Vodoprávní úřad: Humpolec

ZVHM 23-14-2

Po zpracování DSP+PDSP vystal požadavek na daný záměr vypracovat DÚR. V zastoupení investora akce, kterým je Kraj Vysočina, jste nám tedy nyní předložili k vyjádření podstatnou část Vámi vypracované DÚR stavby „II/129 Želiv - most ev.č. 129-007 a 129-008“ z 11/2013, zakázkové číslo 0709-12-3.

Jako správce významného vodního toku Želivka a správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů dáváme k předložené DÚR toto vyjádření:

Naše stanovisko a vyjádření účastníka řízení značky 26732/2013-242/Ma ze dne 10.6.2013 vydané k dokumentaci ve stupni DSP+PDSP včetně podmínek platí i pro územní řízení. Jiné nové připomínky nemáme.

Předloženou část DÚR Vám v příloze vracíme.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Příloha: II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008

Co: 210, 270, spis SP-2013/7195





POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
E-MAIL: pvl@pvl.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
12-0709-3 / 4.4.2013

NAŠE ZNAČKA
267320/2013-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Marušák/257099212

DATUM
10.6.2013

Ing. Mrkva/31885031, Honsová/257099219

věc: II/129 Želiv - rekonstrukce silničního mostu ev.č. 119-0072 a přestavba silničního mostu ev.č. 129-008 přes Želivku v ř. km 51,168 - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení

Obec: Želiv
K.ú.: Želiv, Bolechov

Kraj: Vysočina
Vodoprávní úřad: Humpolec

Č.h.p.: 1-09-02-069
ZVHM 23-14-2

V zastoupení investora akce, kterým je Kraj Vysočina, jste nám předložili ke stanovisku správce povodí podstatnou část Vámi rozpracované DSP+PDPS stavby „II/129 Želiv - most ev.č. 129-007 a 129-008“ z 04/2013, zakázkové číslo 07-09-12-3. Součástí dokumentace je plán protipovodňových a protihavarijních opatření.

Předmětem záměru je rekonstrukce a přestavba mostů přes Želivku na silnici II/129 před obcí Želiv směrem od Křelovic. Kategorie komunikace je S 7,5/50.

Most 129-007 - Kamenný klenutý o jednom poli v levé inundaci Želivky (nemovitá kulturní památka). Rekonstrukce bude zahrnovat odstranění mostního svršku, sanaci klenby a spodní stavby, provedení nové izolace, mostního svršku a odvodnění mostu. Průtočný profil mostního otvoru se nezmění.

Most 129-008 - Železobetonová trámová konstrukce o jednom poli přes koryto řeky Želivky. S ohledem na nevyhovující stavební stav je navržena demolice nosné konstrukce a vrchní části opěr. Na upravených stávajících opěrách bude provedena nová nosná konstrukce z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Budou provedena nová křídla a opevnění svahů násypů kamennou dlažbou včetně systému odvodnění mostovky. Průtočný profil přemostění se nepatrně zvětší – spodní líc nové nosné konstrukce bude výše. Do stávajícího rostlého koryta toku (dma) nebude zasahováno.

Součástí akce bude nová asfaltová vozovka v prostoru přemostění v délce 90 m.

Záměr se dotýká zájmů Povodí Vltavy, státní podnik, významný vodní tok Želivka je v naší správě. Stavbou budou dotčeny dočasným záborem pozemky parc. č. 1356/1, 1355 k.ú. Želiv, parc. č. 307 k.ú. Bolechov a trvalým záborem pozemek parc. č. 1351/1 k.ú. Želiv. K těmto pozemkům má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodaření.



I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízení rady Kraje Vysočina č. 2/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem „II/129 Želiv - rekonstrukce silničního mostu ev.č. 119-0072 a přestavba silničního mostu ev.č. 129-008 přes Želivku v ř. km 51,168“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Stavební materiál nebude ukládán v záplavovém území vodního toku Želivka a v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod. V případě zanesení koryta tímto materiálem požadujeme jeho neprodlené odstranění. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech. V případě, že stavbou dojde ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

2) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.

3) Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a TNV 75 2131 - odběrné a výpustné objekty na vodních tocích.

4) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty a pod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. Upozorňujeme na umístění stavby na významném a vodárenském toku Želivka.

5) V předloženém plánu protipovodňových a protihavarijních opatření bude upraven obsah dokumentu (str. 2) v návaznosti na jeho další členění a provedena oprava chybných odkazů na neexistující odstavce (str. 14). Dále budou opraveny kontakty na příslušný městský úřad, kterým je MěÚ Humpolec. Havarijní plán bude doplněn o soupis povinných zásahových a sanačních prostředků k zneškodnění havárie s ohledem na množství použitých mechanismů a dobu provádění prací (na stavbě bude k dispozici havarijní souprava, norná stěna v délce min 2 x šířka toku - před zahájením stavby bude upřesněn návrh lokality pro její umístění). S uložením těchto sanačních prostředků v místě zařízení staveniště budou prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci zhotovitele prací. Ve stavebních mechanismech budou použity biolog. lehce odbouratelné olejové náplně a netoxické kapaliny. Požadujeme doplnit dokument o místo parkování mechanizace, příp. místa manipulace s látkami škodlivým vodám (PHM, oleje) při doplňování provozních kapalin do stavební mechanizace.

Do povodňového plánu stavby budou doplněny aktuální kontakty na povodňovou komisy obce Želiv a ORP Humpolec. Povodňové stavy pro realizaci stavby musí vycházet z jejího možného ohrožení. Odstraňovat lešení z koryta vodního toku při Q_{10L} je už pozdě!



6) Povodí Vltavy nenesе odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod a ledů na dané stavbě. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavu a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Želiv a s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Humpolec.

7) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Želivky a organizace s právem hospodařit k pozemkům dotčeným stavbou vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „II/129 Želiv - rekonstrukce silničního mostu ev.č. 119-0072 a přestavba silničního mostu ev.č. 129-008 přes Želivku v ř. km 51,168“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

8) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smlouvy o nájmu pozemků a tato smlouva bude uzavřena do vydání rozhodnutí o provedení stavby.

9) Výzva k uzavření smlouvy bude obsahovat platné stanovisko, seznam dotčených pozemků, základ maximálního rozsahu záboru pozemků do katastrální mapy (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), uvedení výměry záboru jednotlivých pozemků, celkového záboru, termínu zahájení prací na pozemcích a bude doručena na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5, v předstihu nejméně 30 dnů.

10) Po vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby a zaměření stavby, vyzve stavebník Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu dle platných právních předpisů, pro majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků za účelem umístění a užívání stavby.

11) Výzva, doložená souhlasem s trvalým užíváním stavby, stanoviskem, seznamem dotčených pozemků, situací s vyznačením záboru, výměrou trvalého záboru v m², příp. geometrickým plánem, bude doručena na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5, v předstihu nejméně 60 dnů.

12) Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno - úsekový technik Ing. Mrkva, tel. 606604139. Požadujeme být přizváni k přejímacímu řízení a ke kolaudaci stavby, kde nám bude předána dokumentace skutečného provedení mostů (situace, řezy - v digitální podobě).

13) Budou splněny připomínky dané pod body 1 ÷ 7 uvedené v části I.

Předloženou část dokumentace Vám v příloze vracíme.



Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava
 Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Příloha: II/129 Želiv - most ev.č. 129-007 a 129-008

Co: 210, 270, spis SP-2013/7195



D. 3. P.

25. 04. 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát
Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov

Č. j. KRPJ-35025-17/ČJ-2013-161706-DING

Pelhřimov 25. dubna 2013

Počet stran: 1

Přílohy: 1/1

MDS projekt s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008 - STANOVISKO

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, souhlasí s předloženou projektovo dokumentací ve stupni DSP na akci: "II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008" - rekonstrukce.

DI Pelhřimov, podle § 77 zák.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s přechodnou úpravou provozu na dotčených komunikacích z důvodu realizace výše uvedené akce spočívající v umístění přechodného DZ dle přiloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Přechodné DZ bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů a TP 66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích). Vyhrazujeme si právo na změnu či doplnění dopravního značení v případě narušení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu.

DI Pelhřimov, dle § 25 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zvláštním užíváním na dotčených komunikacích z důvodu realizace akce: "II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008 - rekonstrukce".

por. Ing. Zdeněk Mlčoch
komisař

npor. Bc. Rostislav Šůva
vedoucí oddělení

D 3. 9.



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX0028SSW
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

MDS projekt s.r.o.,
Fürsterova čp. 175
566 01 Vysoké Mýto

VYŘIZUJE: nprap. Petr Jaroš, DiS.
TEL: 950281135 / FAX: 950281117
E-MAIL: petr.jaros@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 14.05.2013
Počet listů: 1

Č.j.: HSJI- 2228-2/PE-2013
Č.ev: PE-299/2013

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby : II/129 Želiv – Most ev.č. 129-007 a 129-008
Místo : p.č. viz situace k.ú. Želiv
Stavebník : Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Projektant : MDS projekt s.r.o., Fürsterova čp. 175, 566 01 Vysoké Mýto
Dokumentace : Ke stavebnímu řízení

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, předloženou dokumentaci výše uvedené stavby. Jedná se o opravu výše uvedeného mostu mezi obcemi Želiv a Křelovice.

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Zpracoval: nprap. Petr Jaroš, DiS.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Pelhřimov
Požárnická 1240
393 01 Pelhřimov
6

plk. Ing. Jiří Horner
ředitel územního odboru

**KRAJSKÁ HIGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Pelhřimov**

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 301 350, fax: 565 324 350, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz, ID: sf3iu8q

Váš dopis zn.: -
 Ze dne: 2013-04-04
 Naše značka: KHSV/06315/2013/PE/HOK/Tvr
 Vyřizuje: Mgr. Lenka Tvrdá
 Telefon: 565 301 357
 E-mail: lenka.tvrda@pe.khsjih.cz
 Datum: 9. dubna 2013

MDS projekt s.r.o.
 IČ 27487938
 Försterova 175
 566 01 VYSOKÉ MÝTO

II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129 - 008 – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, která je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti společnosti MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova 175, Vysoké Mýto, doručené dne 5. 4. 2013, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci pro stavební řízení, zpracovanou společností MDS projekt s.r.o., IČ 27487938, Försterova 175, Vysoké Mýto.

Projektová dokumentace řeší problematiku opravy dvou stávajících mostních objektů v rozsahu jejich částečných demolicí a výstavby nových částí mostu. U mostu ev. č. 129 – 008 bude kompletně demontována nosná konstrukce a nahrazena novou nosnou konstrukcí dle požadavků ČSN 73 6201 s převedením kategorijního uspořádání dle ČSN 73 6101 S7,5/50. U stávajícího mostu ev. č. 129 – 007 bude nosná konstrukce klenby zachována a nahrazen bude pouze mostní svršek dle požadavků ČSN 73 6201 s převedením kategorijního uspořádání dle ČSN 73 6101 S 7,5/50. Navrhovaná akce se nachází v extravilánu obce Želiv v okrese Pelhřimov v prostoru, křížení komunikace II/129 s vodním tokem Želivka.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Mgr. Lenka Tvrdá
 vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

MOCR 15058-2/2013 - 1420

Čj. 340 PE ÚP/2013 – 1420/PracČB

ID hgyaavk

V Pardubicích 19. dubna 2013

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Přílohy: 0

MDS projekt s.r.o.

Försterova č.p. 175

566 01 V y s o k é M ý t o

Věc: II/129 Želiv - most ev.č. 129-007, most ev.č. 129-008 (k.ú. Želiv, Bolechov)

Na základě Vaší žádosti značka 12-0709-3 bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

K předložené žádosti vydávám

souhlasné stanovisko

České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ČR ze dne 30.9. 2009 ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, Ing. Pavel Jún.

Realizace akce se povoluje za předpokladu dodržení údajů v předložené dokumentaci a respektování níže uvedených podmínek.

- V mostě ev.č. 129-008 se nachází stálé zařízení k ničení (SZN), které je možné v rámci celkové rekonstrukce mostu na náklady vlastníka odstranit. Před zahájením rekonstrukce mostu (stavebních prací) kontaktujte KVV Jihlava (prap. Petr Král - tel. 973 454 311, 724 463 811).
- VUSS Pardubice v mostě ev.č. 129-007 neviduje žádná telekomunikační ani jiná úložná zařízení ve své správě.

Stanovisko MO - ČR je platné dva roky a musí být u Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změnám stavby v umístění, výše nebo rozsahu.

V další korespondenci, či jiném kontaktu, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací tohoto dopisu – urychlíte tím vyřízení.

Adresa pro doručování korespondence: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Kontaktní osoba : o.z. Ing. Barbora Štroufová, tel. 973 321 587

Ředitel
Ing. Pavel JÚN

D. 3.12.

Regionální úřad vojenské dopravy Olomouc

1. máje 803/1 Olomouc 779 00

Čj. 36-74/2013-1445

V Olomouci dne 9. dubna 2013

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 0

MDS PROJEKT

Ing. František Černík

Försterova č.p. 175

566 01 Vysoké Mýto

Věc: „II/129 Želiv – most ev. č. 129-007 a 129-008“

Na základě projektové dokumentace zaslávané pod Vaší značkou 12-0709-3, ve které nás žádáte o vyjádření našeho stanoviska na akci: „II/129 Želiv – most ev. č. 129-007 a 129-008“. Vám sděluji, že z hlediska zájmů vojenské dopravy nemám žádné návrhy ani připomínky a s realizací akce v souladu s doloženou dokumentací souhlasím.

Před zahájením opravy mostů žádám o zaslání přesného termínu akce.

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Vám vydá souhrnné stanovisko za AČR územně příslušná Vojenská ubytovací a stavební správa. Vyjádření Regionálního úřadu vojenské dopravy Olomouc se stává jeho nedílnou součástí.

Ředitel
major Ing. Milan PALKOVÍČ



Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
00514/13/PE/PD

Vyřizuje / Tel.
Koutník 387 825 272

Datum
14.05.2013

MDS projekt, s.r.o.
projektování dopr.staveb

Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto

PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. vydaného střediskem Dokumentace liniových
staveb sítě Morava pod.č.j. 706695/12 ze dne **04.12.2012** a jsou jeho nedílnou součástí.

Název stavby: Silnice II.tř.č.129 Most EV.č.129-007 a č.129-008 Želiv
Řešení střetu:

Při opravě tělesa Mostu EV.č.129-007 a č.129-008 v úseku silnice II.tř.č.129 Želiv dojde
k dotčení stávající trasy PVSEK případnými terénními úpravami v okolí uvedené
stavby. Při provádění terénních úprav v přilehlém okolí mostu požadujeme u dotčené
trasy vedení sítě elektronických komunikací zajistit pouze stávající krytí. V ochranném
pásma vedení sítě elektronických komunikací požadujeme veškeré zemní práce
provádět výhradně ručně. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště
Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.

Při splnění výše uvedených podmínek a podmínek uvedených ve Vyjádření o existenci sítě (popř. těž
podmínek stanovených při vytýčení), nemáme námitek k provádění zemních a stavebních prací.

Michal Koutník
Středisko ochrany sítě

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

[1072]



VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 207 / 13 / 899

Adresát:

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 207 / 13 / 899

MDS PROJEKT s.r.o.

Försterova 175

Vysoké Mýto

Název akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 129-007 a 129-008 na silnici Želiv – Křelovice

Text vyjádření:


V příloze zasíláme zpět situace výše uvedené stavby mostu, ve kterých je s informativně zakreslen kanalizační sběrač z obce Želiv do ČOV a kabelová přípojka NN pro ČOV Želiv v oblasti zájmového území výše uvedené stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23, kanalizační sběrač a kabelové vedení NN zabezpečit proti poškození. Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení kanalizačního řadu a kabelového vedení NN přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko HU-PE-PA ing. Pešek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : PD

Datum: 29.4.2013


Podpis: 



Převzetí vyjádření dne : 29.4.2013

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát



D. 3.14. II DUR

MĚŘITKO:

1:250

SUDOMOR SISTEM

MEISSNER

Molecular

TECHNICAL SUMMARY

ZUR OEGEDEW PROJEKTMILIEU

HUMAN PROTEOMICS

SUSTAINABILITY

VISION SYSTEM

AUDITION

卷八

ZUR PREDATION

HMM PROJECTIVE

GATES PG

WESTON BLDG VISIONS, ZBONA 57.

11/120 42W

ISSN = 1062-1024

VÝKRESOVÁ ČÍTA

Woodbury

KOORDINACIJA SMI

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 207 / 13 / 899

Adresát:

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 207 / 13 / 899

MDS PROJEKT s.r.o.

Försterova 175

Vysoké Mýto

Název akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 129-007 a 129-008 na silnici Želiv – Křelovice

Text vyjádření:

V příloze zasíláme zpět situace výše uvedené stavby mostu, ve kterých je s informativně zakreslen kanalizační sběrač z obce Želiv do ČOV a kabelová přípojka NN pro ČOV Želiv v oblasti zájmového území výše uvedené stavby.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23, kanalizační sběrač a kabelové vedení NN zabezpečit proti poškození. Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení kanalizačního řadu a kabelového vedení NN přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko HU-PE-PA ing. Pešek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : PD

Datum: 29.4.2013

Podpis:



Převzetí vyjádření dne : 29.4.2013

osobně (podpis):

poštou (adresa): viz. adresát

Název zakázky

II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008

Číslo smlouvy dodavatele

Zakázkové číslo 0709-12-3

Archivní číslo 0709

Evidenční karta obchodního případu

Pořadové číslo

Odběratel

Krajský úřad Kraje Vysočina

Vyhádření provedl

Ing. František Černík

Účel zápisu

Projednání opravy mostu ev.č. 129-007 s NPÚ v Telči

NPÚ navrhujeme:

Zachování stávající konstrukce poprsních zdí s demolicí ŽB části poprsní zdi a římsy na ní a zvýšení kamenné zděné poprsní zdi do původního tvaru před opravou mostu v minulosti. Na novou poprsní zed' bude osazena kamenná římsa kotvená do poprsní zdi. Celkově NPÚ navrhuje, co nejmenší zásah do konstrukce mostu.

Šikmá křídla budou obnovena do současného stavu. Na šikmá křídla budou provedena kamenné kotvené římsy. Za šikmými křídly bude proveden skluz z kamene do prostoru pod mostem. Skluzy budou odvodňovat povrch vozovky na mostě kamennými nátoky do betonového lože.

Na mostě bude provedena plovoucí celoplošná izolace s rubovou drenáží vyústěnou v patě svahů.

Řešení zádržného systému na mostě bude řešeno atypické s kotvením do atypické římsy. Celý zádržný systém se bude nacházet před kamennou poprsní zdí. Zádržný systém na mostě pravděpodobně nebude splňovat všechny požadavky dle technických předpisů.

Svahy násypového tělesa budou očištěny od nánosů. Pokud bude po očištění zastižen kamenný obklad, bude obnovený. Jinak bude svah stabilizovaný a zpevněný geotextílií s ozeleněním.

Projektant vypracuje nový návrh řešení opravy mostu podle návrhu a požadavků NPÚ a předá ho dotčeným orgánům k odsouhlasení.

Seznam příloh:

- 2 - Prezenční listina

Za odběratele

Vypracoval:

Ing. František Černík

Datum:

11.3.2013

Podpis


Ing. František Černík
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
IBAN: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

t.cz

MDS PROJEKT s.r.o.
Fürsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýtotel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.czIČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
IBAN: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.



Prezenční listina

P. 3. 15. II.



Číslo smlouvy dodavatele

Zakázkové číslo

Archivní číslo

Evidenční karta obchodního případu

Pořadové číslo

Vypracoval

Datum:

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: Č.č. 1212900339/0600
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka

D. 3. 16. F.

Zážnam

z jednání technicko-dokumentační komise projektové dokumentace vypracované ve stupni DÚR pro stavbu:

II/129 Želiv – most ev. č. 129-007 a 008

ze dne 9. prosince 2013

Přítomni: viz prezenční listina

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

Projektová dokumentace vypracovaná ve stupni DÚR byla posouzena bez připomínek.

Doplnění a úpravy vzešlé z jednání se týkají zejména dopracování dalších stupňů projektové dokumentace:


V projektové dokumentaci pro rekonstrukci mostů ev. č. 129-007 a 008 ve stupni DSP a PDPS bude dopracováno:

- Stávající opěry mostu ev. č. 129-008 (SO 202) bude navrženo ubourání cca o 1 m pod úroveň úložného prahu na základě výsledků doplňkového diagnostického průzkumu spodní stavby, pro soupis prací bude tato položka stanovena „provádění dle výsledků diagnostického průzkumu se souhlasem objednatele“
- Bude prověřena a stanovena trasa dopravy nosníků pro dopravu na stavbu mostu ev. č. 129-008 (SO 202)
- Pro záborové elaboráty mostů ev. č. 1269-007 a 008 bude uvedena poznámka: Dočasný zábor pozemků s ochranou PUPFL (dle obvodu staveniště) je zajištěn pouze pro přístup, na těchto pozemcích ve vlastnictví „LESY ČR“ není možné provádět kácení
- V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena náhradní výsadba na pozemku par. č. 1244 v k.ú. Želiv u paty svahu silničního tělesa tak, aby náhradní výsadbu nedošlo k rozdělení pozemku s funkcí trvalé travní plochy
- Bude přesně, technicky popsán typ svodidla – dle požadované zádržnosti a deformační zóny pro možnost osazení na mostě 129-007 (SO 201 s umístěním před nově vystavěnými poprsními zídkami)
- Pro zpracování dalšího stupně PD svolá projektant jednání za účasti zástupců památkové péče. Bude projednán a stanoven způsob provádění mostu ev. č. 129-007 (vyzdívání poprsních zídek, křídla apod.) včetně stanovení použitých materiálů.
- Pro náhradní výsadbu budou přesně určeny počty, druhy a velikost a umístění stromů
- V současné době je zpracováván geometrický plán dotčeného území. Projektant prověří soulad návrhu projektové dokumentace, záborového elaborátu a podkladů zaměření pro zpracování GP.

Dále bylo projednáno:

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků předmětné stavby zajišťuje odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina. V období do konce roku 2013 předpokládá odbor dopravy a SH KrÚ Kraje Vysočina podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Zapsal: Tomáš Pípal



D. 3. 16. II



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Prezenční listina

Akce	TDK II/129 Želiv - most ev. č. 129.007 a 008 projektová dokumentace DLR
Datum	9. 12. 2013
Místo	C 3.27 Králové Hradec

č.	jméno	organizace	mail/telefon	podpis
1.	MATULOVÁ	KRAJ VYSOČINA	matulova.a@kr-vysocina.cz 724 650 204	
2.	ZHNEČA V.	-/-	zheneca.v@kr-vysocina.cz 724 650 236	
3.	Solánek B.	KRÚŠNOHORNÍ MĚSTO	vplacne.m@krusno.cz	
4.	ČERNÍK František	MAS PROJEKT	cernek.f@mas-projekt.cz	
5.	Jandík Růžel	Kraj Vysočina	papel.k@kr-vysocina.cz	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				

Název zakázky

II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 008

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo 0709-12-3

Archivní číslo 0709

Pořadové číslo

Odběratel

Kraj Vysočina

Vyhádření provedl

Ing. Jan Bursa

Účel zápisu

Projednání konceptu projektové dokumentace DSP a jeho předání ke kontrole

Projednání projektové dokumentace proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě dne 6.5.2013. Projektant představil projednaný a odsouhlasený koncept projektové dokumentace DSP+PDPS k předání k jeho kontrole objednatelem dle uvedené SOD. Tohoto projednání se zúčastnil objednatel s povolenými dotčenými orgány, jejichž seznam je přílohou prezenční listiny.

Projektant uvedené akce představil a prezentoval rozpracovanost projektové dokumentace. S ohledem na skutečnost, že objekt ev.č. 129-007 byl v průběhu projektových prací zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek, došlo k výrazným komplikacím s projektovou přípravou tohoto objektu. Zde bylo připraveno několik variant opravy tohoto mostu s tím, že po realizaci 3. varianty byla nalezena shoda s NPU s jejich odsouhlasením.

Na základě dané skutečnosti objednatel zde požaduje zapracování veškerých připomínek NPU do dokumentace s následným zapracováním do soupisu prací dokumentace DSP+PDPS.

Rozsah dokumentace zařazením objektu do seznamu nemovitých kulturních památek se značně rozšířil s tím, že po prvním projednání byl odsouhlasen a projednán rozsah opravy mostu ev.č. 129-007, který nebyl po zařazení objektu do daného seznamu NPU odsouhlasen. Tímto došlo k enormnímu nárůstu prací a projednání návrhů objektu s Národním památkovým ústavem v Telči. Tyto práce jsou uvedeny nad rámec uzavřené SOD.

Dále bylo v průběhu projektové přípravy zjištěno vyjádřením obecného stavebního úřadu v Humpolci, že takto navržená oprava obou mostů vyžádá územní řízení. Na projednání byl dohodnut postup projednání dané akce s uvedeným obecným stavebním úřadem tak, že bude upraven záborový elaborát s minimalizací trvalého záboru stavby pouze na korunu komunikace a s úpravou dočasného záboru. Trvalé zábory budou znázorněny v situaci současného stavu tak, že poloha stávajících objektů a komunikací zůstává zachována, čímž k novým faktickým trvalým záborům dané akce nedochází.

S ohledem na vyjádření Odboru životního prostředí Humpolec je nutné rozšířit vyjádření a žádosti k projektové dokumentaci o následující:

- Úsek památkové péče požaduje podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zákona k navržené úpravě kulturní památky inundačního mostu. Toto stanovisko bude předloženo ke stavebnímu řízení.
- Úsek vodního hospodářství požaduje podání žádosti o vydání souhlasu podle §17 vodního zákona.

- Úsek lesního hospodářství požaduje podání žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle vyhlášky č. 77/1996 Sb.
- Úsek ochrany ZPF požaduje podání žádosti k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona. Žádost se podává včetně vyhodnocení dle § 9 odst. 5 zákona a dle příloh č. 5 a 7 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.
- Úsek ochrany přírody a krajiny oznamuje, že stavební akce se dotýká zájmů ochrany přírody a krajiny z hlediska ochrany vzrostlých dřevin rostoucích mimo les, dále lesa, údolní nivy a vodního toku jako významného krajinného prvku dle §3 odst.1 písm.b) zákona (dále jen „VKP“), zásahu do krajinného rázu dle §12 zákona a zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Úsek ochrany přírody a krajiny požaduje:
 - Podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle §4 odst.2 zákona včetně požadovaného rozsahu kácení a jeho odůvodnění.
 - V případě kácení stromů na náspu bude předložen požadovaný rozsah kácení a případných výsadeb k vyjádření či stanovisku dle §12 zákona.
 - K záměru a rozsahu kácení a úprav investor předem svolá schůzku na místě za účasti Obecního úřadu Želiv, MěÚ Humpolec – OŽP a PP a projektanta po provedení dendrologického posudku.
 - Je nezbytné vyřídit povolení v souladu s §8 zák.č. 114/1992 Sb..

Dále je vyvolaný požadavek zpracování Dendrologického posudku na dané dotčené stromy, které budou předmětem žádostí o stanoviska dle výše zmíněných požadavků Odboru životního prostředí Humpolec - Úsek ochrany přírody a krajiny. Tento posudek je v současné době nad rámec uvedené a uzavřené SOD.

U lesních pozemků souvisejících s akcí je vyvolaný požadavek na zpracování znaleckých posudků na výpočet náhrad a škod za trvalé odnětí pozemku plnící funkce lesa a na výpočet poplatku za trvalé odnětí plnění funkce lesa. Posudky byly ale zpracovány dle již schváleného záborového elaborátu, pokud se budou rozsahy záborů měnit, bude nutné znalecké posudky také aktualizovat. Tyto znalecké posudky jsou v současné době nad rámec uvedené a uzavřené SOD.

Projektová dokumentace obsahuje mimo jiné přílohu F-Dokladová část, která je členěna na tři samostatné díly. Vyjádření o existenci podzemních vedení, Vyjádření k projektové dokumentaci a Žádost o vydání souhlasů a povolení stavby.

Z obdržených a prezentovaných seznamu dokladů plyne, že daná akce je z velké části projednána s dotčenými orgány, vyjma chybějících vyjádření Telefoniky O2 Czech Republic, a.s., Povodí Vltavy, s.p., Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina. Tato vyjádření jsou v současné době urgovaná.

Z hlediska povolení akce v současné době chybí podání žádostí vypsaných výše. Některé z této žádostí jsou ale podmíněny souhlasnými stanovisky vlastníků dotčených pozemků a uzavření majetkovárních smluv mezi stavebníkem a vždy daným vlastníkem pozemku. Tyto dokumenty jsou v současné době zpracovávány stavebníkem s tím, že jejich zajištění se v současné době předpokládá do 4 – 6 týdnu.

Následně byl dohodnut postup s ohledem na komplikované projednání dokumentace DSP a vyjádření Stavebního úřadu Humpolec s požadavkem na dokumentaci DUR. Projektant vypracuje a zapracuje nový záborový elaborát s úpravou trvalého a dočasného záboru. Dále zapracuje záborový elaborát i ve verzi vyznačených pozemků do stávajícího zaměření. Následně zpracovatel zašle objednateli do 9.5.2013 elektronickou podobu nového záborového elaborátu k odsouhlasení. Dále objednatel zajistí projednání a vyvolá jednání mezi objednatelem, projektantem, Stavebním úřadem v Humpolci a Odborem dopravy v Humpolci, které by mělo směřovat k souhlasu s akcí dle paragrafu 15 Stavebního zákona.

D. 3. 14 III.



Zápis - vyjádření



EN ISO 9001:2000

Certifikát č. 44 100 065010

Přílohy:

1 – Prezenční listina jednání

Za odběratele

Vypracoval: Ing. Jan Bursa

Datum: 6.5.2013

Podpis

The image shows a handwritten signature "Jan Bursa" written vertically from top to bottom, placed over a rectangular printed stamp. The stamp contains the text "MDS PROJEKT s.r.o.", "Försterova č.p. 175", "566 01 Vysoké Mýto", "tel./fax: +420 465 322 451", "mobil: +420 608 439 363", and "e-mail: mds@mdsprojekt.cz". There is also a small square logo in the bottom right corner of the stamp.

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové oddil C, vložka 21973.

www.mdsprojekt.cz



Prezenční listina



D. 3. 17. III.

Číslo smlouvy dodavatele:

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo:

Archivní číslo

Pořadové číslo

Výpracování

Datum:

MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 322 451
mobil: +420 608 439 363
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firma je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, sčíslem

www.mdsprojekt.cz

Název zakázky**II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 008**

Číslo smlouvy dodavatele

Zákazkové číslo 0709-12-3

Archivní číslo 0709

Evidenční karta obchodního případu

Pořadové číslo

Odběratel**Kraj Vysočina**

Vyhádření provedl

Ing. František Černík

Účel zápisu

Zápis z jednání technicko-dokumentační komise projektové dokumentace ve stupni DSP.

Projednání projektové dokumentace proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě dne 30.5.2014. Projektová dokumentace vypracovaná ve stupni DSP byla posouzena bez připomínek.

Na jednání bylo dále dohodnuto následující:

- 1) Projektant oficiální cestou odpoví Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec, panu Ing. Kocmanovi na jeho vyjádření k projektové dokumentaci. Bude požádáno o nové vyjádření k dokumentaci s tím, že jeho výhrady byly zpracovány.
- 2) Projektant oficiální cestou odpoví Obecnímu úřadu Želiv na jejich rozhodnutí ve věci Povolení ke kácení dřevin. Důvodem je fakt, že jejich požadavky na náhradní výsadbu na určených pozemcích jsou v rozporu s vyjádřením policie týkajícím se minimální vzdálenosti vysazovaných stromů od okraje komunikací a zároveň je v rozporu s Občanským zákoníkem 89/2019 Sb., kde je v § 1017 určena minimální vzdálenost vysazovaných stromů od hranice pozemku. Po obci bude požadováno, aby určila takové pozemky, kde je možná požadovaná náhradní výsadba.
- 3) Projektant podá žádost o zahájení stavebního řízení na danou akci i s nedořešenou problematikou kácení stromů a náhradní výsadby v rámci dané akce. Tato problematika bude nadále řešena v průběhu stavebního řízení.
- 4) Objednatel dokumentace souhlasí s odevzdáním prezentované dokumentace DSP.

Prezenční listina:

- Ing. František Černík, MDS Projekt s.r.o.
- Tomáš Pípal, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravního a silničního hospodářství
- Ing. Jan Felkl, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Za odběratele


Vypracoval:

Ing. František Černík

Datum:

30.5.2014

Podpis

www.mdsprojekt.cz
MDS PROJEKT s.r.o.
 Fösterova č.p. 175
 566 01 Vysoké Mýto

 tel./fax: +420 465 322 451
 mobil: +420 608 439 363
 e-mail: mds@mdsprojekt.cz

 IČO: 274 87 938
 DIČ: CZ 274 87 938
 Bankovní spojení: č.ú. 1212900339/0800
 Iban: CZ 06 0800 0000 0012 12 90 0339
 Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

Zázm

z jednání technicko-dokumentační komise projektové dokumentace vypracované ve stupni PDPS pro stavbu:

II/129 Želiv – most ev. č. 129-007 a 129-008

ze dne 20. října 2013

Jednání se konalo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina

Za účasti:

Ing. František Černík – MDS projekt s.r.o.
 Ing. Jan Felk – KSÚSV, p.o.
 Ing. Hana Matulová – ODSH, KrÚ Kraje Vysočina
 Tomáš Pípal – ODSH, KrÚ Kraje Vysočina

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

1) Výkresová a textová část projektové dokumentace

- V Technické zprávě objektu A.6. Zásady organizace výstavby budou v bodu 4.2. odstraněny konkrétní požadavky investora, vedení stavby, stavebníka na zařízení staveniště. Bude uvedeno, že zařízení staveniště bude vybaveno dle potřeb zhotovitele a jeho pracovníků.
- Do technické zprávy stavebního objektu SO 001 – dočasné dopravní opatření bude doplněn text, že případné opravy objízdných tras budou provedeny pouze lokálně dle posouzení pasportizace před a po vedení dopravy po objízdných trasách. Nebudou realizovány souvislé opravy vozovky na objízdných trasách.
- Do dokladové části bude doplněno závazné stanovisko k realizaci mostu ev. č. 129-007 orgánu státní památkové péče vydané odborem životního prostředí a památkové péče MěÚ Humpolec dne 14. 10. 2014

2) Soupis prací, rozpočet

- U všech položek, kde je uvedena měrná jednotka KČ bude tato jednotka NAHRAZENA. Nově bude uvedeno komplet, soubor (KPL, SOUBOR) apod.
- Položky budou setříděny v pořadí dle pořadových čísel.

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

- Požadujeme odstranit položky poř. č. 1, 2 a 3.
- Položka poř. č. 5 – GEOMETRICKÝ PLÁN – v popisu bude zkratka ADI nahrazena za TDS, počty GP v popisu budou upřesněny: na počet dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem
- Bude odstraněna položka poř. č. 6
- Položka poř. č. 7 INFORMAČNÍ TABULE – v popisu položky bude uvedeno zhotovení, osazení po dobu stavby a odstranění informační tabule s označením stavby dle stavebního zákona

SO 001 Dočasné dopravní opatření

- Položka poř. č. 4 HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA – z popisu bude odstraněno „četnost prohlídek bude odsouhlasena objednatelem, TDI a AD“. Popis bude upraven na 1. HMP a pravidelné prohlídky v četnosti dle požadavku dokumentace RDS.
- Budou odstraněny položky týkající se opravy objízdných tras poř. č. 7, 8, 9 a 10. Tyto položky budou nahrazeny položkou 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL v množství 45,00 M3 (250 x 1,5 x 0,12) a položkou pro provedení spojovacího postřiku.

- Položka poř. č.11, 12 a 13 DOPRAVNÍ ZNAČKY – DIO bude upraveno množství bez uvedení 5 ks rezervy, u položek budou vypsány konkrétní značky příp. odkaz na výkres.
- U nájmů značek a doprav světel – položky poř. č. 13 a 19 – bude odstraněn popis s výpočtem 8-mi měsíců. Doba bude v popisu upřesněna „po dobu provádění stavebních prací v termínech dle smlouvy o dílo“. Jednotka KSDEN bude nahrazena jednotkou KPL.
- Položka poř. č. 20 DOČASNÁ SVODIDLA – v popisu bude doplněna specifikace materiálu.
- Položka poř. č. 23 PODKLADNÍ DESKA - bude upraveno množství bez uvedení 5 ks rezervy
- Položka poř. č. 25 PODKLADNÍ DESKA – NÁJEM - Doba bude v popisu upřesněna „po dobu provádění stavebních prací v termínech dle smlouvy o dílo“. Jednotka KSDEN bude nahrazena jednotkou KPL.

SO 201 Most ev. č. 129-007

- Položka poř. č. 3 – POPLATKY ZA SKLÁDKU – NEBEZPEČNÝ ODPAD – projektant prověří zahrnutí materiálů do nebezpečného odpadu
- Položka poř. č. 4 – bude odstraněna
- Položka poř. č. 9 – MOSTNÍ LIST – počet bude v popisu položky upraven: „v počtu stanoveném smlouvou o dílo“
- Položka poř. č. 10 a 11 – počet bude v popisu položky upraven: „v počtu stanoveném smlouvou o dílo“
- Položka poř. č. 13 HMP - počet bude v popisu položky upraven: „v počtu stanoveném smlouvou o dílo“, v popisu bude doplněno „včetně zadání do BMS nebo určeného systému“
- Položka poř. č. 15 a 16 KÁCENÍ STROMŮ – v popisu bude odstraněno „případného poplatku za uložení na skládce“. Uložení na skládku KSUSV bude bez poplatku.
- Položka poř. č. 24 – HLOUBENÍ RÝH – bude upraven popis „včetně odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem
- Položka poř. č. 41 OPLÁŠTĚNÍ SÍŤOVINOU – v popisu budou doplněny min. požadavky technické specifikace geomříže
- Položka poř. č. 78 DOPRAV ZNAČKY – popisu bude doplněno o jaké značky se jedná, popis bude upraven odvoz na skládku dle určení objednatele
- Položka poř. č. 98 ODSTRANĚNÍ IZOLACE – v popisu bude odstraněn text „včetně poplatku“. Poplatek je obsažen v samostatné položce.

Požadavky na úpravu, změnu popisů a upřesnění u položek stavebního objektu SO 201 se shodně týkají i položek pro SO 202. Soupisy prací jsou pro oba mostní objekty strukturovány shodně.

Pro SO 202 dále:

- Položka poř. č. 6 – DIAGNOSTIKY – v popisu bude doplněno „vypracování diagnostického průzkumu odbornou, oprávněnou osobou“
- Položka poř. č. 38 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ z popisu položky bude odstraněno „po dobu 5 let“
- Položka poř. č. 76 DLAŽBY Z LOM KAMENE NA MC – pro tuto položku požadujeme zachování popisu dle specifikace v ASPE tj. položka zahrnuje zřízení lože. Lože poté bude nutné odečíst z položky poř. č. 70
- Položka poř. č. 78 a 79 – projektant prověří důvod výskytu témař shodné položky dvakrát.
- Položka poř. č. 89 – IZOLACE ASFALT PÁSY - modifikovaný
- Položka poř. č. 108 CHODNÍK OBRUBY KAMEN – objednatel požaduje zohlednění použití původních kamenných obrubníků