

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Název veřejné zakázky:	Nábytek pro interní pavilon
Evidenční číslo zakázky:	ZMR-2017-4

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazatelům.

Dotaz č. 1

Chtěli bychom se zeptat, zda máte nějaké bližší popisy k sedacímu nábytku? (židle pevná - koženka, nebo židle pojízdná s područkami je popis nedostatečný a cenově je možné nabídnout židle jakékoliv kategorie).

Odpověď zadavatele:

Upřesnění technické specifikace čalouněného nábytku

Židle pevná - koženka (N-0501) - konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví (min. odolnost látkám na bázi ethylalkoholu)

Ilustrativní obrázek



Židle pevná s područkami - koženka (N-0503) - konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví (min. odolnost látkám na bázi ethylalkoholu)

Ilustrativní obrázek



Židle pojízdná s područkami - koženka (N-0505) - kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek, čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví (min. odolnost látkám na bázi ethylalkoholu)

Ilustrativní obrázek



Dotaz č. 2

Chtěli bychom se zeptat, zda máte nějaké obrázky, jak mají vypadat skříně, resp. členění? (nebo se máme držet pouze popisu a rozměrů).

Odpověď zadavatele:

Obrázky skříní a jejich členění nejsou k dispozici, je nutné se řídit pouze popisem a rozměry v zadávací dokumentaci – technické specifikaci. Pokud chybí u položky konkrétní popis, je možno obecně u skříní

uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudvěřovým provedením.

Dotaz č. 3

Chtěla bych se informovat, zde nemáte k dispozici bližší specifikaci - výkresy jednotlivých položek? Položky N-1530, N-1533 kartotéky a pol. N-2021, N-2022 jsou zhotoveny z DTD laminované nebo kovové?

Odpověď zadavatele:

Grafické zpracování – výkresy jednotlivých položek nejsou k dispozici. Níže je uveden upřesňující popis výše zmíněných položek.

Kartotéka A4 (N-1530) - svařovaná, tuhá konstrukce z ocelového plechu, min. určena pro závěsné složky formátu A4/ folio/ foolscap, zásuvky mají dno, centrální uzamykání zásuvek, nosnost zásuvek min. 35 kg, zábrana proti vypadnutí či současnému vytažení více zásuvek, plné teleskopické výsuvy (100%) zaručující lehký chod, zásuvky opatřeny průběžným držadlem a štítkem pro etiketu, povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

Ilustrativní obrázek



Kartotéka A5 – sestava, dva sloupce (N-1533) - kovová konstrukce z ocelového plechu o dvou sloupcích (dvouřadé provedení) s celkem 10- ti zásuvkami, á min. formát A5, zásuvky mají dno, centrální uzamykání, nosnost zásuvek min. 15 kg, plné teleskopické výsuvy (100%) zaručující lehký chod, zásuvky opatřeny průběžným držadlem a štítkem pro etiketu, povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

Ilustrativní obrázek



Regál 5 polic (N-2021) - systémový kovový regál, 5 ks polic, á police únosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.)

Regál 5 polic (N-2022) - systémový kovový regál, 5 ks polic, á police únosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.)

Dotaz č. 4

Veškerý nábytek bude vyroben z laminované DTD jak je uvedeno v technické specifikaci ve standardech nábytku?

Odpověď zadavatele:

Je nutno, řídit se přesně parametry, stanovenými v technické specifikaci a dodatečnými informacemi v odpovědích na dotaz č. 1, 3, 5 a 6.

Dle technické specifikace:

- korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z DTD tloušťka min. 18 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy/ popisy
- pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy/ popisy

- nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu
- veškeré hrany ABS tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak
- v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem

Dotaz č. 5

Dodavatel požaduje upřesnění konstrukce položek s kódem: N-0101, N-0105, N-0131, N-0133, N-0136, N0196, N-0197, N-0501, N-0503, N-0505, N0530, N-1187, N-5440.

Odpověď zadavatele:

Upřesnění technické specifikace nábytku

Skříň šatní 2-dvěřová, uzamykatelná, typu "Z" 2 oddíly (N-0101) - svařovaná plechová skříň s vyztuženými hranami, 2x dveře ve tvaru „Z“ s výztužnými profily, vnitřní čepy, možnost uzamčení systém SGHK, odvětrávání vnitřního prostoru perforací dveří, min. výbava polička, tyč na ramínka, háčky na oděvy, 2 ks plastových pevných ramínek; povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

Ilustrativní obrázek



Skříň šatní 2-dvěřová, uzamykatelná, typu "Z" 2 oddíly (N-0105) - atyp svařovaná plechová skříň s vyztuženými hranami, 2x dveře ve tvaru „Z“ s výztužnými profily, vnitřní čepy, možnost uzamčení systém SGHK, odvětrávání vnitřního prostoru perforací dveří, min. výbava polička, tyč na ramínka, háčky na oděvy, 1 ks plastových pevných ramínek, povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení

Lékárna uzamykatelná (N-0131) - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdvěřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 ks polohovatelné police po max. 50 mm (2+3)

Lékárna uzamykatelná - s trezorkem (N-0133) - atyp vysoká skříň na léky s vnitřním osvětlením a trezorkem na opiát, vyrobená z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, dvoudvěřová, plné dveře otevíravé 165°, vnitřní výbava - vrchní část - 3x přestavitelná police

á se dvěma schodky na léky, střední část - uzamykatelný trezorek na opiáty, výsuvná pracovní deska postforming, spodní část - 3x výsuvná police s přední a zadní zarážkou proti spadnutí materiálu, dveře - 2x 9 ks polohovatelných plastových výlisků na vnitřní straně, součástí vestavná LED zářivka včetně napojení/koordinace se sekci elektro

Ilustrativní obrázek



Lékárna/skříň výsuvná uzamykatelná (N-0136) - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobená z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg

Skříň na podložní mísy a močové láhve – nerez (N-0196) - materiál nerezová ocel, bezspárově svařená konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čisticích prostředků, jednodveřové provedení, háky nebo police (dle požadavku uživatele) po cca 200 mm, nerezovou ocelí se rozumí austenitická chromniklová ocel 18/10 jakosti dle ČSN 17240 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304)

Ilustrativní obrázek



Skříň policová uzamykatelná - nerez (N-0197) - materiál nerezová ocel, bezspárově svařená konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čisticích prostředků, dvoudvěřové provedení, 5x přestavitelná police, nerezovou ocelí se rozumí austenitická chromniklová ocel 18/10 jakosti dle ČSN 17240 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304)

Skříňka nerezová nástěnná (N-1187) - materiál nerezová ocel, bezspárově svařená konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čisticích prostředků, zašupovací dvířka, 1x police, včetně upevnění na zeď, nerezovou ocelí se rozumí austenitická chromniklová ocel 18/10 jakosti dle ČSN 17240 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304)

Skříň policová prachotěsná, nerezová (N-5440) - materiál nerezová ocel, bezspárově svařená konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čisticích prostředků, dvoudvěřové provedení, prachotěsná, uzamykatelná; 4x přestavitelná police. Nerezovou ocelí se rozumí austenitická chromniklová ocel 18/10 jakosti dle ČSN 17240 jakosti dle ČSN 17240 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304)

Židle pevná - koženka (N-0501) – viz odpověď na dotaz č. 1

Židle pevná s područkami - koženka (N-0503) – viz odpověď na dotaz č. 1

Židle pojízdná s područkami - koženka (N-0505) – viz odpověď na dotaz č. 1

Dotaz č. 6

Dále Vás prosím o upřesnění materiálu u položek pod kódem: N-2021 a N-2022 - požaduje zadavatel tyto položky z lamina nebo z kovu?

Odpověď zadavatele:

viz odpověď na dotaz č. 3

Dotaz č. 7

Z technické zprávy není přesně jasné, zda zadavatel požaduje hrany lepené PUR lepidlem pouze u stolových desek nebo u veškerého nábytku. Prosím o objasnění.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem ke kategorii provozu zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem.

Vzhledem k povaze dotazů a odpovědí zadavatele se prodlužuje lhůta pro podávání nabídek do **úterý 16. 5. 2017, do 12:00 hodin.**

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace