



# TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

Príspevková organizace IČO 49056689  
Myslotínská ulice 1740, 393 88 Pelhřimov

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.  
Palackého 48  
393 01 Pelhřimov

Vyřizuje:  
Kylsán Jaromír  
724782841

Datum:  
10.3.2017

## Vyjádření k existenci kabelového vedení veřejného osvětlení

Název stavby: Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov-oprava okapového systému gymnázia  
Místo stavby: k.ú. Pelhřimov

Ve vyznačeném zájmovém území této stavby se nachází zemní kabelové vedení VO v naší správě.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou porušit výše uvedené kabelové vedení musí být ze strany investora zajištěna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.  
Před zahájením prací bude **objednáno** u TSmPe, skupina elektro, přímé vytyčení zemního kabelového vedení hledacím zařízením, tel. 565 327 598 nebo 724 782 841.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelů V.O. ( 1 m od kabelu na obě strany ) budou ze strany investora prováděny výhradně ručním výkopem a s max. opatrností.

**Případná křížení inženýrských sítí s kabely provést dle ČSN 341050 a 736005.**

**V místě případného vjezdu provést přeložení kabelu VO do patřičné hloubky, chránit chráničkou.**

Před záhozem kabelů přizve investor zástupce TSmPe ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku investora. Při nedodržení této podmínky budou případně vzniklé poruchy na kabelech odstraňovány na náklady investora stavby.

Jakékoliv poškození kabelového vedení nebo ostatního zařízení V.O. jste povinni neprodleně ohlásit správci a zúčastnit se jednání o způsobu opravy a náhradě vzniklé škody. Za opravu poškozeného zařízení cizí organizací účtujeme 100 % přírážku a to podle vyhl. o cenách.

**Případné přemístění stožáru VO jde na náklady stavebníka.**

Předložený situační plán vracíme zpět s informativně zakresleným kabelovým vedením.

Dokumentace předložená k posouzení : situace


Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení!

Za TSmP:

Jaromír Kylsán  
vedoucí technik údržby

Technické služby města Pelhřimova,  
príspevková organizace  
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 490 56 689 17







# TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

příspěvková organizace IČO 49056689  
Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov  
Telefon: 565/323138-9, fax: 565325638

Váš dopis/ze dne

Naše zn:

Vyřizuje:  
Kylsán Jaromír  
724 782 841

v Pelhřimově:  
10.03.2017

**Věc:** Vyjádření k sítím

**Akce:** Gymnázium a OA Pelhřimov – oprava okapového systému

**Místo:** k. ú. Pelhřimov

**Předložená dokumentace:** situace

V zájmovém území je uložen optický kabel (vyznačeno červeně) v majetku města Pelhřimova. Při provádění zásahu do původního terénu je nutno postupovat s maximální opatrností, případné výkopy provádět ručně. Při odkrytí kabelu jste povinni kontaktovat odpovědného zástupce TSMP, který s Vámi bude konzultovat další postup zemních prací. V případě poškození kabelu jste povinni okamžitě kontaktovat Odbor informačních a komunikačních technologií Městského úřadu Pelhřimov-tel.: 565351148

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Vladimír Starý  
Vedoucí investičního úseku

12. 4.  
Technické služby města Pelhřimova,  
příspěvková organizace  
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 490 56 689 (17)



