



SVETLOVA - ZABUDOVA, PEUTYLOVA, ZETI, P 44  
2x35W, ELEKTROMAGNET, PEUTYLOVA  
POLYMEROVYMI ZETI, KETI.

NAPEVNA SOUSTAVA 3 PEV, K, 400/230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED MDM - AUTOMATICKÝ ODRUŽENÍ OD ZDROJE  
ROZVOD PŘEVODEN KABELY SKY ULOŽENÝ V KABELOVÝCH ZÁVĚSÁCH A V TRUBECH  
ULOŽENÝCH NA PODKLADNÍ BETONU  
NAPEVNI ZE STAVAJÍCÍHO PŘÍPOJNICOVÉHO SYSTÉMU PŘEVODEN PŘEZ RPP  
NOVÝ PŘÍP. ROZVOD OÁZEV NA STOLNÍCH, PŘEZNE OÁZEVÍ DLE PŘÍPOJNICOVÝCH  
STŘEŠÍ  
SVETLOVA OÁZEV NA STAVAJÍCÍM NAPEV. KONSTRUKCI  
NAPEVNI VENTILÁTORU OÁZEVÍ PŘEVOD V OCHRANNÉ TRUBE  
OCHRANNÉ PŘÍPOJNICOVÝ ZÁVĚS NA VÝŠÍ SVĚTEL STROJE  
VŠE OÁZEVÍ ROZVADĚČU DLE PODKLADNÍ INVESTICE  
PŘÍPOJNICOVÝ PŘÍP. VIZ TECHNICKÝ PŘÍP.

PŘED UVEDENÍM TRUBE DO PODKLADNÍHO BYT OZNAČENO MÍSTO PŘÍPOJNICOVÝ STROJE.

Vytvořeno: NOVOTNÝ		Tech. kontrola		Jaroslav Novotný	
Kreslí: ZODP. projektant		Vedoucí střediska		Broska 1837/8	
Investor: VOS a.s. ZDĚL MDM STAVBY		Místo: ZDĚL MDM STAVBY		591 01 Zdr. nad Sáz.	
Formát		Datum		ICO: 185 35 381	
3x14		5/2017			
Stupeň		DPS			
Zak. číslo		14/17			
Arch. č.		Kopie			
Obsah: ELEKTŘICKÉ ROZVODY		Měřítko		Č. výkresu:	
		1:100		D/4-E1	