


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NA STĚNU ROZMĚRŮ 260x350x170mm, KRYTÍ IP 44,
PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM PŘES VÝVODKY SE ZAKONČENÍM NA SPÍNACÍCH.
SPÍNACĚ OSADIT NA BOČNÍCH STĚNÁCH, BĚSUVKU OSADIT NA SPODNÍ BOR.
JISTICE MUSÍ ODPOVÍDAT PŘIPOJOVANÝM SPOTŘEBIČŮM.
BARVA ROZVODNICE JE ČERNÁ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

2

Vypracoval: NOVOTNY	Proj. profes: 	Tech. kontrola:	 Jaroslav Novotny Brodské 1837/16 581 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381		
Kreslil:	Zodp. projektant:	Vedoucí střediska:			
Investor: VOŠ a SPŠ ŽDĚAR NAD SÁZAVOU			Místo: ŽDĚAR NAD SÁZ.	Formet:	1:1
Město:			Stupeň:	Úprava:	3/2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY PODLAHY ČÁSTI HALY VOŠ a SPŠ ŽDĚAR NAD SÁZ.			Zak. číslo:	14/17	
			Arch. č.	Logika	
Obsah: R1-R9 ROZV. SVAŘOVNÝ + R12 ROZV. KOVÁRNÝ			Matika:	Číslo kresly:	D1.4-E3



ODBOČNÁ SKŘÍNKA BD 01 - PRÁVNÍ - OKÉNKO 8 TE, $I_{max} 63A$
 OSAZENÁ 3x CHRÁŇÍČ S NADPROUD. OCHRANOU 10kA, 1P+N, AC, 30mA, 16A, 230V
 JEDNÍM JISTIČEM 10kA, 10A, TYP B.
 BARVA ŠEDÁ

2

Projektant NOVOTNY		Proj. profese 		Tech. kontrola Vedoucí střediska Jaroslav Novotný Břežská 1837/18 591 01 Žďár nad Sáz. IČO 18535381	
Název objektu VOS a SPŠ ŽDAR NAD SÁZOVU		Místo ŽDAR NAD SÁZ.		Formát 1x A4	
Datum 3/2017		Stupeň DPS		Zak. čís. 14/17	
Arch. č. 14/17		Město Žďár nad Sáz.		Číslo 014-E4	
Obsah BD 01 - ODBOČNÁ SKŘÍNKA - ATYP - 3 ks		Město Žďár nad Sáz.		Číslo 014-E4	