

V Brně dne 29. 12. 2015

Číslo vyjádření: **15/004264**

Vaše značka: ---

PROfi Jihlava spol s.r.o

Lukáš Horský

Pod Příkopem 6

58601 Jihlava

Vyřizuje: Miluše Svobodová

Telefon: +420533383339

E-mail: svobodova@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 29. 12. 2017

Věc : Vyjádření ke stavebnímu řízení / dodatečnému stavebnímu povolení

- **Akce: Rekonstrukce MK Lánice, Velká Bíteš**
- **Katastrální území: Velká Bíteš**
- **Investor: Město Velká Bíteš**

Firma **itself** s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s **výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení** v majetku fy **itself** s.r.o. (dále jen DOK-SELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-SELF je nutno zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-SELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-SELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-SELF.
4. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení DOK-SELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-SELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Při souběhu s DOK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní síť min. 0,5 m od DOK-SELF. **Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>**

SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy **itself** s.r.o. (p.Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.

8. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-SELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy **itself** s.r.o. (kontakt – viz bod č.3).
9. V místě parkoviště, nové komunikace, pojízdného chodníku, zpevněných nástupních ploch apod. je třeba vedení DOK-SELF uložit do chráničky.
10. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Uvědomit kontaktní osobu firmy **itself** s.r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
 - b) Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) **Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu**
 - e) Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - f) Bez souhlasu fy **itself** nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.
 - g) **Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
 - h) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
 - i) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
11. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na **Dohledové centrum itself, tel. 533383383**. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.
12. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.



Přílohy:

Digitálně zaměřená trasa DOK –SELF v .dgn; přehledná situace se zaměřením trasy DOK-SELF

Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>